



КАМКАБЕЛЬ
ваш проводник в мире энергии

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

Московское УФАС России

107078, г. Москва,

Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

+7 (495) 784-75-05

E-mail: to77@fas.gov.ru

13.05.2016 № 268
На № _____ от _____

ЖАЛОБА

Заказчик:

ГУП «Московский метрополитен»

ОГРН 1027700096280

ИНН7702038150

Адрес (место нахождения): 129110, г. Москва, Проспект Мира, 41 стр. 2

Почтовый адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, 41 стр. 2

Адрес организации в сети Интернет: <http://mosmetro.ru/>

Тел.: 8 (495) 539-54-54

torgi@mosmetro.ru

Обжалуемые торги: аукцион в электронной форме на поставку кабеля 10кВ. Номер закупки 31603589019. Начальная/максимальная цена составила 320 623 261,78 рублей.

Информация о закупке размещена:

1. <http://tender.otc.ru/main/auction/Trade/View.aspx?id=3610088#3650665b2b>
2. <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfold=4308633&epz=true&style44=false>

Заказчиком был объявлен аукцион в электронной форме на закупку кабеля 10кВ.

Заявитель до подачи заявки на участие в аукционе подает настоящую жалобу, основываясь на статье 18.1. ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно части 2 статьи 18.1 ФЗ «О защите конкуренции» действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленных нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов

614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 105
телефон/факс: (342) 219 - 51 - 77, 274 - 31 - 47
e-mail: kamkabel@kamkabel.ru, www.kamkabel.ru

Полагаем, что положения аукционной документации нарушают порядок подачи заявок на участие торгах, тем самым делая невозможным подачу заявки соответствующей аукционной документации.

Нарушение порядка подачи заявок заключается в следующем:

В соответствии с подпунктом 5 пункта 17 Информационной карты аукционной документации к участнику предъявляется требование представить подтверждение от потребителей о сроках безаварийной эксплуатации поставляемой продукции не менее 5 лет (подтверждается письмами (декларацией) потребителей).

Пунктом 18 Информационной карты установлено, что требования к поставляемому товару определяются согласно Техническому заданию.

Пунктом 4 Технического задания установлено, что товар должен соответствовать ГОСТ 31565-2012, в том числе, в части показателя дымообразования при горении и тлении ПД1.

Данный ГОСТ был принят протоколом от 24.05.2012 № 41.

Из вышеизложенного следует, что продукция, соответствующая данному ГОСТ, могла быть произведена только после даты его принятия. В тоже время, с даты принятия указанного ГОСТ до момента объявления аукциона еще не прошло 5 лет. Таким образом, подтвердить факт безаварийной эксплуатации товара в течение 5 лет невозможно, так как такая продукция производится менее 5 лет.

Необходимо отметить, что ГОСТ 31565-2012 был подготовлен на основе применения ГОСТ Р 53315-2009. В тоже время ГОСТ 2009 содержал менее жесткие требования дымообразования при горении и тлении ПД1. Так, ГОСТ 2009 года устанавливал показатели с 75 до 100 %, в то время как ГОСТ 2012 года ограничивает этот показатель 40 %.

Из вышеизложенного следует, что аукционная документация требует от участников предоставления в составе заявки документов, которые предоставить невозможно, что свидетельствует о нарушении порядка подачи заявок.

Следует также отметить, что само по себе требование о безаварийной эксплуатации товара в течение 5 лет направлено на ограничение конкуренции и ведет к неэффективному расходованию денежных средств.

Факт безаварийной эксплуатации закупаемого товара никак не относится к качеству товара или опыту участника. Заказчик предлагает подтвердить отрицательный факт, что невозможно сделать, а письма потребителя не будут являться объективным свидетельством. Так, у одного потребителя могло не быть аварий в течение 5 лет, в то время как у другого – такие аварии могли происходить. Таким образом, данное требование является ничем иным, как способом ограничения конкуренции путем предъявления необоснованных требований.

Необходимо также отметить, что Техническим заданием предусмотрено требование о распространении гарантии на товар на 5 лет. Данное требование в полной мере обеспечивает потребности Заказчика в надлежащей эксплуатации товара в течение 5 лет.

Более того, требование безаварийной эксплуатации товара в течение 5 лет предполагает, что поставляемый товар производится уже как минимум 5 лет. Таким образом, более технологичные и современные товары, производство которых было начато позже, не могут быть поставлены, даже не смотря на то, что соответствуют всем требованиям аукционной документации. Данное обстоятельство свидетельствует о неэффективном использовании Заказчиком денежных средств, так как за те же деньги Заказчик смог бы приобрести товар нового образца с улучшенными технологическими характеристиками.

На основании изложенного можно сделать вывод, что требование аукционной документации о предоставлении подтверждения от потребителей о сроках безаварийной эксплуатации поставляемой продукции не менее 5 лет является незаконным и подлежит исключению из аукционной документации.

Следует также обратить внимание на то, что установление такого требования нарушает права и законные интересы Заявителя как потенциального участника аукциона. Так, ООО «Камский кабель» является производителем товара, который является предметом закупки. Более того, Заявитель внес обеспечение своей заявки, что свидетельствует о намерении ООО «Камский кабель» участвовать в аукционе. А в силу того, что Заказчиком предъявлены требования, которые не могут быть исполнены, права и законные интересы ООО «Камский кабель» на участие в закупке были нарушены.

На основании изложенного

Прошу:

1. Приостановить аукцион до рассмотрения жалобы по существу.
2. Признать действия ГУП «Московский метрополитен» в части установления требования о необходимости подтверждения участником от потребителей о сроках безаварийной эксплуатации поставляемой продукции не менее 5 лет (подтверждается письмами (декларацией) потребителей) незаконными.
3. Выдать предписание ГУП «Московский метрополитен» об устранении нарушений путем исключения требования о необходимости подтверждения участником от потребителей о сроках безаварийной эксплуатации поставляемой продукции не менее 5 лет (подтверждается письмами (декларацией) потребителей).

Приложения (в копиях):

1. Извещение от 22.04.2016 – в 1 экз. на 2 л.
2. Платежные поручения № 2878 от 11.05.16 г., № 1125 от 11.05.16 г., № 2921 от 12.05.2016 г. – в 1 экз. на 2 л.
3. Свидетельство о государственной регистрации ООО «Камский кабель» – в 1 экз. на 1 л.
4. Протокол от 14.05.2010 № 10 о назначении генерального директора ООО «Камский кабель» – в 1 экз. на 1 л.
5. Приказ от 14.05.2010 № 165 о вступлении в должность генерального директора ООО «Камский кабель» – в 1 экз. на 1 л.

С уважением,
Генеральный директор



Молоковских В.Е.