



ООО «Канудос»

105187, Москва, ул. Вольная, д.35

Почтовый адрес: 142784, Москва, пос. Московский, БЦ «Румянцево»,

22-й км Киевского ш., домовладение 4, корпус Г, офис 236Г

Тел/факс: (495) 240-58-25 info@canudos.ru www.canudos.ru

№ 595

От «31» мая 2016 года

В УФАС России по г. Москва

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

от Генерального директора ООО «Канудос»

Юридический адрес: 105187, г.Москва, ул. Вольная, 35;

Почтовый адрес: 142784, Москва, пос. Московский,

БЦ «Румянцево», 22-й км Киевского ш.,

домовладение 4, корпус Г, офис 236Г;

тел/факс 8-(495)-240-58-25

e-mail: info@canudos.ru, techsupport03@canudos.ru

Московское УФАС
Рег.номер: 21395
Зарегистрирован: 02.06.2016



Жалоба

На действия организации, являющейся представителем заказчика по открытому одноэтапному запросу предложений без проведения предварительного отбора № 5 616/16 на определение лучших условий поставки фильтров КВОУ грубой и тонкой очистки для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС (реестровый номер закупки 216P100156)

1. Организация, являющейся представителем заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ", 121357, г.Москва, ул.Вере́йская, д.17
2. Номер телефона: +7 (495) 6468027
3. Дата окончания срока рассмотрения заявок: 10.06.2016 в 10:00 (МСК)
4. Участник закупки (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «Канудос» в лице генерального директора [REDACTED], Юридический адрес: 105187, г.Москва, ул. Вольная, 35, Почтовый адрес: 142784, Москва, пос. Московский, БЦ «Румянцево», 22-й км Киевского ш., домовладение 4, корпус Г, офис 236Г; тел/факс 8-(495)-240-58-25 e-mail: info@canudos.ru, techsupport03@canudos.ru ИНН 7708549859 КПП 771901001
5. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru
6. Номер извещения: №31603588581
7. Наименование закупки: ОЗП №5 616/16 - Определение лучших условий поставки фильтров КВОУ грубой и тонкой очистки для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (216P100156)

Заявитель ООО «Канудос» обжалует действия комиссии в составе:

Состав Комиссии утвержден Распоряжением ООО «ППТК»:

- от 22.04.2016 № 5 616/16 «О проведении открытого одноэтапного запроса предложений без проведения предварительного отбора»

и считает, что в действиях комиссии содержатся нарушения.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок по открытому одноэтапному запросу предложений без проведения предварительного отбора № 5 616/16 на определение лучших условий поставки фильтров КВОУ грубой и тонкой очистки для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС (реестровый номер закупки 216P100156) № 236 от 19.05.2016 приняты следующие решения в отношении заявки ООО «Канудос» (порядковый номер 3, предложение 88649-1-3):

Отклонить заявку ООО «Канудос» (г. Москва) по причине: в нарушение: в нарушение п.3.1. технического задания, являющегося неотъемлемым приложением к документации о запросе предложений №5 616/16, технические характеристики (производительность фильтра, наличие разделителя карманов) предложенной аналогичной продукции не соответствуют требованиям документации о запросе предложений (согласно представленному паспорту на предлагаемую продукцию к поставке предлагается: п.1 «Фильтр грубой очистки EFiBAG 40 G4», п.2 «Фильтр тонкой очистки EFiCELL 420 F9, производительность фильтра - 3 400 м³/ч», согласно техническому заданию - п.1 «Фильтр грубой очистки EMB S45 KR7/360 N, с разделителем карманов», п.2 «Фильтр КВОУ ГТУ тонкой очистки, производительность фильтра - 4250 м³/ч» (на основании экспертного заключения специалистов филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС).

Общество с ограниченной ответственностью «Канудос» не согласно с данными выводами по следующим основаниям:

По позиции №1 - Фильтр грубой очистки, предлагаемый фильтр EFiBAG 40 G4 соответствует требованиям технического задания, разделители карманов имеются, об этом указано в техническом предложении Иск. № 477 от 6 мая 2016 г., страница 6 заявки по ОЗП №5 616/16.

По позиции № 2- Фильтр тонкой очистки, предлагаемый фильтр EFiCELL 420 F9 соответствует требованиям технического задания, производительность фильтра 4250 м³/час, об этом указано в протоколе от независимой лабораторией VTT – S-07023-16(EN 779-2012), номер теста №160368 ,страницы 111 - 112 заявки по ОЗП №5 616/16, и в паспорте на фильтр указан максимальный расход воздуха 5000 м³/час, страницы 109 - 110 заявки по ОЗП №5 616/16.

Основания для отклонения заявки ООО «Канудос», представленные в протоколе заседания Комиссии по подведению итогов запросов предложений на определение лучших условий поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг для нужд филиалов ПАО «ОГК-2» (в части подведения итогов открытого одноэтапного запроса предложений без предварительного отбора № 5 616/16), считаем полностью необоснованными. Таким образом, мы считаем, что законных оснований для отклонения заявки ООО «Канудос» у комиссии не было.

На основании вышеизложенного, просим признать отстранение ООО «Канудос» от участия в открытом одноэтапном запросе предложений без проведения предварительного отбора № 5 616/16 на определение лучших условий поставки фильтров КВОУ грубой и тонкой очистки для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС (реестровый номер закупки 216P100156) необоснованным, внести изменения в протокол по подведению итогов, признать

Общество с ограниченной ответственностью «Канудос» участником закупки, допущенным к дальнейшему рассмотрению заявки.

Приложения:

Техническое задание;


Протокол по подведению итогов запросов предложений на определение лучших условий поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг для нужд филиалов ПАО «ОГК-2» (в части подведения итогов открытого одноэтапного запроса предложений без предварительного отбора № 5 616/16) от 19.05.2016 № 236;

Техническое предложение ООО «Канудос» Исх. № 477 от 6 мая 2016 г;

Протокол от независимой лаборатории VTT – S-07023-16(EN 779-2012), номер теста №160368;

Паспорт тонкой очистки EFiCELL 420 F9.

Генеральный директор
ООО «Канудос»



Дата 31.05.2016.