

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная группа «Третий Рим»
ИИН: 6829084589 КПП: 682901001
392020, РФ, Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Чичканова, д.75, кв.5

Мурзину
Борису
АГЗ-31/16
23.05.16 6:52

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области

392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 1

Заявитель:
ООО «Строительная группа «Третий Рим»
392020, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Чичканова, 75, кв.5

эл.адрес: 79156726941@yandex.ru
Телефон: 7-915 672 69 41

Государственный заказчик:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница»
Адрес:
392000, г. Тамбов, ул. Рылеева, 80
post@odb.tambov.gov.ru
50 99-15
I евиц
выполне ному
ремонту кровли поликлиники ГБУЗ
«ТОДКБ»
номер закупки на www.zakupki.gov.ru:
31603609915

Жалоба
на действия комиссии по рассмотрению первых частей заявок
(закупка выполняется по закону № 223 ФЗ)

Государственным заказчиком - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница» проводится закупка работ по капитальному ремонту кровли поликлиники ГБУЗ «ТОДКБ» для чего был размещен аукцион в электронной форме (максимальная цена 3 301 789 рублей 00 копеек).

ТАМБОВСКОЕ УФАС РОССИИ
Зап. № 4631
16.06.2016г.
16.06.2016г.

Нами, Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная группа «Третий Рим» была подана заявка на участие в данной процедуре, номер 6. Нами были просчитаны все риски по участию в данной процедуре, тщательно изучена сметная документация, но нашу заявку не допустили по первой части (протокол от 06.06.16 г.).

Уведомление (причина отказа):

«П. 5 недостоверные сведения о температуре хрупкости и температуре размягчения по кольцу и шару битума. В заявке указано: «Теплостой кость в течение 5 часов, °С: не ниже 55. Марка битума: БНД 40/60. Температура размягчения по кольцу и шару, °С: не ниже 51. Температура хрупкости, °С: не выше -12». Исходя из значения теплостой кости по ГОСТ 2889-80 участником предложена мастика МБК-Г-55. В соответствии с п. 2.7.1.4 ГОСТ 2889-80 температура хрупкости битумного вязущего для мастики МБК-Г-55 не должна быть выше -18°C, а температура размягчения по кольцу и шару должна быть 45-50°C».

Считаем, что нашу заявку допустили незаконно и необоснованно.

Требования к температуре хрупкости и размягчения по кольцу и шару установлены к битуму и данные требования полностью соблюдены по техническому заданию (ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие.).

Поставщику в техническом задании (требованиях к материалам) был предоставлена возможность выбора из разных марок битума: БНД 40/60, БНД 60/90 или БНД 90/130.

На наш взгляд нами правильно был выбран битум БНД 40/60, так как он полностью удовлетворяет требованиям ГОСТ в отношении битумов и подходит для мастики.

Битумы по ГОСТ (п.1.2.2) по своим физическим характеристикам должны быть: температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже 51 и температура хрупкости, °С, не выше -12». Битум БНД входит в состав мастики битумной кровельной горячей .

Мы считаем, что в требованиях заказчика есть противоречие, по логике получается по битуму установлены температуры размягчения по КСШ (кольцу и шару) не ниже определенной температуры, а по мастике установлено в пределах.

Получается если бы мы выбрали другой битум БНД 90/130 или БНД 60/90, а не БНД 40/60 (наш), то в свою очередь характеристикам мастики противоречили бы температура размягчения по кольцу и шару для этих битумов, так как она ниже (47 и 43).

В общем, считаем, что в техническом задании было заложено противоречие, которое привело к неоднозначной трактовке данного требования и наша заявка правильная.

Если заказчику все равно, какая будет мастика и входящий в нее битум, то зачем устанавливать такие требования?

По результатам аукциона, который состоялся 09.06.16 г. снижения практически не было, а мы готовы были дать меньшую цену.

Считаем, что нашу заявку отклонили незаконно.

- ПРОСИМ
 - Признать действия комиссии незаконными и отменить первый протокол, выдать предписание об отмене результатов торгов.

ООО «Строительная группа «Третий Рим»



М.П.

 Г

Приложения:

- 1) Заявка
- 2) Протокол назначения руководителя