

# PRIME CLIMATE

Лицензия ГТ № 0065859 от 13 мая 2013 года

Лицензия № МКРФ 01697 от 12.05.2014 года

Свидетельство СРО № 0573.02-2011-7731623116-С-069 от 29 августа 2012 года

Исх. № 260

Дата: 08 июля 2016 года

**Куда:** Управление Федеральной антимонопольной службы  
по г. Москве  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д.4, стр.1  
**От кого:** ООО «Прайм Климат»  
121552, Москва, ул. Островная, д. 2

## ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА, ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

**Заказчик:** Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский государственный зоологический парк»

**Фамилии, имена, отчества членов закупочной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются:**

Воробьева Елена Николаевна

**Место нахождения заказчика:** 123242, Москва, Грузинская Б., дом 1

**Почтовый адрес заказчика:** 123242, Москва, Грузинская Б., дом 1

**Телефон:** +7 (499) 2521149

**E-mail:** mzoopark@mail.ru

**Контактное лицо:** Воробьева Елена Николаевна

**Участник закупки (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Климат»

**Место нахождения:** РФ, 121552, Москва, ул. Островная, д. 2

**Почтовый адрес:** РФ, 121552, Москва, ул. Островная, д. 2

**E-mail:** info@primeclimate.ru

**Номер контактного телефона:** +7 (495) 234-77-71

**Факс:** нет

**Контактное лицо:** заместитель главного инженера Павлов Илья Сергеевич

**ИНН:** 7731623116

**Номер аукциона:** 31603791535

**Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона (по местному времени):** 17.06.2016 г.

**Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:** 11.07.2016 09:00

**Дата окончания срока рассмотрения заявок:** 13.07.2016 г.

**Дата проведения электронного аукциона (по местному времени):** 14.07.2016 г. в 10:00

**Электронная площадка в сети Интернет:** <http://roseltorg.ru>

**Наименование электронного аукциона:** Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы холодоснабжения в павильоне «Обезьянник» на территории головной организации ГАУ «Московский зоопарк» по адресу: ул. Большая Грузинская, д.1

**Начальная максимальная цена контракта:** 8 511 133,61 рублей.

**Официальный сайт, на котором размещена информация об электронном аукционе:**

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-list.html?noticeId=3908857&epz=true&style44=false>

### **Обжалуемые действия:**

Руководствуясь положениями ч.10 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ), ООО «Прайм Климат» обращается к Вам с жалобой на действия Заказчика, нарушающие права и законные интересы участника закупки, а именно – установленные Заказчиком требования строгого соответствия применяемых материалов спецификации и недопустимости применения аналогов не соответствуют требованиям Закона № 223-ФЗ в части соблюдения принципов равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

### **Доводы жалобы:**

17.06.2016 г. Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский государственный зоологический парк» на общероссийском официальном сайте было размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме № 31603791535.

01.07.2016 г. Заказчиком был размещен ответ на запрос на разъяснение\_4 от 30.06.2016 г., согласно которому не предусмотрена замена производителя по оборудованию (гидро модуля, узлов обвязки чиллера, воздухоохладителей и узла заправки гликолем), указанному в рабочей документации. Кроме того, пп.3 п.13 Документации об аукционе в электронной форме указывает, что подрядчик обязан использовать материалы, строго указанные в спецификации рабочей документации «Холодильная станция» №2004/275-10 ХС.

Однако, из данных рабочей документации следует, что указанное оборудование не является уникальным и может быть произведено другими производителями, с идентичными техническими характеристиками и параметрами. Кроме того, стоит учесть, что требуемое оборудование «СИНТО» зарезервировано за компанией, разработавшей данный рабочий проект для ГАУ «Московский государственный зоологический парк». Поскольку производитель «СИНТО» отказывается в подборе оборудования и технической консультации, то у других участников нет возможности целесообразно оценить себестоимость выполняемых работ и осуществить поставку необходимого оборудования в рамках указанной закупки.

---

ООО «Прайм Климат»

ОГРН 1097746063403 ИНН/КПП 7731623116/773101001

р/с 40702810900003865701 к/с 30101810800000000294

БИК 044525294

Считаем, что вышеперечисленные действия Заказчика ведут к ограничению конкуренции, что в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок и антимонопольным законодательством - недопустимо. Указанными действиями Заказчик преднамеренно завышает стоимость выполняемых работ, что ведет к неэффективному расходованию денежных средств и является грубым нарушением основных принципов закупки товаров, работ и услуг.

**На основании вышеизложенного просим:**

1. Приостановить процедуру проведения аукциона в электронной форме до рассмотрения жалобы по существу.
2. Признать закупочную комиссию нарушившей требования закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Признать жалобу обоснованной.
4. Обязать заказчика (закупочную комиссию) устранить нарушения закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» путем повторного рассмотрения заявок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Принять решение о выдаче Заказчику обязательного для исполнения предписания об устранении указанных нарушений.

**Приложения:**

1. Копия извещения об аукционе в электронной форме на 2 листах.
2. Копия документации на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы холодоснабжения в павильоне «Обезьянник» на территории головной организации ГАУ «Московский зоопарк» по адресу: ул. Большая Грузинская, д.1 на 75 листах.
3. Копия ответа на запрос на разъяснения\_4 от 30.06.2016 г. на 1 листе.
4. Копия рабочей документации на 58 листах.

Генеральный директор ООО «Прайм Климат»

\_\_\_\_\_/К.А. Гянджунцев /  
М.П.