

Заместителю руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Республике Крым и городу Севастополю (Крымское УФАС России)  
Токареву В.С.  
299011, г. Севастополь, улица Ленина, 48

**Заявитель** ООО «Центр пожарного мониторинга»  
Адрес: 630017, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск,  
ул. Закаменский микрорайон, д. 15  
Тел.: (383) 287-26-33, +79789110101  
E-mail: [010911@list.ru](mailto:010911@list.ru)  
[2559911@mail.ru](mailto:2559911@mail.ru)

**Жалоба**  
**на неправомерные действия организатора (заказчиков) (документацию о проведении торгов) на проведение аукциона в электронной форме.**

**Заказчик** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя  
«Городская больница №5 - «Центр охраны здоровья матери и ребенка»  
299055, г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 211 –А.  
Тел/факс: (869) 67-29-86

**Информация о контрактной службе заказчика:** Руководитель контрактной службы:  
Альсовская Наталья Анатольевна  
Телефон: (8692) 67-39-71  
Адрес электронной почты: [gorbol5@inbox.ru](mailto:gorbol5@inbox.ru)  
Приказ о контрактной службе или контрактном управляющем:  
Приказ от 13.06.2015 № 328;

Наименование объекта закупки: На выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://sevastopol.gov.ru>

Дата размещения: 20.07.2016 года

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый конкурс.

**Начальная (максимальная) цена гражданско-правовой договора составляет:**  
21 178 850,00 (Двадцать один миллион сто семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

**Указание на обжалуемые действия, доводы жалобы:**

Изучив положения документации выявлены кроме прочего, положения, не соответствующие требованиям закона, а соответственно нарушающие права и интересы участников размещения заказа.

А именно:

Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

В соответствии с частью 7 статьи 83 (введенной в действие с 13 июля 2014 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года №117-ФЗ) Федерального закона РФ от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях



классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 (образовательные, медицинские, социальные и гостиничные учреждения)- с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Требование выполнить невозможно по следующим причинам.

Результатом исполнения указанных работ является законченное решение, выраженное в постановке объектового оборудования передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны. Однако, отсутствует информация, на какие системы передачи извещений (СПИ), размещенные в подразделениях пожарной охраны, должно осуществляться передача извещений о пожаре и где находится пожарная часть с учетом удаления от объекта защиты.

Следовательно, отсутствует возможность выполнения Контракта и проверки работоспособности объектового оборудования системы передачи извещений.

На основании изложенного, прошу:

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу.
2. Провести проверку указанных фактов.
3. Принять меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Жалобу прошу рассмотреть в мое отсутствие и о результатах сообщить мне.

**Исполнительный директор ООО «Центр  
пожарного мониторинга»**



**Яковенко Я.В.**

«26» июля 2016 года