

Заместителю руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы  
по Республике Крым и городу Севастополю (Крымское УФАС России)  
Токареву В.С.  
299011, г. Севастополь, улица Ленина, 48

**Заявитель** ООО «Центр пожарного мониторинга»  
Адрес: 630017, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск,  
ул. Закаменский микрорайон, д. 15  
Тел.: (383) 287-26-33, +79789110101  
E-mail: [010911@list.ru](mailto:010911@list.ru)  
[2559911@mail.ru](mailto:2559911@mail.ru)

**Жалоба**  
**на неправомерные действия организатора (заказчиков) (документацию о проведении торгов) на проведение аукциона в электронной форме.**

**Заказчик** Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя  
"Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова".  
Место нахождения, почтовый адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского,  
19.  
Адрес электронной почты: [a2kat-85@mail.ru](mailto:a2kat-85@mail.ru)  
Номер контактного телефона: (8692) 559148  
Контактное лицо: Федоровский Богдан Александрович +79787436217

**Информация о контрактной службе заказчика:** Начальник контрактной службы:  
Федоровский Богдан Александрович  
Номер контактного телефона: (8692) 559148  
Адрес электронной почты: [a2kat-85@mail.ru](mailto:a2kat-85@mail.ru);  
Приказ о контрактном управляющем от 27 мая 2016 года

Наименование объекта закупки: На проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях ГБУЗ С "Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова"

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://sevastopol.gov.ru>

Дата размещения: 15.07.2016 года

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый конкурс.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: **Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 16 400 920** (шестнадцать миллионов четыреста тысяч девятьсот двадцать рублей, ноль копеек).

**Указание на обжалуемые действия, доводы жалобы:**

Изучив положения документации выявлены кроме прочего, положения нарушающие права и интересы участников размещения заказа.

А именно:

1. Согласно части 6 раздела 1 Технического задания технические характеристики оборудования, указанные в техническом задании разработаны в соответствии с проектом. Участникам необходимо подобрать оборудование любого производителя, соответствующее указанным характеристикам (или улучшенным). Однако, в части 7 указано, что товарные знаки сопровождаются словами (эквивалент), что явно не

соответствует требованию «улучшенным». В то же время, критерии требования «улучшенным» отсутствуют.

Таким образом, не ясно по каким критерием будет оцениваться оборудование участника, то есть существует вероятность отказа ему, что ставит участников в неравное положение.

2. Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

Согласно требованиям к основным товарам (материалам) и оборудованию, применяемым при выполнении работ «Технического задания» (далее – Требования) указана объектовой станции передачи извещения о пожаре SM-RF (или эквивалент).

В соответствии с частью 7 статьи 83 (введенной в действие с 13 июля 2014 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года №117-ФЗ) Федерального закона РФ от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 (образовательные, медицинские, социальные и гостиничные учреждения)- с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В соответствии с ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона. Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить её. В силу п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями.

Результатом исполнения указанных работ является законченное решение, выраженное в постановке объектового оборудования передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны. Однако, отсутствует информация, на какие системы передачи извещений (СПИ), размещенные в подразделениях пожарной охраны, должно осуществляться передача извещений о пожаре и где находится пожарная часть с учетом удаления от объекта защиты.

Следовательно, отсутствует возможность выполнения Закона и проверки работоспособности объектового оборудования системы передачи извещений.

3. Согласно пункта 16 Информационной карты требование к участнику закупки Копия Лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Постановления правительства РФ от 30 декабря 2011г №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»)

Однако, п. 3.4.4. Договора подрядчик обязан привлекать для выполнения работ субподрядчиков.

При этом работы по монтажу автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, которые предусмотрены в конкурсной документации на право заключения контракта на выполнение работ, которые подлежат ли-



цензированию, не являются объектом закупки, а входят в состав работ, которые необходимо выполнить. В то же время условиями контракта не установлено никаких ограничений по привлечению субподрядчиков в отношении указанных работ, подлежащих обязательному лицензированию.

Указанные недостатки документации ограничивают возможности оценки предполагаемой возможности выполнения работ в случае заключения контракта и ставят претендентов на участие в неравное положение, поскольку потенциальный подрядчик не может просчитать фактическую прибыль, затраты и все риски на выполнение Закона.

На основании изложенного, прошу:

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу.
2. Провести проверку указанных фактов.
3. Принять меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Жалобу прошу рассмотреть в мое отсутствие и о результатах сообщить мне.

**Исполнительный директор ООО «Центр  
пожарного мониторинга»**

«20» июля 2016 года



**Яковенко Я.В.**