



ООО «СПЕЦМОНТАЖ»

Юр. адрес: 672000, г. Чита, ул. Чайковского 24, офис 1.  
Почтовый адрес: 672002, г. Чита, ул. Бутина 37, а/я 428.

ИНН: 7536077632; КПП 753601001

тел./факс (3022) 32-36-13

E-mail: [spezmontage@mail.ru](mailto:spezmontage@mail.ru)

«25» августа 2016 г. № 68

Руководителю Управления Федеральной  
Антимонопольной службы по  
Забайкальскому краю

### Жалоба.

ООО «Спецмонтаж», просит Вас рассмотреть нашу жалобу по электронному аукциону, который состоится 26.08.2016 в 12.30 на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» номер извещения № 0374100001016000072 «Оказание услуги по проектированию, поставки оборудования, монтажа и пусконаладки системы пожарной сигнализации, а также системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей на объектах Базы отдыха «Севастополь», дата и время окончания подачи заявок 19.08.2016 в 18:30.

Наша заявка под № 6 была отклонена заказчиком **причина отказа** (Предоставление недостоверной информации, непредоставление информации, предусмотренной п. п. б) п. 3 ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, п.14 Информационной карты ЭА, - «первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара».

А именно предоставление недостоверной информации по показателю:

Требования к оборудованию и материалам—

«2.Кабель силовой»


требуемое заказчиком - Изоляция жил заземления должна быть двухцветной, при этом один из цветов должен покрывать не менее 30 % и не более 70% поверхности изоляции, а другой — остальную часть.;

предлагаемое участником — Изоляция жил заземления является двухцветной, при этом один из цветов покрывает 30 % поверхности изоляции, а другой — остальную часть 70%.

В соответствии с п.2.2.3 ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» Изоляция жил заземления двухцветная, при этом один из цветов покрывает не менее 30 % и не более 70% поверхности изоляции, а другой — остальную часть.

А именно непредоставление следующих показателей:

п.6.18.Технического задания — «Гарантийный срок эксплуатации системы пожарной сигнализации, а также системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей





должен составлять не менее 24 календарных месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации.»;  
требуемое заказчиком – не менее 24 календарных месяцев;  
предлагаемое участником – отсутствует.  
В соответствии п. 1,2 ч.4 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ отказать в допуске к участию в аукционе участнику закупки с порядковым номером 6.)

Мы считаем, что нас отклонили не правомерно, так как нами были прописаны конкретные характеристики кабеля (Изоляция жил заземления является двухцветной, при этом один из цветов покрывает 30 % поверхности изоляции, а другой – остальную часть 70%)., что касается гарантийного срока, то мы в согласии написали, что согласны выполнить работы на условиях предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. В информационной карте и в рекомендуемой форме №1 не прописаны дополнительные требования по указанию гарантийного срока на эксплуатацию системы пожарной сигнализации, а также системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей.

Помимо этого гарантийные сроки службы оборудования указаны в требованиях к оборудованию и материалам.

В связи с этим просим Вас отменить решения заказчика по отклонению нашей заявки и допустить нас до участия в электронном аукционе номер извещения 0374100001016000072.

Протокол рассмотрения первых частей прилагается к жалобе.

**Наименование Заказчика:**

федеральное государственное бюджетное учреждение "База отдыха "Севастополь".

**Члены комиссии:**

Председатель комиссии	Моисеев Александр Леонидович
Зам. председателя комиссии	Борисова Лидия Викторовна
Член комиссии	Борцова Елена Анатольевна
Член комиссии	Вершаловская Юлия Валерьевна
Член комиссии	Лысенко Мария Викторовна
Член комиссии	Полищук Оксана Евгеньевна
Член комиссии	Тисельский Владимир Викторович
Член комиссии	Черная Ольга Ивановна


**Место нахождения заказчика:**

Российская Федерация, 299002, Севастополь г, Симонок, 62.

**Контактное лицо:** Черная Ольга Ивановна

**Адрес электронной почты:** turbazabuh@gmail.com

**Номер контактного телефона:** 7-8692-714344; 7-8692-714344.

Генеральный директор ООО «Спецмонтаж»  Байкалова Т. М.