

Заместителю руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым и городу Севастополю (Крымское УФАС России)

Токареву В.С.

299011, г. Севастополь, улица Ленина, 48

Заявитель ООО «Центр пожарного мониторинга»

Адрес: 630017, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Закаменский микрорайон, д. 15

Тел.: (383) 287-26-33, +79789110101

E-mail: 010911@list.ru

2559911@mail.ru

Жалоба

на неправомерные действия организатора (заказчиков) (документацию о проведении торгов) на проведение аукциона в электронной форме.

Заказчик Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя
«Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного»

Место нахождения, почтовый адрес: 299045, г. Севастополь, ул. Ерошенко, д. 13.

Адрес электронной почты: onko_sev@mail.ru

Номер контактного телефона: (8692) 240168

Контактное лицо: Пехтин Евгений Аркадьевич +79788308068

Информация о контрактной службе заказчика: Начальник планово-экономического
отдела: Пехтин Евгений Аркадьевич

Номер контактного телефона: (8692) 231373

Адрес электронной почты: onko_sev@mail.ru;

Приказ о контрактном управляющем от 11 января 2016 года

Наименование объекта закупки: На выполнение работ по объекту:
«Автоматическая установка пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре в Государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер
имени А.А. Задорожного» по адресу: г. Севастополь, ул. Ерошенко, 13, ул. 9-го Января,
40».

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" - <http://sevastopol.gov.ru>

Дата размещения: 20.07.2016 года

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый конкурс.

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора составляет:
2 023 673,00 (два миллиона двадцать три тысячи шестьсот семьдесят три рубля 00 копеек).

Указание на обжалуемые действия, доводы жалобы:

Изучив положения документации выявлены кроме прочего, положения, не соответствующие требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, а соответственно нарушающие права и интересы участников размещения заказа.

А именно:

Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

В соответствии с частью 7 статьи 83 (введенной в действие с 13 июля 2014 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года №117-ФЗ) Федерального закона РФ от 22.08.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 (образовательные, медицинские, социальные и гостиничные учреждения)- с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Требование выполнить невозможно по следующим причинам.

Результатом исполнения указанных работ является законченное решение, выраженное в постановке объектового оборудования передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны. Однако, отсутствует информация, на какие системы передачи извещений (СПИ), размещенные в подразделениях пожарной охраны, должно осуществляться передача извещений о пожаре и где находится пожарная часть с учетом удаления от объекта защиты.

Следовательно, отсутствует возможность выполнения Контракта и проверки работоспособности объектового оборудования системы передачи извещений.

На основании изложенного, прошу:

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу.
2. Провести проверку указанных фактов.
3. Принять меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Жалобу прошу рассмотреть в мое отсутствие и о результатах сообщить мне.

Исполнительный директор ООО «Центр
пожарного мониторинга»

«26» июля 2016 года



Яковенко Я.В.