

в Крымское УФАС России
295000, Республика Крым, город Симферополь,
улица Александра Невского, 1

Заявитель: ООО ЧОП «Темучин-Ачинск»

662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, 1
микрорайон строение 45
e-mail 2669962@mail.ru
тел/факс: 8-391-266-99-62

Название электронного аукциона:
на выполнение работ по оснащению АСПС и СОУЭ
с автоматической передачей сигнала "Пожар" и
"Неисправность" на рабочее место диспетчера,
оборудованное системой мониторинга,
расположенного в пожарной части МЧС в ГБОУ г.
Севастополя "Средняя общеобразовательная школа
№22"

Реестровый номер аукциона:
№ 0174200001916002454

Форма торгов:
Электронный аукцион
Заказчик:

Государственное Бюджетное Образовательное
учреждение города Севастополя "Средняя
общеобразовательная школа №22 имени Н.А.
Острякова".

Место нахождения: 299040, г. Севастополь, пр.
Ген. Острякова, 65.


Почтовый адрес: 299040, г. Севастополь, пр. Ген.
Острякова, 65.

Контактное лицо: Терентьева Елена
Владимировна, e.terenteva@sev.gov.ru, 54-35-10

26 августа 2016 г.

Жалоба

11.08.2016 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение и документация о проведении Электронный аукциона № 0174200001916002454 на право заключения договора на выполнение работ по оснащению АСПС и СОУЭ с автоматической передачей сигнала "Пожар" и "Неисправность" на рабочее место диспетчера, оборудованное системой мониторинга, расположенного в пожарной части МЧС в ГБОУ г. Севастополя "Средняя общеобразовательная школа №22". Начальная максимальная цена контракта 6 631 390,00 (шесть миллионов шестьсот тридцать одна тысяча триста девяносто) рублей 00 копеек. ООО ЧОП «Темучин-Ачинск» подало заявку на участие в Электронный аукционе № 0174200001916002454.



В рабочей документации указаны приемно-контрольные устройства: радиорасширитель охранно-пожарный РРОП-И в количестве 34 шт. Согласно проекту данные приборы должны сообщаться между собой по радиоканалу, что технически невозможно, приборы не будут видеть друг друга. Для того, чтобы система была работоспособна в данном проекте 31 прибор РРОП-И необходимо заменить на РРОП-М2, что повлечет за собой изменение в проектно-сметной документации. Так же блок выносных индикаторов БВИ8 заложенный в проекте, не обеспечит должной информативности системы охранно-пожарной сигнализации.

Считаем, что данная рабочая документация не соответствует требованиям соблюдения норм пожарной безопасности и требует доработки, для того чтобы система была работоспособна.

На основании вышеизложенного руководствуясь ст. 105 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

ПРОШУ:

1. Провести внеплановую проверку относительно соответствия аукционной документации.
2. Приостановить заключение контракта.
3. Вынести предписание в отношении заказчика, об устранении нарушений требований документации.

Генеральный директор
ООО ЧОП «Темучин-Ачинск»

Ботман В.А.