

3690

127  
21.09.16 14:00

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной  
службы по Кемеровской области Кухарской Наталье Евгеньевне  
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5

**Наименование Заказчика:**

Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева»

**Место нахождения Заказчика:**

650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22,

**Почтовый адрес Заказчика:**

650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22,

**Адрес электронной почты Заказчика:**

E-mail: okb.zakaz@mail.ru

**Номер контактного телефона Заказчика:**

тел. .: +7 (3842) 39-64-71.

**Уполномоченный орган:**

ООО «Кузбасс-Тендер»

**Почтовый адрес Уполномоченного органа:**

650000, г. Кемерово, пр-т. Советский, д. 27, оф.509

**Номер контактного телефона Уполномоченного органа:**

Верчагина Ольга Викторовна  
info@kuzbass-tender.ru, тел. 8 (3842) 77-62-26

**Наименование лица подавшего жалобу:**

Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Лада-Альянс»

**Сокращенное наименование:**

ООО строительная компания «Лада-Альянс»

**Генеральный директор:**

Гладких Юлия Васильевна

**Место нахождения организации:**

656002, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул пр-кт Калинина, д.15 офис 305

**Номер контактного телефона:**

+7 951 594 3493

**Адрес электронной почты участника:**

EcoLuks2011EcoLuks@mail.ru

Исх. № б/н от 12.09.2016 г.

**Жалоба  
на действия заказчика**

19.08.2016 Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева» (далее-Заказчик) на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении закупок, адрес в сети Интернет: <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=4137580&epz=true&style44=false> разместил закупку № 31604012581 путем проведения открытого конкурса на «Выполнение работ по капитальному ремонту».

Названная документация об открытом конкурсе не соответствует Федеральному закону № 223-ФЗ от 18.07.2011 г «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее- ФЗ № 223-ФЗ ) по следующим обстоятельствам :

**Доводы жалобы:**

с 24.08.16 мар 1 по 12.09.16 14:00

Кемеровское УФАС России  
Вх. 36907 листов 2  
12 СЕН 2016 20 г

12.09.16 14:00

Согласно пункта 2.52 раздела 2. Водоснабжение и канализация перечня используемых материалов Технического задания Заказчик устанавливает требования:

2.1.	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, условный проход 15 мм, наружный диаметр 21,3 мм, толщина стенки более 2,4 мм, На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Допускаются отдельные вмятины, рябизна, риски, следы зачистки и другие дефекты, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за минимальные размеры, а также слой окалины, не препятствующий осмотру. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление <b>не менее 2,4 МПа (24 кгс/см<sup>2</sup>), ГОСТ 3262-75;</b>	м	470	
------	---	---	-----	--

То же пункт 3.43 раздела 3. Отопление и вентиляция перечня используемых материалов Технического задания Заказчик устанавливает требования

3.1.	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, условный проход 15 мм, наружный диаметр 21,3 мм, толщина стенки более 2,4 мм, На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Допускаются отдельные вмятины, рябизна, риски, следы зачистки и другие дефекты, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за минимальные размеры, а также слой окалины, не препятствующий осмотру. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление <b>не менее 2,4 МПа (24 кгс/см<sup>2</sup>), ГОСТ 3262-75;</b>	м	22	
------	---	---	----	--

Согласно ГОСТ 3262-75 пункт 2.8. трубы должны выдерживать гидравлическое давление:

2.8. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление:

**2,4 МПа (25 кгс/см<sup>2</sup>)** - трубы, обыкновенные и легкие;

3,1 МПа (32 кгс/см<sup>2</sup>) - трубы усиленные.

Заказчик в описании объекта закупки указывает не достоверные эксплуатационные характеристики, противореча действующим нормативным документам. Считаем, что Заказчик своими действиями создает предпосылки для необоснованного ограничения конкуренции по отношению к участникам закупки.

Заказчиком нарушены положения ст.3 Федерального закона от 18.07.2011. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**ПРОШУ:**

1. Рассмотреть жалобу в соответствии с требованиями закона.
2. Приостановить заключение государственного контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
3. Обязать Заказчика внести изменения в документацию об открытом конкурсе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Приложения:**

1. Копия решения №1, подтверждающая полномочия Генерального директора.
2. Документация открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту № С07-02-001-16-ОК.

**Генеральный директор**

**ООО строительная компания «Лада-Альянс»**

**Гладких Ю.В.**

