

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ-С»

ИНН2130136849, ОГРН1142130005973 КПП213001001

428022, Чувашская республика, г Чебоксары, Автозаправочный проезд, дом 2

Исх.№ 41/1

от 31.08.2016

В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Чувашской Республике – Чувашии
Московский проспект, д. 2,
Г. Чебоксары, 428018, to21@fas.gov.ru
от: ООО «СПЕЦСТРОЙ-С»

ЖАЛОБА

На аукционную документацию Заказчика

Реестровый номер аукциона в электронной форме: 31604012538

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики "Межрегиональный центр компетенций -
Чебоксарский электромеханический колледж" Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики
Заказчик: 428000, Российская Федерация, Чувашская Республика – Чувашия,
Чебоксары, проспект Ленина, 9 Контактный телефон: 7-8352-621593
Адрес электронной почты: zam_chemk@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица: Ильин Евгений Михайлович

Участник размещения заказа (заявитель): ООО «СПЕЦСТРОЙ-С», ИНН2130136849,
ОГРН1142130005973 КПП213001001, Адрес: 428022, Чувашская республика, г Чебоксары,
Автозаправочный проезд, дом 2. Адрес электронной почты: spetsstroy-s@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица: Щербинина Елена Александровна. Телефон 8-927-886-68-210

Указание на размещаемый заказ: Номер извещения: 31604012538

Способ закупки: Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ)

Наименование закупки: Капитальный ремонт здания блока учебно-производственных
мастерских, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.
Яковлева, д.20/1 литер В, В1

Информация на сайте: <https://com.roseltorg.ru>:

С проведением квалификационного отбора: не указано .

Форма торгов: Редукцион (двухэтапный) .

Тип закупки в ЕИС: Открытый аукцион в электронной форме (по 94ФЗ) (код 47525)

Дата публикации: 19.08.2016

Адрес электронной площадки в сети Интернет <http://www.roseltorg.ru/>

Официальный сайт, на котором размещена документация www.zakupki.gov.ru

Место предоставления документации: <https://com.roseltorg.ru/>

Начальная цена: 40 335 739,40 (без учета НДС).

Вх 06-04/5538
09.09.2016

Указание на обжалуемые действия, доводы жалобы: Изучив положения аукционной документации по указанному выше аукциону мы выявили положения, не соответствующие требованиям Федерального закона № 223-ФЗ, а соответственно нарушающие права и интересы участников размещения заказа. Описание объекта закупки должно носить объективный характер: при составлении описания объекта закупки необходимо использовать стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающуюся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии.

А именно:

По заказу № 31604012538. В соответствии с Разделом IV Техническое задание открытого аукциона в электронной форме заказчиком установлены следующие требования:

п. 5 Гвозди строительные Гвозди строительные с плоской головкой Условный диаметр стержня не менее 1,8 Длина гвоздя более 400 мм Наименьший диаметр головки не более 3,5 Масса 1000 круглых гвоздей, кг более 0,437 .ГОСТ 4028-63. **Характеристики даны для гвоздей с конической головкой, Заказчик требует гвозди с плоской головкой и назначает не существующую длину 400мм.**

п. 9 Плитка. В правилах чтения не установлено, как читать данные требования. Указывать все размеры плиток или выбрать одну из предложенных. Не ясно, какие плитки нужны Заказчику: глазурованные или неглазурованные или оба варианта.

пп. 30, 31, 60, 61. Шурупы. Не указаны требования Заказчика по диаметру и длине. Нужен один размер не менее указанного или все размеры не менее указанного.

п.32 Электроды. Установлены требования к упаковке.

п.37 Лак ХВ-784. Данный материал указан в смете, как заменяемый, с минусом. В работе не используется. Устанавливать требования на соответствие с этим материалом незаконно.

п.54. Толь. Материал исключен из сметы. В работе не используется. Устанавливать требования на соответствие с этим материалом незаконно.

п. 56, 58, 59 Болты. Установлены требования к изготовителю болтов. «Для обеспечения тяжки болтов на заданное усилие **изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы**, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки.

Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11.»

п.78. Краска Armafinish. Материал исключен из сметы. В работе не используется. Устанавливать требования на соответствие с этим материалом незаконно.

п. 85. Плиты из минеральной ваты. Не указаны значения параметров вообще.

п. 86. Трубки из вспененного полиэтилена. В смете материал исключен и заменен на Трубки из вспененного каучука. Устанавливать требования на соответствие с этим материалом незаконно.

п. 89. Состав огнезащитный «Файрекс-600». В смете материал исключен и заменен на пену монтажную противопожарную полиуретановую NULLIFIRE. Устанавливать требования на соответствие с этим материалом незаконно.

пп.91, 92. Бетон Установлены требования к компонентам, входящим в состав бетонной смеси, а именно: требования к наполнителям.

Считаем, что все перечисленные нами выше требования, установленные заказчиком, являются завышенными, излишними требованиями т.к. не являются стандартными показателями, требованиями, условными обозначениями и терминологией, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки (товаров). Заказчиком в аукционной документации не обоснована необходимость использования других показателей, требований, обозначений и терминологии, при перечислении требуемых характеристик товара, который будет использоваться при выполнении работ. Так же не понятно, каким образом заказчик будет осуществлять приемку товаров по выше установленным требованиям. Данные действия заказчика содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ. Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, не соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Нарушен Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». Подобные нарушения есть и в других материалах, представленных заказчиком в аукционной документации. Всего 246 позиций.

На основании изложенного просим:

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу.
2. Выдать предписание о внесении изменений в документацию открытого аукционов в электронном виде в части составления технического задания, а именно – характеристик используемых в работе товаров, материалов.
3. Провести внеплановую проверку аукционной документации.

Приложения:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего жалобу(приказ, решение учредителя) (на 2 стр.)

2. Аукционная документация - 204стр

3. Сметы-77стр.

Директор ООО «Спецстрой-С»



Садгаров Г.Г.