



ООО «МП «Континент»

Адрес: г. Таганрог, ул. Александровская, 64, кв.16

ИНН 6154568429 КПП 615401001

р/с 40702810552090002265

Юго-Западный банк «Сбербанк России»

г. Ростов-на-Дону

к/с 30101810600000000602

БИК 046015602

эл.адрес: roskotaganrog@yandex.ru

Иск. № 95 от «16» сентября 2016г.

Вх. от «__» _____ 2016г. № _____

Управление Федеральной антимонопольной
службы
по Республике Крым и городу Севастополю
(Крымское УФАС России)

to82@fas.gov.ru

295000, Республика Крым, город
Симферополь, улица Александра Невского, 1

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ:
Управление государственного заказа

ЗАКАЗЧИКУ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №12"»

Подпись *Э.Н.*

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика, фамилии, имена, отчества членов аукционной комиссии, действия (бездействия) которых обжалуются:

Наименование государственного заказчика, контактная информация	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа №12". Место нахождения: гор. Инкерман, ул. Малиновского, 34. Почтовый адрес: 299703, гор. Севастополь, гор. Инкерман, ул. Малиновского, 34. Адрес электронной почты: school-12i@yandex.ru . Номер контактного телефона: 80692722153. Ответственное должностное лицо: Булгакова Оксана Михайловна. Должность: Директор.
Наименование уполномоченного органа, контактная информация	Управление государственного заказа Место нахождения: Российская Федерация, 299011, Севастополь г, Ленина, 28 Почтовый адрес: Российская Федерация, 299011, Севастополь г, Ленина, 2 Ответственное должностное лицо: О. А. Кожанова Номер контактного телефона: 54-26-24 доб.102 Адрес электронной почты: o.kozhanova@sev.gov.ru

Почтовый адрес	Российская Федерация, 299011, Севастополь г. Лазаревский
Место нахождения	Российская Федерация, 299011, Севастополь г. Лазаревский
Ответственное должностное лицо	Кожанова Оксана Алексеевна
Адрес электронной почты	o.kozhanova@sev.gov.ru
Номер контактного телефона	54-26-24 доб.102

Наименование, сведения о месте нахождения участника размещения заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса:

ООО «МП «Континент» (далее по тексту – ЗАЯВИТЕЛЬ)

Юридический адрес: Российская Федерация, 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская, 64, кв.16.

Фактический адрес: Российская Федерация, 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская, 64, кв.16.

Телефон/факс: (8634) 312-463,

Электронный адрес: roskotaganrog@yandex.ru.

2) Указание на размещаемые заказы:

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:
<http://zakupki.gov.ru/>

Извещение о проведении электронного аукциона от 26.08.2016 №0174200001916002777

Способ определения поставщика: Электронный аукцион

Предмет контракта: На выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре ГБОУ города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа №12"

3) Указание на обжалуемые действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, доводы, жалобы:

Необоснованный отказ в допуске к участию в электронном аукционе.

Доводы жалобы:

ООО «МП «Континент» была подана заявка на участие в электронном аукционе. Дата и время подачи заявки: 09.09.2016 17:47:09 (MSK+00:00) Номер заявки: 7.

15.09.2016 г. Заказчиком был опубликован протокол рассмотрения первых частей заявки, согласно которого Заявка №7 от участника (Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильное Предприятие "Континент", ИНН 6154568429) не допущена.

Причины отказа в допуске: несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе

Отказать в допуске и в признании участником аукциона на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ и п.22 части I документации об аукционе. Часть II аукционной документации Техническое задание - Требования к оборудованию (отсутствуют конкретные показатели):

- по 13 позиции Требования Заказчика: «емкость аккумулятора 7 или 17 Ач» Предложение участника: «емкость аккумулятора 7 или 17 Ач»

- по 18 позиции Требование Заказчика: «уровень звукового давления на расстоянии 1 м – до 85 дБ» Предложение участника: «уровень звукового давления на расстоянии 1 м – до 85 дБ»
- по 19 позиции Требование Заказчика: «уровень звукового давления до 100 дБ» Предложение участника: «уровень звукового давления до 100 дБ»
- по 20 позиции Требование Заказчика: «уровень звукового давления на расстоянии 1 м – до 100 дБ» Предложение участника: «уровень звукового давления на расстоянии 1 м – до 100 дБ»

По мнению ООО «МП «Континент» Заказчик необоснованно принял решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе, т.к. данные параметры указаны производителями товаров как неконкретные, чтоб подтверждается паспортами и инструкциями производителя.

- в позиции 13 «Требования к оборудованию» Заказчиком установлены требования (выдержка):

13.	Блок бесперебойного питания с выходным напряжением 12 В и номинальным током нагрузки 2 А	БП 12/2А (или эквивалент) -емкость аккумулятора 7 или 17 Ач	Необходимо указать точное значение
-----	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------

Участником было сделано предложение:

13	Блок бесперебойного питания с выходным напряжением 12 В и номинальным током нагрузки 2 А	БП 12/2А (РОССИЯ)
		-емкость аккумулятора 7 или 17 Ач
		-время полного заряда аккумулятора 48 ч.
		- время работы от резервного источника питания
		при токе нагрузки 500 мА и аккумуляторе на 17 Ач 24 ч.
		при токе нагрузки 250 мА и аккумуляторе на 7 Ач 24 ч.
		-реле контроля основного и резервного питания – 72 В, 30 мА
		-диапазон рабочих температур от-20 до +50°С.

Установка данного оборудования предусмотрена проектом на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре ГБОУ города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа №12". В проекте указан производитель БП 12/2А: ЗАО «Аргус-Спектр» (г. С-Петербург).

В руководстве по эксплуатации СПНК.436531.017 РЭ, ред. 2.1 производителя ЗАО «Аргус-Спектр» (г. С-Петербург), в разделе 2. Технические характеристики на оборудование БП 12/2А (скриншот страницы руководства прилагается) указано:

АБ:	
- емкость	7 или 17 А·ч ³⁾

³⁾ – емкость указана для стандартных кислотно-свинцовых АБ

- в позициях 19, 20 «Требования к оборудованию» Заказчиком установлены требования (выдержка из требований):

19	Оповещатель звуковой радиоканальный	Сирена-Р исп.2 (или эквивалент) -уровень звукового давления до 100 дБ	Необходимо указать точное значение
20	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный со встроенным звуковым сигнализатором и возможностью автономной работы.	Аврора-ДСР (или эквивалент) -уровень звукового давления на расстоянии 1 м – до 100 дБ	Необходимо указать точное значение

Участником было сделано предложение:

19	Оповещатель звуковой радиоканальный	Сирена-Р исп.2 (РОССИЯ)
		-уровень звукового давления до 100 дБ

20	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный со встроенным звуковым сигнализатором и возможностью автономной работы.	-дальность связи с ПКУ (открытое пространство) 600 м.
		-диапазон рабочих частот 433 МГц
		-мощность излучения от 0,01 до 10 мВт
		-количество рабочих частотных каналов 10 шт.
		время передачи контрольных радиосигналов от 7 с до 1 мин.
		диапазон рабочих температур от -30 до +55 °С
		Аврора-ДСР (РОССИЯ)
		-чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м
		-дальность связи с ПКУ (открытое пространство) 600 м.
		-диапазон рабочих частот 433 МГц
20	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный со встроенным звуковым сигнализатором и возможностью автономной работы.	-мощность излучения от 0,01 до 10 мВт
		-количество рабочих частотных каналов 10 шт.
		-время передачи контрольных радиосигналов от 12 с до 2 мин.
		-продолжительность работы (зависит от периода передачи контрольных радиосигналов) на основной батарее от 5 до 10 лет, на резервной 2-х месяцев
		-диапазон рабочих температур от - 30 до +55 °С
		-уровень звукового давления на расстоянии 1 м – до 100 дБ

Уровень давления звука является переменной величиной и зависит от большого числа различных внешних факторов, а также от условий измерения. В первую очередь, на величину звукового давления влияет расстояние до оборудования и наличие отражающих поверхностей. Кроме того, большое значение имеет и место расположения шумомера, с помощью которого производятся измерения.

Производителем товара ЗАО «Аргус-Спектр» (г. С-Петербург) данный параметр указывается как неконкретный:

-уровень звукового давления Сирена-Р исп.2 - до 100 дБ (скриншот с сайта производителя прилагается)

- уровень звукового давления Аврора-ДСР - до 100 дБ (скриншот с сайта производителя прилагается).

- в позиции 18 «Требования к оборудованию» Заказчиком установлены требования (выдержка из требований):

18	Извещатель пожарный дымовой радиоканальный со встроенным звуковым, речевым и световым сигнализаторами и возможностью автономной работы	Аврора-ДОР (или эквивалент) -уровень звукового давления на расстоянии 1 м – до 85 дБ -уровень звукового давления 85 dB;	Необходимо указать точное значение Неизменный показатель
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Производителем товара ЗАО «Аргус-Спектр» (г. С-Петербург) данный параметр указывается как неконкретный:

Выдержка из руководства (скриншот страницы прилагается): 2.12.3.10 Уровень звукового давления, развиваемый устройством "Аврора-ДОР" при воспроизведении синусоидального сигнала частотой (1000±10) Гц на расстоянии (1,00±0,05) м – (82±3) дБ.

Помимо всего, данный параметр заказчиком установлен дважды, как неизменяемый показатель и как показатель, в отношении которого требуется указать точное значение, что, по мнению заявителя является нарушением ст. 33 44-ФЗ Правила описания объекта закупки.

На основании вышеизложенного считаем, что указание точных значений, как того требовал Заказчик являлось бы искажением информации о товаре, что в свою очередь является нарушением норм 44-ФЗ.

На основании вышеизложенного прошу приостановить процедуру проведения электронного аукциона, провести внеплановую проверку: документации электронного аукциона (Извещение о проведении электронного аукциона от 26.08.2016 №0174200001916002777) на

выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре ГБОУ города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа №12" проводимого уполномоченным органом - Управление государственного заказа г. Севастополя, заказчик - Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя "Средняя общеобразовательная школа №12", правомочности действий аукционной комиссии Заказчика с целью устранения нарушений 44-ФЗ.

Приложения:

1. Копии документов, подтверждающие полномочия на подписания заявления;
2. Приложение № 1 к претензии от 16.09.2016 г. Требования к оборудованию опубликованные заказчиком.
3. Приложение № 2 к претензии от 16.09.2016 г. часть 1 заявки на участие в электронном аукционе. Поданные ООО «МП «Континент».
4. Приложение № 3 скриншот руководства по эксплуатации СПНК.436531.017 РЭ, ред. 2.1 производителя ЗАО «Аргус-Спектр» (г. С-Петербург), раздел 2. Технические характеристики на оборудование БП 12/2А.
5. Приложение № 4 скриншот с сайта производителя по оборудованию Сирена-Р исп.2.
6. Приложение № 5 скриншот с сайта производителя по оборудованию Аврора-ДСР.
7. Приложение № 6 скриншот страницы руководства по оборудованию "Аврора-ДОР".
8. Ссылка на документацию об электронном аукционе:
<http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0174200001916002777>

Директор ООО «МП «Континент»

И.В. Козюра