

# ООО «СИРИУС»


ИНН 5032138699 КПП 503201001  
 143000, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д 101а  
 Тел +7(495) 988-80-38 Факс +7(495) 988-80-38

**В Управление Федеральной  
 антимонопольной службы по г. Москве**  
 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4,  
 стр. 1

**Копии:**  
**Акционерное общество «Объединенная  
 энергетическая компания»**  
 Место нахождения: 115035, г. Москва,  
 Раушская наб., д. 8.

**АО «Единая электронная торговая  
 площадка»**  
 Адрес. 127006, Москва, ул. Каретный ряд,  
 д.2/1

**Реестровый номер торгов: 31603472605**



## Жалоба

**(на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с  
 Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными  
 видами юридических лиц»)**

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Сириус»</b> ИНН 5032138699 КПП 503201001 143000, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.101а Тел +7(495) 988-80-38, Факс +7(495) 988-80-38 Контактное лицо: Селиверстов А.В. e-mail: 7269753@gmail.com
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ	<b>Акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»</b> Место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 8 Номер контактного телефона: (495) 657-91-08 Факс: (495) 623-04-18 Адрес электронной почты: zakupki@uneso.ru Контактные лица: Карпов Вячеслав Игоревич, Мекка Виталий Сергеевич Потапова Екатерина Александровна
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ	<b>Оператор электронной площадки:</b> <b>АО «Единая электронная торговая площадка»;</b> Электронный адрес: www.roseltorg.ru; Место нахождения (почтовый адрес): 127006, Москва, ул. Каретный ряд, д.2/1; Номер контактного телефона: (495) 542-20-20, 8 (495) 276-16-26; факс: 542- 40-20 Адрес электронной почты: info@roseltorg.ru.
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМО М ЗАКАЗЕ	<b>31603472605</b> «Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту систем управления наружного освещения на базе оборудования НИИТМ Северного РЭС»

## СУТЬ ЖАЛОБЫ

25.03.2016 Акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», (далее – Заказчик) разместило в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) Конкурсную документацию по проведению конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту систем управления наружного освещения на базе оборудования НИИТМ Северного РЭС.

23.08.2016 в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) опубликована четырнадцатая редакция конкурсной документации. Согласно раздела IV (ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, КАЧЕСТВЕ РАБОТ (УСЛУГ) (далее – Форма 6) Заказчик в обязательных требованиях к документам и их содержанию, представленных в Таблице 2 приводит завышенные требования к содержанию «Описания типа средств измерений» - приложения к свидетельству о внесении контроллера ШУНО в Реестр средств измерений (далее – РСИ).

1. В п.1 Формы 6 раздела IV требуется указание о назначении контроллера ШУНО для работы в составе: “автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого/технического учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ/ АИИС ТУЭ), автоматизированных систем диспетчерского контроля и телеуправления (АСДТУ), а также в составе автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП)”.

В соответствии с рекомендациями МИ 2999-2011 Рекомендации. ГСОЕИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа. ФГУП «ВНИИМС» в разделе «Назначение средства измерений» указываются краткое описание основного назначения СИ. В составе каких именно систем может работать СИ информация избыточна и носит сугубо индивидуальный характер.

Кроме того, все требования Заказчика скопированы слово в слово с описания типа средства измерений конкретного контроллера производства одного из претендентов на участие в конкурсе - НПК «Ротек» (Приложение к свидетельству № 55680 Лист № 1 об утверждении типа средств измерений контроллеры сетевые промышленные многофункциональные «В-Типе» (производитель ООО «НПК Свитрон», г. Москва), что нарушает права остальных участников конкурсной процедуры.

Копия свидетельства о внесении типа № 55680 прилагается.

Производитель контроллера ШУНО вправе формулировать назначение контроллера в свободной форме, не противоречащей требованиям ТЗ Заказчика.

1. В п.3.1 и 3.2 Формы 6 раздела IV требуется указание в Свидетельстве о внесении контроллера ШУНО в РСИ с указанием в «Описании типа средств измерений» поддержки протоколов передачи данных OPC UA и ГОСТ Р МЭК 61870-5-104 соответственно.

В соответствии с МИ 3290-2010 (Государственная система обеспечения единства измерений РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ЦЕЛЯХ

УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА разработанная на основе Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ) не регламентируется обязательное указание протоколов передачи данных СИ. Подробная информация о протоколах передачи данных содержится в технических условиях на контроллеры ШУНО, которые также предоставляются в составе конкурсной документации претендентов по требованию Заказчика.

2. Требования к контроллеру ШУНО в части характеристик использования процессорного ядра п.4 избыточны. Рабочая частота процессора и его архитектура не являются прямыми параметрами ограничивающими функциональные возможности СИ. В требованиях Заказчика должны иметь исключительно функциональных характер

Также, Заказчик определил завышенное требование по предоставлению в составе конкурсной заявки образец оборудования ШУНО в сборе в соответствии с требованиями ТЗ для «проверки» образца. Что такое «проверка»? Какие действия предпримет Заказчик по отношению к образцу? Если это испытания, то по какой программе они будут производиться и в рамках какого аккредитованного сертификационного органа/лаборатории?

В противном случае результаты проверки о соответствии образца требованиям Заказчика целиком зависят от компетенции и желания Заказчика видеть в качестве победителя определенного претендента. Кроме того, что именно Заказчик считает «существенными» и «не существенными» недостатками при проведении проверки?

Это ставит под сомнение сертификаты и свидетельства, предоставляемые в составе конкурсной документации и учитывая значительную стоимость оборудования ШУНО (сотни тысяч рублей за единицу!!!) в неравные условия компании непосредственных производителей оборудования и поставщиков.

Учитывая вышеизложенное, считаем данные действия Заказчика ограничивают добросовестную конкуренцию в процедуре проведения торгов, что приводит к нарушению ч.1 ст. 3 223-ФЗ; ч.1.2. ст.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и влечет за собой ограничение участников конкурса.

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями 223-ФЗ, 135-ФЗ просим:

1. признать в действиях Заказчика нарушения 223-ФЗ; 135-ФЗ;
2. признать жалобу ООО «Сириус» обоснованной;
3. приостановить проведение конкурса до рассмотрения жалобы по существу.
4. обязать Заказчика привести документацию по запросу предложения в соответствии с 223-ФЗ, 135-ФЗ

Приложения

Копии документов, подтверждающих полномочия Генерального директора

Генеральный директор



Селиверстов А.В.