

13.10. - 10:00

№ 07-16-173/16

Исходный № 10  
05.10.16  
2016

Индивидуальный предприниматель Гончаров Дмитрий Владимирович  
Адрес: 462433, Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3, кв. 84  
ОГРН 314565825100086  
ИНН 561406972890  
Тел. 8 (3537) 32-44-65; 8-905-896-44-65  
Факс 8 (3537) 37-24-07

Исх. № 247/16

дата: 05 октября 2016 года

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Оренбургской области  
460046 г. Оренбург, ул. 9 Января, 64

От кого: Индивидуальный предприниматель Гончаров  
Дмитрий Владимирович  
462433, Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого,  
д. 3, кв. 84

Решетовой И.Ю

05.10.16

### Жалоба на действия (бездействия) заказчика.

#### 1. Заказчик

государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной клинический кожно-венерологический диспансер».

Место нахождения, почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 39.

Адрес электронной почты: gbuzokvd@inbox.ru; orenokvd@esoo.ru

Номер контактного телефона: (3532) 77-00-18

Контактное лицо: Истомина Елена Олеговна

Ответственное должностное лицо: Максимов Павел Валентинович

Должность: зав.хозяйством

#### 2. Заявитель: ИП Гончаров Дмитрий Владимирович

ИНН: 561406972890

Адрес: 462433, Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3, кв. 84

Тел. 8 (3537) 32-44-65; 8-905-896-44-65

Факс 8 (3537) 37-24-07

e-mail: cbr56@bk.ru

контактное лицо: Гончаров Дмитрий Владимирович

#### 3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:

<http://zakupki.gov.ru>

Номер извещения: № 31604099151

Наименование закупки: на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания поликлиники ГАУЗ «ООККВД» филиала «Орский клинический кожно-венерологический диспансер»

Дата опубликования закупки: 15.09.2016

НАЧАЛЬНАЯ (МАКС.) ЦЕНА ДОГОВОРА - 1 699 891,00 Российский рубль

#### 4. Обжалуемые действия Заказчика: не соблюдение требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Доводы жалобы:

##### 1. Заказчиком не указан перечень конкретных пунктов Свидетельства СРО.

Прописано: Перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: **1. копия свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства** (согласно Приказа Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624)  
Доказательством такого вывода служит Решение УФАС по Удмуртской республике по делу № АИ 07-06/2016-205 З

##### 2. Заказчик в Сведениях о материалах указывает недостоверную информацию:

И.И. Гончаров

8315, 05-10-2016

9:20

Швеллеры стальные горячекатаные	ГОСТ 8240-97	Высота	Не менее 50 и не более 400	мм
		Ширина полки	Не менее 32 и не более 115	мм
		Толщина стенки	не менее 7 и не более 13,5	мм
		Площадь поперечного сечения	Не менее 6,16 и не более 61,5	см <sup>2</sup>
		Момент сопротивления	Не менее 9,1 и не более 763	см <sup>3</sup>
		Должна соответствовать действующим нормам стандартов		

Согласно ГОСТ 8240-97 Швеллеры высотой 50 мм имеют толщину стенки 4,4 мм, высотой 400 мм – 8,0 мм. Заказчик перепутал показатели s - толщина стенки и t - толщина полки и указал значения показателя t - толщина полки. Тем самым Заказчик вводит в заблуждение участников закупки.

Электроды	ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75	Диаметр	Не менее 1,6 и не более 12,0	мм
		Тип электрода	Э38 или Э42 или Э46	
		Временное сопротивление разрыву	Не менее 38 и не более 55	кгс/см <sup>2</sup>
		Должны соответствовать действующим нормам стандартов		

Согласно ГОСТ 9467-75 Временное сопротивление разрыву для электродов Э38 или Э42 или Э46 должно быть, кгс/мм<sup>2</sup>, 38, 42 и 46 соответственно. Заказчик же указывает не более 55 кгс/см<sup>2</sup>, но данные электроды не могут иметь временное сопротивление разрыву более 46 кгс/см<sup>2</sup>

Доски обрезные хвойных пород	ГОСТ 8486-86 ГОСТ 24454-80	Длина	6500	мм
		Сорт	1 или 2	
		Ширина	не менее 75	мм
		толщина	Не менее 16 и не более 250	мм
		Влажность	не более 22	%
		Должны соответствовать действующим нормам стандартов		

Согласно ГОСТ 24454-80 Ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины необрезных пиломатериалов, должна быть для толщин:

от 16 до 50 мм .....не менее 50 мм;

от 60 до 100 мм .....не менее 60 мм;

от 125 до 300 мм .....не менее 0,6 толщины.

Заказчику требуется ширина не менее 75 мм, но при такой ширине толщина должна быть не менее 60 мм, а не Не менее 16, как указывает Заказчик.

Кирпич керамический	ГОСТ 530-2012	Длина	Не менее 250 и не более 288	мм
		Ширина	Не менее 60 и не более 128	мм
		Толщина	Не менее 55 и не более 88	мм
		Марка изделий	M25-M1000	
		<b>Предел прочности</b>	Не менее 10,0	МПа

		<b>при сжатии изделий, средний для пяти образцов</b>		
		Водопоглощение	Не менее 6,0	%
		Марка по морозостойкости	Не менее F50	
		Должен соответствовать нормам стандартам		

Согласно ГОСТ 530-2012 Предел прочности при сжатии изделий, средний для пяти образцов Не менее 10,0 МПа относится к марке изделия М100. Но Заказчику подходит марка изделия М25, которая согласно данного ГОСТ-а имеет Предел прочности при сжатии изделий 2,5 МПа, сто не соответствует требованиям Заказчика

Канат двойной свивки	ГОСТ 3070-88	Диаметр каната	Не менее 3,3 и не более 13,0	Мм
		Маркировочная группа	Не менее 1570	Н/мм <sup>2</sup>
		Расчетное разрывное усилие	Не менее 15750	Н
		Должен соответствовать нормам стандартам		

Согласно ГОСТ 3070-88 Маркировочная группа 1570 Н/мм<sup>2</sup> идет для каната **диаметром не менее 4,8 мм**. При этом Расчетное разрывное усилие должно быть не менее 12700 Н. Заказчику же подходит диаметр проволоки 3,3 мм

Также Заказчик не указал, какое именно Расчетное усилие ему требуется, т.к. согласно ГОСТ 3070-88 их два: суммарное всех проволок в канате и каната в целом

### **3. Заказчик в Сведениях о материалах указывает излишние требования:**

Летучесть по этиловому эфиру, Массовая доля воды по Фишеру

Растворители	ГОСТ 7827-74	<b>Массовая доля воды по Фишеру</b>	Не более 0,7	%
		<b>Летучесть по этиловому эфиру</b>	5-15 или 9-15, или 8-14	
		Число коагуляции	Не менее 22	%
		Должны соответствовать действующим нормам стандартов		

Время высыхания при температуре (20±2) °С

Грунтовка	ГОСТ Р 51693-2000	Адгезия покрытия	Не более 2	балл
		Эластичность пленки при изгибе	Не более 3	мм
		<b>Время высыхания при температуре (20±2) °С</b>	Не более 24	ч
		Должна соответствовать действующим нормам стандартов		

Отклонения размеров

Обшивка наружная и внутренняя из древесины	ГОСТ 8242-88	Тип	0-1, 0-2,0-3	
		Толщина	Не менее 13 и не более 16	мм
		Ширина без гребня	Не менее 70 и не более 90	мм
		<b>Отклонения размеров по длине ширине толщине</b>	от-3 до 3 от -1 до 1 от -1 до 1	мм

Предел прочности при сжатии изделий, средний для пяти образцов

Кирпич керамический	ГОСТ 530-2012	Длина	Не менее 250 и не более 288	мм
---------------------	---------------	-------	-----------------------------	----

		Ширина	Не менее 60 и не более 128	мм
		Толщина	Не менее 55 и не более 88	мм
		Марка изделий	M25-M1000	
		<b><u>Предел прочности при сжатии изделий, средний для пяти образцов</u></b>	Не менее 10,0	МПа
		Водопоглощение	Не менее 6,0	%
		Марка по морозостойкости	Не менее F50	
		Должен соответствовать нормам стандартам		

Температура размягчения пропиточной массы по методу «Кольцо и шар»

Толь	ГОСТ 10999-64	<b><u>Температура размягчения пропиточной массы по методу «Кольцо и шар»</u></b>	28-45	°С
		Должна соответствовать действующим нормам стандартов		

**По данным позициям показатели могут быть определены только при испытании определенной партии товара после его производства.** Но иметь в наличии товар для выполнения данных работ до заключения контракта (на стадии подачи заявок) Подрядчик (участник закупки) НЕ ОБЯЗАН. Это приводит к ограничению конкуренции.

Данная закупка на сайте <http://zakupki.gov.ru> была замечена только вчера. Поэтому запрос на разъяснение отправить уже не удалось.

Считаю, что вышеизложенные нарушения приводят к ограничению конкуренции по данной закупке.

На основании вышеизложенного, наша организация не смогла подать заявку на участие в данном электронном аукционе.

Прошу Вас провести проверку и принять меры по отношению к государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

5. **Приложения:** Документация по открытому аукциону в электронной форме

ИП Гончаров Дмитрий Владимирович \_\_\_\_\_ Гончаров Д. В.

**Данный документ подписан с помощью Электронной Цифровой Подписи.**