

Контролирующий орган:

Управление Федеральной
антимонопольной службы по городу
Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1

Заявитель:

ООО «КОМФОРТПАРКИНГ »

Место нахождения: Москва г.,
Рощинская 2-я ул., дом 4, офис 503

Почтовый адрес: Российская
Федерация, Россия, 125476, Москва г.,
Василия Петушкова ул., д. дом 3, оф.
(кв.) офис 357

Тел: 8-929-660-44-24

Факс:

Е-mail: Otdelf2-1@dmgc.ru

Заказчик:

[ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"](#)

125993, г МОСКВА, пл МИУССКАЯ,
дом 6

Тел/факс: +7 (495) 2506417

Е-mail: naumka-rggu@yandex.ru

№ 31604218518

Доводы жалобы:

Доводы жалобы на аукционную документацию на

Оказание услуг по проведению технического обслуживания и текущего ремонта систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), автоматического пожаротушения (АСПТ), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), дымоудаления (СДУ), в помещениях зданий РГГУ (номер извещения № 31604218518 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации – www.zakupki.gov.ru).

1. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров и материалов, применяемых при оказании услуг располагаются **в разных таблицах**, что вводит УРЗ в заблуждение, (Таблица № 3 и Таблица №4)
2. Нарушена статья 33 ФЗ №44 : п 13 Извещатель пожарный дымовой Относительная влажность при +40°С
3. Не описаны случаи применения слов «более», «менее», «выше», «ниже», а также случаи применения этих слов с частицей «не» относительно степени защиты оболочки код IP, но применяются в п 13 Извещатель пожарный дымовой "Степень защиты корпуса Выше IP40"
4. Не описаны случаи применения слов «более», «менее», «выше», «ниже», а также случаи применения этих слов с частицей «не» относительно габаритов п 16 Аккумуляторная батарея Размеры (ДхШхВ) Не более 180x55x110 что может послужить поводом к ограничению числа лиц, участвующих в аукционе и в п 18 Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой бездресный Габаритные размеры (ДхШхВ) Не более 120x100x100
5. Согласно инструкции если требуется диапазон значений, в таком случае предлоги «от» и «до» включают крайние значения параметров

(например: диапазон температур должен быть не уже, чем: «от» ... «до»)

В Инструкции по заполнению первой части заявки, содержащаяся в п 17 Информационной карты **не описывается** какие значения должны быть диапазонными. Например: в п 10 Извещатель пожарный дымовой Напряжение питания Не менее **от 8 до 28 В**

п 17 Пульт контроля и управления Напряжение питания постоянного тока **в диапазоне 10,2 - 28,4 В**

п 18 Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой бездресный Напряжение питания **10-30 В**

Заказчик выставляет **противоречивые требования**, вводящие в заблуждение участников закупки.

6. В П. 19 Аккумуляторная батарея Минимальная рабочая температура До -15 - не описан случай применения символа «до» относительно отрицательных температур. Вводящее в заблуждение требование "ниже/выше/менее/более минус 15"
7. Заказчик в требуемом параметре выставляет требуемые значения:

П 17 Пульт контроля и управления "Количество ШС, поддерживаемых пультом контроля не должно быть" 950 (Таблица №3)

"Количество ШС, поддерживаемых пультом контроля не должно быть" Менее 980 (Таблица №4) аукционной документации

Кроме того, что требуемый параметр здесь: "Количество ШС, поддерживаемых пультом контроля"

(не должно быть в него не может входить, так как не является показателем функционала устройства)

Заказчиком в разных таблицах выставлены противоречивые требования "не должно быть 950" и "не должно быть Менее 980"

П 18 Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой безадресный Ток потребления при напряжении питания 12 В

а ранее в этом же пункте Напряжение питания "10.2 В" Ток потребления при напряжении питания 10.2 В не подле

жит замеру. Поставщику требуется спец орудование для измерения такого показателя

8. В пункте 13 Извещатель пожарный дымовой выставляет несколько требований, а также единицы измерения в одной ячейке:

Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой	Диаметр 90-120 мм высота 46 мм
---	--------------------------------

Просим привести документацию в соответствии с 44-ФЗ.

Документы, подтверждающие полномочия руководителя (Приказ, протокол)

Генеральный Директор

ООО «КОМФОРТПАРКИНГ»
ИНН 7725824128, адрес: 115191, Москва, ул. 2-я Рошинская, д.4

РЕШЕНИЕ
единственного участника
о назначении генерального директора.

г. Москва

«20» февраля 2015г.

Я, Зайнуллин Булат Валитович, являясь единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «КОМФОРТПАРКИНГ», принял решение о назначении на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «КОМФОРТПАРКИНГ» себя, Зайнуллина Булата Валитовича.

Единственный участник Общества
с ограниченной ответственностью
«КОМФОРТПАРКИНГ»



/Зайнуллин Б.В./