

ООО «ГУП Бисер»

**В Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Московской области**

От 16.11.2016 № 0917

Жалоба
на действие аукционной комиссии

Заказчик	Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» (АО «Мособлэнерго»)
Адрес	142702, Московская обл., г. Видное, ул. Советская, вл. 10/1
Ответственное должностное лицо	Главный специалист службы организации конкурсных процедур
Адрес электронной почты	MartynenkoAV@mosoblenergo.ru
Номер контактного телефона	(495) 780-39-62 (доб. 11-24)
Факс	(495) 780-39-62 (доб. 11-24)

Заявитель жалобы:

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Головное управляющее предприятие Бисер».

Генеральный директор : действующий на основании Устава.

Почтовый адрес:

Юридический адрес:

Телефон, факс:

Электронная почта: E-mail:

Указание на размещаемый заказ:

Способ закупки : Открытый одноэтапный конкурс

Веб сайт, на котором размещается извещение о проведении конкурса и Конкурсная документация:
www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: 31604273195

Ссылка на извещение, опубликованное на ООС:
<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=4403795&epz=true&style44=false>

Предмет конкурса: Поставка термостойкой спецодежды и спецобуви на 2-е полугодие 2016 года для нужд АО «Мособлэнерго»

1. Согласно указанного открытого аукциона Заказчик установил требование относительно материала изделий: ткань верха - термостойкая арамидная ткань, плотность от 220 до 260 г/м². Это касается костюма зимнего из термостойких материалов, куртки-накидки из термостойких материалов, куртки-рубашки из термостойких материалов. Заказчик ссылается на ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234 ССБТ.

ООО «ГУП Бисер» считает данное требование неправомерным, т.к. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234 ССБТ не регламентируют плотность ткани для пошива одежды специальной защитной от термических рисков электрической дуги. В подпункте 1 п.4.7 ТР ТС 019/2011 указано, что материалы одежды специальной защитной от термических рисков электрической дуги должны обладать стойкостью к истиранию серошинельным сукном не менее 4000 циклов, разрывной нагрузке не менее 800 Н, раздирающей нагрузке не менее 40 Н, воздухопроницаемостью не менее 30 дм³/м²*с. Также в соответствии с ТР ТС 019/2011 основное требование к одежде специальной от термических рисков электрической дуги – предохранение пользователя от ожогов второй степени при воздействии электрической дуги с интенсивностью падающего теплового потока плотностью от 5 до 100 кал/см².

Таким образом, считаем, что тем самым заказчик ограничил участие в конкурсе возможных участников закупки, изготавливающих (поставляющих) аналогичную продукцию из арамидных тканей плотностью менее 220 г/м², соответствующую требованиям заказчика и требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234 ССБТ по всем показателям.

2. Неправомерным также считаем требование заказчика относительно уровня защиты перчаток трикотажных термостойких с постоянными защитными свойствами. Заказчик установил значение уровня защиты – не менее 15 кал/см².

В соответствии с п.4.7 ТР ТС 019/2011 одежда для защиты от термических рисков электрической дуги должна применяться в комплекте с СИЗ (в том числе с перчатками термостойкими). Подпункт 1 п.4.7 ТР ТС 019/2011 регламентирует, что перчатки термостойкие должны изготавливаться из материалов с постоянными термостойкими свойствами, время остаточного горения материалов при воздействии пламени в течение 10 с не должно превышать 2 с, длина обугливания не должна превышать 100 мм. Таким образом, указания в ТР ТС 019/2011 на уровень защиты данного изделия нет.

На основании вышеизложенного ООО «ГУП Бисер» просит:

1. Приостановить проведение открытого конкурса «Поставка термостойкой спецодежды и спецобуви на 2-е полугодие 2016 года для нужд АО «Мособлэнерго»».
2. Рассмотреть жалобу ООО «ГУП Бисер» в установленном порядке и признать её обоснованной по всем указанным пунктам.
3. Обязать заказчика внести изменения в закупочную документацию: исключить требования о плотности ткани верха для изготовления изделий и уровня защиты перчаток трикотажных термостойких.

Генеральный Директор общества с ограниченной ответственностью «Головное управляющее предприятие Бисер»

_____ /

Приложение:

1. Извещение о проведении закупки.
2. Конкурсная документация к открытому одноэтапному конкурсу на право заключения договора на поставку термостойкой спецодежды и спецобуви на 2-е полугодие 2016 года для нужд АО «Мособлэнерго»
3. Полномочия директора.