

№ 03 от 31.10.2016

В Московское УФАС Адрес:
107078, г. Москва,
Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Копия: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЭРИИ МОСКВЫ"
Место нахождения: МОСКВА, Вознесенский пер. д. 21.
Почтовый адрес: МОСКВА, Тверская, д.13
Номер контактного телефона: 8-495-629-00-58
Адрес электронной почты: fhutender@mail.ru
Ответственное должностное лицо или контрактный
управляющий: Аришков Алексей Алексеевич

Заявитель: ООО «Волга», ИНН/КПП
7720780075/771901001
ОГРН 1137746347903,
Адрес юр./факт: 105425, Российская
Федерация, г. Москва, Щёлковский проезд, дом
9 А, помещение VI,
тел/факс:84956433760
Эл.почта:info@ooovolga.com

**Жалоба На несоответствие документации требованиям
законодательства**

Номер извещения: 31604158510

Способ размещения: Аукцион в электронной форме,
размещенный на сайте www.zakupki.gov.ru, номер извещения
31604158510 и на сайте <http://www.roseltorg.ru/>

Предмет закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции,
кондиционирования и холодильных машин.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЭРИИ МОСКВЫ"

Место нахождения Заказчика: МОСКВА, Вознесенский пер. д. 21.

Почтовый адрес Заказчика: МОСКВА, Тверская, д.13

Номер контактного телефона Заказчика: 8-495-629-00-58

Номер факса Заказчика: отсутствует

Адрес электронной почты Заказчика: fhutender@mail.ru

Ответственное должностное лицо или контрактный управляющий: Аришков Алексей Алексеевич

Доводы жалобы:

1. В пункте 29 (Канальный вентилятор) и пункте 31 (Клапан) формы 2 (Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках товаров (материалов, оборудования), используемых при выполнении работ), являющейся обязательной к предоставлению участниками аукциона в электронной форме в составе первой части заявки **содержаться полностью идентичные (одинаковые) Требования/параметры** (данные, описание, технические требования и т.д.), Все, кроме наименований позиции (в пункте 29 (Канальный вентилятор) и пункте 31 (Клапан)):

Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках товаров (материалов, оборудования), используемых при выполнении работ

| N п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики | | | Ед. изм. | Сведения о сертификации |
|-------|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------------|----------|-------------------------|
| | | | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | | |
| 29 | Канальный вентилятор | | Материал | Должен быть изготовлен из огнестойкого гальванизированного материала | | | |
| | | | Внутренний диаметр | не менее 150 и не более 170 | | мм | |
| | | | Внешний диаметр | не менее 340 и не более 348 | | мм | |
| | | | Общий уровень шума к окружению | не более 60 | | дБ | |
| | | | Уровень шума в октавном диапазоне | не более 70 | | дБ | |
| | | | Уровень звукового давления к окружению | не более 50 | | дБ | |
| | | | Номинальная мощность | не менее 95 и не более 120 | | Вт | |
| | | | Вес | не менее 4 и не более 5 | | кг | |
| 31 | Клапан | | Материал | Должен быть изготовлен из огнестойкого гальванизированного материала | | | |
| | | | Внутренний диаметр | не менее 150 и не более 170 | | мм | |
| | | | Внешний диаметр | не менее 340 и не более 348 | | мм | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--|----|--|
| | | | Общий уровень шума к окружению | не более 60 | | дБ | |
| | | | Уровень шума в октавном диапазоне | не более 70 | | дБ | |
| | | | Уровень звукового давления к окружению | не более 50 | | дБ | |
| | | | Номинальная мощность | не менее 95 и не более 120 | | Вт | |
| | | | Вес | не менее 4 и не более 5 | | кг | |

Обращаем Ваше внимание, **что все 8 (восемь) параметров полностью идентичны** и являются исключительно требованиями к канальному вентилятору (пункт 31 формы 2), т.к. конкретные показатели: Общий уровень шума к окружению, Уровень шума в октавном диапазоне, Уровень звукового давления к окружению могут применяться только к вентиляторам (устройствам, создающим звуковое давление) и не имеют никакого отношения к Клапану (пункт 31 формы 2), **что является явным несоответствием и вводит в заблуждение участников Аукциона в электронной форме.**

На основании вышеизложенного:

Считаем, что документация Аукциона в электронной форме **содержит противоречивые сведения и тем самым вводит в заблуждение участников размещения заказа.**

ПРОСИМ:

1. Приостановить размещение Заказа до рассмотрения жалобы по существу.
2. Провести внеплановую проверку на соответствие действий Заказчика положениям законодательства РФ.
3. Обязать Заказчика внести изменения в документацию и продлить сроки подачи заявок.

Приложения:

1. Копии документов, подтверждающих полномочия Генерального директора.
2. Копия документации о проведении Аукциона в электронной форме

Генеральный директор ООО «Волга»

Татар Ф.В.