

ГУП МО «Мособлгаз»

ул. Калинина, д.1  
Одинцовский район,  
р.п. Новоивановское  
Московская область, 143026

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу № 05-21/337-16 об  
административном правонарушении

«28» декабря 2016 года

г. Москва

Я, начальник отдела антимонопольного контроля Московского областного УФАС России М.Н. Ястребкова, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 05-21/337-16, возбужденного в отношении ГУП МО «Мособлгаз» (место нахождения: 143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1),

### УСТАНОВИЛ:

В адрес Московского областного УФАС России поступило заявление <...> с жалобой на действия ГУП МО «Мособлгаз» в части нарушения Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

По результатам рассмотрения указанного заявления Московским областным УФАС России возбуждено дело № 05-21/337-16 по признакам нарушения ч. 1 ст. 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части отказа внесения изменений в технические условия на газификацию объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <...>

Рассмотрев представленные материалы и сведения по заявлению <...>

установлено следующее.

ГУП МО «Мособлгаз», является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 08.07.2003 № 229.

ГУП МО «Мособлгаз» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 22 по Московской области 28.04.2010 за основным государственным номером 2105032110170.

Основным видом деятельности ГУП МО «Мособлгаз» является оказание услуг по транспортировке газа.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по транспортировке газа относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Таким образом, ГУП МО «Мособлгаз», осуществляя деятельность по транспортировке газа в границах присоединенных сетей газораспределения является субъектом естественной монополии.

Согласно материалам дела № 05-21/337-16 об административном правонарушении, <...> 05.12.2015 в ГУП МО «Мособлгаз» подана заявка о подключении объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <...> к сетям газоснабжения.

Рассмотрев представленные ГУП МО «Мособлгаз» документы и материалы установлено, что по результатам рассмотрения заявки <...> о подключении объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <...> ГУП МО «Мособлгаз» определен источник газоснабжения - газопровод низкого давления D=160 мм, проложенный вблизи д. 22 в дер. Благодать на ориентировочном расстоянии 464 метра и принадлежащий ГУП МО «Мособлгаз» на праве хозяйственного ведения.

Вместе с тем, ГУП МО «Мособлгаз» установлено что, мероприятия по подключению (технологическому присоединению), предусматривают проектирование и строительство распределительного газопровода D=160 мм, ориентировочной протяженностью 460 метров и газопровода-ввода – 4 метра. Строительно-монтажные работы включают в себя прокладку газопровода в месте его пересечения с автомобильной дорогой закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения.

По информации ГУП МО «Мособлгаз», в 2014 году в целях газификации негазифицированных жилых домов дер. Благодать Серебряно-Прудского района Московской области ГУП МО «Мособлгаз» выполнен гидравлический расчет газопроводов, разработана схема газоснабжения жилых домов и согласована с Администрацией городского поселения Серебряные-Пруды.

Разработка схемы газоснабжения обусловлена требованиями ряда нормативных актов, в соответствии с которыми проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления должны

осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения.

Согласно пункту 4.1 Свода правил (СП) 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», утвержденного приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780 (далее – Свод правил), проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения.

Пунктом 4.2 Свода правил предусмотрено, что выбор схем газораспределения следует проводить в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления поселений (сельских и городских) и городских округов, размещения жилых и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, газораспределительных станций и др.). Газораспределительная система должна обеспечивать подачу потребителям требуемых параметров газа и в необходимом объеме. Выбор той или иной схемы сетей газораспределения в проектной документации должен быть обоснован экономически и обеспечен необходимой степенью безопасности.

В соответствии с пунктом 3.4 СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» выбор системы распределения газа рекомендуется производить в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления поселений, размещения жилых и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, газораспределительных станций (ГРС), газонаполнительных станций (ГНС) и т. д.). Выбор той или иной газораспределительной системы в проекте должен быть технико-экономически обоснован.

Требования о необходимости отображения схем газоснабжения муниципальных образований на схемах территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения и генеральном плане городского округа установлены статьями 19 и 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Необходимость определения мероприятий по подключению в соответствии со схемой газоснабжения отражена и в Правилах подключения.

Согласно пункту 15 Правил подключения состав мероприятий, необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя и связанных с реконструкцией существующих сетей газораспределения исполнителя в целях увеличения пропускной способности, а также строительством новых газораспределительных сетей, определяется в соответствии со схемами

газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения.

Таким образом, состав мероприятий, необходимых для подключения жилого дома <...> к сетям газораспределения, определен ГУП МО «Мособлгаз» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Рассмотрев представленные документы, материалы и сведения, установлено что, ГУП МО «Мособлгаз» в адрес <...> письмом от 24.12.2015 № Исх-3945 направлен проект договора № 07/1589-1733-15 и Технические условия № 1733-59/14.

Согласно материалам дела, 24.12.2015 в адрес ГУП МО «Мособлгаз» от <...> поступило заявление о внесении изменений в Технические условия № 1733-59/14 в части источника газоснабжения жилого дома.

По сведениям ГУП МО «Мособлгаз», рассмотрев заявление <...> о внесении изменений в Технические условия № 1733-59/14, ГУП МО «Мособлгаз» письмом от 11.03.2016 № Исх-912, проинформировало <...> о том, что источник газоснабжения жилого дома определен ГУП МО «Мособлгаз» в соответствии со схемой газоснабжения дер. Благодать.

Таким образом, заявка <...> о подключении объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <...> рассмотрена ГУП МО «Мособлгаз» в порядке, предусмотренном Правилами подключения, проект договора о подключении № 05/2834-2395-15 и Технические условия № 1733-59/14 подготовлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, производство по делу об административных правонарушениях не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

Руководствуясь ст. 24.5 и ч. 6 ст. 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

#### ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по делу № 05-21/337-16 об административном правонарушении в отношении ГУП МО «Мособлгаз» прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

2. В соответствии с п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 30.1 и ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

3. Согласно ч. 1 ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после

истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Начальник отдела  
антимонопольного контроля

М.Н. Ястребкова