

# ООО «ПрофЭнерго»

Юр. Адрес: 144000, Московская область, город  
Электросталь, улица Красная, дом 1, офис 3  
тел. 8(499)3909102  
сайт: [www.3909102.ru](http://www.3909102.ru);  
e-mail: [ya.profenergo@yandex.ru](mailto:ya.profenergo@yandex.ru)  
ОКПО 42316496; ОГРН 1135053001050  
ИНН 5053034570; КПП 505301001

№ 20170123-1 от 23.01.2017г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Куда: Московское областное УФАС России**  
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44

**От кого: ООО «ПрофЭнерго»**  
144000, МО, г. Электросталь, ул. Красная, д. 1. офис 3

## **Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.**

1. **Заказчик:** Администрация городского поселения Родники Раменского муниципального района Московской области.

**Адрес:** 140143, Московская область, Раменский район, пос. Родники, ул. Центральная, д.3а.

**Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются:** председатель комиссии: Безбух Екатерина Алексеевна; члены комиссии: Котельникова Валентина Валерьевна, Ющенко Светлана Сергеевна; секретарь комиссии: Чукарина Оксана Александровна.

2. **Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «ПрофЭнерго», **ИНН:** 5053034570.

**Адрес:** 144000, МО, г. Электросталь, ул. Красная, д. 1, офис 3; **телефон:** 8(499)390-91-02; **e-mail:** [askprofenergo@mail.ru](mailto:askprofenergo@mail.ru); **контактное лицо:** Коврижных Алексей Сергеевич.

3. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:** [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

4. **Номер извещения:** № 0848300051616001352.

**Наименование аукциона:** «Выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения, а также проведению ремонтных работ по восстановлению сетей уличного освещения в городском поселении Родники Раменского муниципального района Московской области».

**Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:** 27.12.2016г.

5. **Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:**

В нарушение части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия неправомерно отказала Заявителю в допуске к участию в Аукционе.

6. **Доводы жалобы:**

Обществом с ограниченной ответственностью «ПрофЭнерго» была составлена и подана заявка на участие в электронном аукционе № 0848300051616001352 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию сетей уличного освещения, а также проведению ремонтных работ по восстановлению сетей уличного освещения в городском поселении Родники Раменского муниципального района Московской области, в соответствии с требованиями аукционной документации и инструкции по заполнению части требований к

используемым расходным материалам, входящих в документ Техническое задание содержащий требования качества, технических характеристик товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, в составе аукционной документации.

После рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе Заказчик отклонил заявку нашей фирмы, указав следующие причину отклонения:

«Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ)

В первой части заявки участник электронного аукциона указал конкретные показатели используемого товара, не соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, которые установлены в Приложении №1 к Заявке, а именно:

1. Участник закупки предлагает товар: кабель силовой ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012, номинальное напряжение 0.66 кВ, кабели выдерживают в течение 10 мин воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц и постоянного напряжения 3 кВ. Однако, в соответствии с п.5.2.2.5 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия», которому должен соответствовать данный товар: кабели на номинальное напряжение 0.66 кВ должны выдерживать в течение 10 мин воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц - 3 кВ, а постоянного напряжения в 2.4 раза больше чем переменного.

2. Участник закупки предлагает товар: кабель силовой, ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012, количество жил - 3, отличительная расцветка изолированных жил - сплошная, цвет изоляции жил: черный. Однако, в соответствии с п. 5.2.1.10 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия», которому должен соответствовать товар: каждая (из 3-х) жила должна иметь свой цвет изоляции. Согласно тех. заданию все представленные цвета изоляции жил предложены участникам на выбор.

3. Участник закупки предлагает товар: кабель силовой ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012, номинальное сечение жил 1.5, 2.5 мм<sup>2</sup>, наличие покрытия на токопроводящих жилах: без покрытия, электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 С - 12 Ом. Однако, в соответствии с табл.3 ГОСТ 22483-2012, которому должен соответствовать данный товар: для жил без покрытия с номинальным диаметром 2.5 мм<sup>2</sup> электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 С должно быть не более 7,41 Ом».

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ «...обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование».

ООО «ПрофЭнерго» предложила кабели силовые изготовленные по ТУ завода-изготовителя имеющего все разрешительные документы и сертификаты согласно нормам законодательства Российской Федерации. Технические характеристики силового кабеля соответствуют требованиям Заказчика (приложение № 1 к техническому заданию «СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, ИСПОЛЪЗУЕМОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ»), а именно:

1. Наименование показателя «Кабели выдерживают в течение 10 мин воздействие переменного напряжения частотой 50 Гц и постоянного напряжения» были требования минимального показателя не менее 3 кВ, был предложен показатель 3 кВ.

2. Показатели «Расцветка изоляции жил» и «цвет изоляции жил» были предложены несколько вариантов перечисляемых через «;», который согласно аукционной документации читается как «или» и в данном случае участник по своему усмотрению предлагает один или несколько показателей. Нами было предложено отличительная расцветка изолированных жил – сплошная, цвет изоляции жил: черный, что соответствует требованиям Заказчика.

3. Наименование показателя «Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20<sup>0</sup>С» были требования максимального значения показателя не более 12,2 Ом. был предложен показатель 12 Ом.

Вместе с тем обращаем Ваше внимание, что Заказчик прописал в приложение № 1 к техническому заданию в наименовании товара «Кабели силовые» два силовых кабеля с различными сечениями токопроводящих жил (1,5 и 2,5 мм<sup>2</sup>), которые имеют различные последующие характеристики.

**На основании предоставленных доводов считаем:**

1. Оценка заявок на соответствие предлагаемых товаров требованиям была проведена необъективно.
2. Заявка ООО «ПрофЭнерго» была отклонена неправомерно с нарушениями со стороны Заказчика требований аукционной документации и п.1 ч.1 ст. 33 44-ФЗ.
3. Документация электронного аукциона допускает разночтения и вводит участников электронного аукциона в заблуждение.

**На основании вышеизложенного просим:**


1. Провести проверку деятельности Заказчика, направленную на выявление нарушений закона №44-ФЗ.
2. Проверить заявки поданные другими участниками закупки на соответствие требованиям аукционной документации и 44-ФЗ.
3. Отменить решение Аукционной комиссии о признании первой части заявки на участие в аукционе несоответствующей требованиям аукционной документации и аннулировать протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 16.01.2017 №0848300051616001352-1.
4. Отменить результаты электронного аукциона.
5. Вернуть закупку № 0848300051616001352 на этап рассмотрения первых частей заявок.
6. Выдать соответствующие предписания Заказчику и электронной площадке.

**Приложения:**

1. Первая часть заявки ООО «ПрофЭнерго» на участие в электронном аукционе № 0848300051616001352;
2. Документ приложение № 1 к техническому заданию «СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, ИСПОЛЪЗУЕМОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ»;
3. Доверенность №5 от 31.12.2016г.;
4. Приказ №1К от 18.06.2013г. о вступлении в должность генерального директора;
5. Протокол №1 от 18.06.2013г. об избрании исполнительного органа;

*Подпись ООО на 22 листах*

Мастер СМР  
ООО «ПрофЭнерго»



Коврижных А.С.