

УФАС по республике Башкортостан
450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пушкина, 95

**Жалоба на действие(бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок.**

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА "УФАВОДОКАНАЛ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 450098, Респ. БАШКОРТОСТАН, г УФА, ул РОССИЙСКАЯ, дом 157, корпус 2; +7(347)279-08-35, +7(347)284-14-68, Бочкарев Антон Владимирович, mail: bochkarev@uwbk.ufanet.ru.

2. **Заявитель:**

3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:**
<http://zakupki.gov.ru/>

4. **Номер извещения:** № 31604436958, редакция №2 от 21.12.2016 г.

5. **Наименование аукциона:** Поставка импортной запорной арматуры для нужд МУП «Уфаводоканал».

6. **Дата подведения итогов запроса предложений :** 26.12.2016г.;
итоги опубликованы на сайте <http://zakupki.gov.ru>: 28.12.2016 год.

7. **Обжалуемые действия** комиссии по осуществлению закупок в рамках статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), по правилам которой антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Вх. №1
от 06.01.2017

8. Доводы жалобы:

Согласно пунктам 1, 2 части 1 статьи 17 Федерального Закона о защите конкуренции, при проведении торгов, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: координация организаторами торгов запроса предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции, создание участнику торгов запроса предложений или нескольким участникам торгов запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации :

- 1) В техническом задании закупочной документации раздел №3, спецификация - приложение №1 ,позиции №1,2,3,4,5 заказчик указал конкретный товарный знак производителя «Хавле» или импортный аналог задвижки , с цельномонолитным корпусом ,технические параметры согласно приложению №2 технического задания.

Прошу обратить внимание на то ,что импортного аналога-эквивалента не существует , что подтверждает сам производитель ,заявленных задвижек, на своем официальном сайте : www.hawle.ru

Цельномонолитный корпус задвижек клиновых диаметром от 50мм до 300мм это новая разработка компании «Хавле» , которая является единственным в мире производителем такой задвижки, поэтому эквивалента не существует.

Производство задвижки с цельномонолитным корпусом экономически выгодно для производителя такой конструкции, но не является выгодной как в техническом так и в экономическом отношении потребителю такой конструкции:

- 1) из-за отсутствия конкуренции, что ведет к монополизации рынка,
- 2) из-за цельномонолитного корпуса при проведении технических регламентных работ задвижки появляется необходимость демонтажа такой задвижки целиком с трубопроводной магистрали, что увеличивает рабочие норма часы необходимые для проведения технического обслуживания, влечет дополнительные расходы денежных средств заказчика. При этом цены на задвижки с цельномонолитным корпусом заявлены значительно дороже, не смотря на то ,что производство их обходиться производителю дешевле до 40%, по сравнению с задвижками соответствующие заявленным техническим требованиям но с конструкцией корпуса со съемной крышкой, т.е. для проведения технических регламентных работ достаточно открыть только крышку без демонтажа с трубопроводной магистрали, что сокращает расходы заказчика.

Основной критерий оценки заявки – цена договора составляет 70%, поэтому целесообразно участниками закупки стремится к оптимальному снижению цены контракта, путем предложения эквивалента европейского или европейского произведенного на территории России с сохранением технических требований путем предложения задвижек по позициям №1,2,3,4,5 спецификации технического задания с конструкцией задвижек : корпус со съемной крышкой, с соблюдением равноправных, конкурентных Муниципальных и Государственных закупок . **Нарушение ФЗ-135 статья 17 часть 1 пункт 1,2.**

- 2) Приложение №2 ,№3 технического задания закупочной документации. Отсутствует один из важных элементов технических характеристик температурный режим среды эксплуатации изделия, т.к. задвижки и затворы(далее изделия) , изготовленные из высокопрочного чугуна , также классифицируются по температурному режиму эксплуатации.

Отсутствие температурного параметра- режима эксплуатации изделий вводит участников закупки в заблуждение ,т.к. от температуры эксплуатации изделия зависит его цена изготовления заводом производителем. **Нарушение ФЗ-135 закона о равноправной конкуренции статья 17 часть 1 пункт 1,2.**

- 3) Приложение №1 к техническому заданию закупочной документации. Спецификация на тему: «Поставка импортной запорной арматуры» Согласно спецификации позиции № 14,15,16,17,18,19,20 должны соответствовать техническим параметрам приложению №4.

В приложении №4 описаны технические параметры **шиберно-ножевых задвижек** диаметром 1000мм,1400мм , тогда как в спецификации позиции № 14,15,16,17,18,19,20 в наименовании товара указаны **клапаны обратные шаровые** диаметром от 100мм до 600мм.

Не соответствие наименование товара его техническим характеристикам.

Искажения технических характеристик , не соответствие документации, также вводят участников закупки в заблуждение, с нарушением **ФЗ-135 закона о равноправной конкуренции статья 17 часть 1 пункт 1,2, часть 3. Нарушение основных целей проведения закупочных процедур Муниципальных и Государственных закупок.**

В связи с выше изложенными нарушениями прошу Вас признать закупку МУП «Уфаводоканал» несостоявшейся.

Должностных лиц привлечь к ответственности согласно КоАП РФ.

Приложения: Вся закупочная документация в открытом доступе на сайте <http://zakupki.gov.ru> извещение №31604436958, редакция №2, от 21.12.2016.

- 1) Приложение №1,2,3,4 технического задания;
 - 2) Обращение;
-