

МУП «Подольская электросеть»

Октябрьский пр-т, д. 6,
г. Подольск,
Московская область, 142119

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу № 05-21/298-16 об
административном правонарушении

«16» декабря 2016 года

г. Москва

Я, начальник отдела антимонопольного контроля Московского областного УФАС России М.Н. Ястребкова, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 05-21/298-16, возбужденного в отношении МУП «Подольская электросеть» (место нахождения: 142119, Московская область, г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 6),

УСТАНОВИЛ:

В адрес Московского областного УФАС России поступило заявление <...>. с жалобой на нарушение Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила технологического присоединения).

По результатам рассмотрения указанного заявления Московским областным УФАС России возбуждено дело № 05-21/298-16 по признакам нарушения ч. 1 ст. 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части нарушения Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии к распределительным электрическим сетям в географических границах Московской области, выразившегося в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств в срок, установленный Правилами технологического присоединения.

Рассмотрев представленные материалы и сведения по заявлению <...>установлено следующее.

МУП «Подольская электросеть» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава.

МУП «Подольская электросеть» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 5 по Московской области 25.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1025004703680.

В соответствии с Уставом, МУП «Подольская электросеть» место нахождения Общества: 142119, Московская область, г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 6.

Основным видом деятельности МУП «Подольская электросеть» является оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, а также оказание услуг по присоединению к электрическим сетям.

Согласно пункту 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, являются сетевыми организациями.

Таким образом, МУП «Подольская электросеть», является электросетевой организацией, осуществляющей деятельность по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, а также деятельность по технологическому присоединению в границах балансовой принадлежности электрических сетей и иного электросетевого хозяйства.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Таким образом, МУП «Подольская электросеть», осуществляя деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям МУП «Подольская электросеть», является субъектом естественной монополии.

Согласно материалам дела № 05-21/298-16 об административном правонарушении, между <...>. и МУП «Подольская электросеть» 19.07.2015 заключен договор № 2335-1П-15 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <...>

В соответствии с п. 5 договора № 2335-1П-15 об осуществлении технологического присоединения от 19.07.2015, срок мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <...> составляет 1 год.

В соответствии с п. 16 Правил технологического присоединения, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон не может превышать 1 год.

Таким образом, МУП «Подольская электросеть» надлежало в срок до 19.07.2016 осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <...> Согласно материалам дела, МУП «Подольская электросеть» для выполнения строительно-монтажных работ по техническим условиям № 154/15, определена подрядная организация ООО «Кабельная индустрия» и заключен договор строительного подряда № 103/16 от 10.05.2016. Работы со стороны сетевой организации выполнены в полном объеме, что подтверждается актом о приеме-передаче объекта основных средств от 15.06.2016.

В соответствии с п. 8 договора об осуществлении технологического присоединения № 2335-1П-15 от 19.07.2015, заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организации.

В соответствии с п. 6 договора № 2335-1П-15 об осуществлении

технологического присоединения от 19.07.2015, МУП «Подольская электросеть» в течении 15 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий, обязуется осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

Согласно представленным документам, материалам и сведениям, уведомление о выполнении технических условий от <...> в адрес МУП «Подольская электросеть» поступило только 08.08.2016.

На основании обращения о выполнении технических условий от 08.08.2016, МУП «Подольская электросеть» осуществлен осмотр энергопринимающих устройств <...> в ходе которого выявлены замечания (акт осмотра (обследования) электроустановки № 191 от 09.08.2016).

Согласно материалам дела, на основании обращения от 04.10.2016 об устранении замечаний, выявленных при осмотре энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <...> МУП «Подольская электросеть» 06.10.2016 осуществлен осмотр энергопринимающих устройств <...> в ходе которого замечаний не выявлено.

Рассмотрев представленные документы и материалы со стороны МУП «Подольская электросеть» установлено, что на дату 16.12.2016 мероприятия по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: <...> выполнены в полном объеме, что подтверждается представленными МУП «Подольская электросеть» Актом разграничения границ балансовой принадлежности сторон от 06.10.2016 № 1033, Актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон от 06.10.2016 № 1033.

На основании изложенного, а также в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, производство по делу об административных правонарушениях не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

Руководствуясь ст. 24.5 и ч. 6 ст. 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по делу № 05-21/298-16 об административном правонарушении в отношении МУП «Подольская электросеть» прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

2. В соответствии с п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 30.1 и ст. 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении, может

быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

3. Согласно ч. 1 ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Начальник отдела
антимонопольного контроля _____ / М.Н. Ястребкова/