

APB - 12/17

Калитинская Мурзилу
Александров



ООО «Архитектура»

396020, Воронежская область
р.п.Рамонь, ул.Юбилейная, д.6а, оф.7
Тел./факс 8(47340) 2-10-87
E-mail: 21087arh@mail.ru

Руководителю Тамбовского
УФАС России

Е.А.Гречишниковой

392000, г. Тамбов, ул.
Державинская, 1

№ А от «02» февраля 2017г.

на № _____ от « _____ » _____ 2017г.

Жалоба на действия заказчика

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Открытый аукцион в электронной форме по 223-ФЗ

Заказчик: Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Моршанская центральная районная больница"

Юридический, почтовый адрес заказчика: 393950, Тамбовская, Моршанск, Гражданская, дом 1, 393950 Тамбовская область город Моршанск улица Гражданская дом 1

Наименование объекта закупки Капитальный ремонт помещений хирургического отделения 3-го этажа ТОГБУЗ "Моршанская ЦРБ"

Этап закупки Работа комиссии

Электронная торговая площадка: <http://zakupki.gov.ru/>

Участник размещения заказа: ООО «Архитектура», 394087, г.Воронеж, ул.Дарвина, д.14/2. Тел.: 8(47340) 2-10-87

Закупка №31604560901

Опубликовано 12.01.2017

Обжалуемые действия Заказчика: отклонение заявки по первым частям, заявка №15

Основание: в аукционной документации Заказчиком были установлены требования к закупке по поз. 5 «Блоки оконные ПВХ»: Ширина возможных к использованию с профилем стеклопакетов: до 42 мм. В нашей заявке был указан параметр 42 мм. Заказчик в обосновании отказа написал: Согласно Инструкции по заполнению заявки: «Участник в любом случае обязан представить диапазон характеристик (такой же как в документации или шире, но включающий значения, указанные заказчиком), если требование к показателю выделены курсивом.»

Требования Заказчика по поз.6 «Раствор строительный»: Марка по подвижности: Пк2-Пк3. Глубина погружения конуса, см*: 7-12, в заявке мы указали параметры: Марка по подвижности: Пк3. Глубина погружения конуса: минимальная 7см максимальная 12см. В соответствии с ГОСТ 28013-98 табл. 1 для марки по подвижности Пк3 норма глубины погружения конуса св. 8 до 12 см. Заказчик изначально выставил требования не соответствующие ГОСТ, мы согласились и заявили, что предоставим раствор с отклонениями от ГОСТ марки Пк3, на что Заказчик опять не согласился.

543
02. 02. 17

Требования Заказчика по поз. 9 «Светильники светодиодные потолочные» Мощность светильника 40Вт. Количество светодиодов: 60 шт. Световой поток: 4000 Лм. Длина мм: 1200 Светоотдача: 50 Лм/Вт. Предложения участника: Мощность светильника 40Вт. Количество светодиодов: 60 шт. Световой поток, Лм: 4000. Длина мм: 1220. Светоотдача: 50 Лм/Вт. Ответ Заказчика: Исходя из мощности и светового потока, указанных в заявке светоотдача должна быть 100 Лм/Вт.

Вывод: Заказчик, требуя конкретные показатели, ввел своими действиями участников в заблуждение, считаю действия аукционной комиссии незаконными.

Приложения:

1. Протокол № 1 рассмотрения и оценки ваявок на участие

С уважением,
директор

