

# Общество с ограниченной ответственностью «Донская Строительная Компания»

---

«02» марта 2017 г.

Исх. №140/К

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Республике Крым  
и городу Севастополю

Адрес: 295000, Республика Крым, город  
Симферополь, улица Александра Невского, 1

Телефон/факс: Приёмная, канцелярия +7 (3652)  
544-638

E-mail: to82@fas.gov.ru

**Заказчик:**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

ИНН 9102070194

295493, РЕСП КРЫМ, Г СИМФЕРОПОЛЬ, ПГТ  
ГРЭСОВСКИЙ, УЛ МОНТАЖНАЯ, дом 1

Контактный адрес электронной почты  
nashinkina.tec@mail.ru

Телефон 7-365-2553459

Факс 7-365-9553442

**Заявитель:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Донская Строительная Компания»

344093, Ростов-на-Дону, ул. Днепроvская, 52

Тел. +7 928 254317

Контактный адрес электронной почты  
i.info.tender@mail.ru


## Жалоба

на действия Заказчика при проведении запроса предложений

**Предмет закупки:** Нанесение огнезащитного состава на: деревянные;  
металлические конструкции.

**Способ размещения заказа:** запрос предложений.

**Номер закупки в ЕИС:** 31704826610



Дата размещения извещения в ЕИС: 22.02.2017 г.

**Предмет жалобы:**

22.02.2017 г. Заказчиком АО «КрымТЭЦ» в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) было размещено извещение о проведении запроса предложений на Нанесение огнезащитного состава на: деревянные; металлические конструкции.

В Документации и её приложениях отсутствует спецификация металлоконструкций, для определения приведенной толщины металла, без которой нельзя выбрать огнезащитный состав – конструктивная огнезащита (толстослойное покрытие) или тонкослойное вспучивающееся покрытие.

Отсутствие данной информации не позволяет подготовить предложение и принять участие в закупке.

**Исходя из изложенного просим:**

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу;
2. Отменить сформированные заказчиком протоколы;
3. Обязать Заказчика привести Закупочную документацию в соответствие с требованиями действующего законодательства.

**Приложение:** документ подтверждающий право подписи жалобы – решение о назначении директора в 1 экз. на 1 листе.

Директор  
ООО «Донская Строительная Компания»

А.Р. Левченко

Подписано ЭЦП.