



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**БОСПОР-Т**

г. Симферополь, ул. Рубцова, дом 44  
Республика Крым, Россия, 295017  
Тел. 8(3652) 57-04-11  
Моб. +7(978) 782-89-59  
e-mail: info@bospor-t.ru

Общество с ограниченной ответственностью

**"БОСПОР-Т"**

ИНН 9102019631

ОГРН 1149102029845

Адрес: 295017, Республика Крым,  
г. Симферополь, ул. Рубцова, д. 44

Исх. № 02/34 от 17.05.2017 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Руководителю УФАС России  
по Республике Крым и городу  
Севастополю

Кураеву Тимофею Владимировичу  
Адрес: ул. Александра Невского, д. 1,  
г. Симферополь, Республика Крым, 295000  
тел. (3652) 544-638, факс (3652) 252-431  
e-mail: [to82@fas.gov.ru](mailto:to82@fas.gov.ru)

### ЖАЛОБА

Участника закупки ООО «БОСПОР-Т» на действия аукционной комиссии, созданной уполномоченным органом – ФКУ «Управление Черноморского флота» (далее - аукционная комиссия) при проведении электронного аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации газовых котельных для нужд ФКУ «Управление Черноморского флота» в 2017 году (извещение N 0895100001117000129).


**1. Заказчик:** Федеральное казённое учреждение «Управление Черноморского флота»;  
Место нахождения Заказчика: РФ,  
Почтовый адрес: : Российская Федерация, 299040, г. Севастополь, ул. Воронина, дом 2  
Адрес электронной почты: - [upr\\_chf\\_1@mail.ru](mailto:upr_chf_1@mail.ru)  
Номер контактного телефона: 7-985-1637805

**2. Участник электронного аукциона (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью «БОСПОР-Т» (ООО «БОСПОР-Т»)  
Юридический адрес (почтовый адрес): 295017, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44,  
Контактный тел. 8 (3652) 57-04-11, моб. Тел. + 7 978 7828959.  
Адрес электронной почты: [Info@bospor-t.ru](mailto:Info@bospor-t.ru).  
Контактное лицо: Геба Вячеслав Степанович

### 3. Обжалуемая закупка:

- Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

15.20  
Вх. № 1632/09  
17.05 17



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**БОСПОР-Т**

г. Симферополь, ул. Рубцова, дом 44  
Республика Крым, Россия, 295017  
Тел. 8(3652) 57-04-11  
Моб. +7(978) 782-89-59  
e-mail: info@bospor-t.ru

Отключающая способность - 6 кА. Номинальное напряжение должно соответствовать до 400В (показатель неизменный). Рабочая температура должна быть в диапазоне от -25°C до +70°C. Степень защиты корпуса - IP40. Ширина одного модуля должна быть не менее 17мм, износостойкость выключателя должна составлять не менее 20000 циклов без нагрузки.

Участник закупки представил:

Автоматический выключатель имеет три модуля, шириной 55 мм, материал корпуса самозатухающий полиэстер. Номинальный ток - 16А. Отключающая способность - 6 кА. Номинальное напряжение до 400В. Рабочая температура в диапазоне от -25°C до +70°C. Степень защиты корпуса - IP40. Ширина одного 17мм, износостойкость выключателя 20000 циклов без нагрузки.

Автоматический выключатель имеет три модуля, шириной 55 мм. Ширина одного модуля 17мм. (3 модуля шириной 17 мм = ширина выключателя 51мм). Противоречащие показатели.

Позиция 6

В наименовании и описании объекта закупки Заказчиком установлено:

«Трубы должны быть обыкновенными; легкими или усиленными, без резьбы. По точности изготовления трубы должны быть обычной или повышенной точности. Условный проход 50 мм, толщина стенки трубы 3,0-4,5мм. Масса 1м труб 4,22-6,16 кг. На поверхности труб не должно быть трещин, плен, вздутий и закатов. Концы труб, обрезанные под прямым углом, не содержат расслоений. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление до 3,1 МПа (32 кгс/см<sup>2</sup>). Предельные отклонения по толщине стенки не более минус 15%. Допускается величина скоса торца не более 2°. Трубы должны соответствовать требованиям ГОСТ 3262-75.

Участник закупки представил:

Точность изготовления-обычная, условный проход-50мм, толщина стенки 4,0мм, масса 1м трубы 4,95кг, выдерживают давление 3,0 МПа, Соответствует ГОСТ 3262-75

ГОСТ 3262-75 предусматривает для труб с условным проходом 50мм толщину стенки для легких труб – 3,0мм для обыкновенных 3,5мм для усиленных 4,5 мм. Массу 1 м труб для легких – 4,22 обыкновенных – 4,88 усиленных – 6,16.

Участник закупки предоставил данные, противоречащие ГОСТ 3262-75

Позиция 38 – аналогична позиции 6.»

Однако Заявитель полагает, что такое обоснование нельзя считать законным и исчерпывающим в силу требований Закона № 44-ФЗ.

Согласно подпункту б) пункта 3 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе, при заключении контракта на выполнение работ, для выполнения которых используется товар, должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о