

**ИП РУЛЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ**

ИНН 773179384421; ОКАТО 45268569000; ОГРНИП 308774629400372

Р/с: 40802810638260002463 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва, Rulevivan@inbox.ru

*Системы вентиляции и кондиционирования*

В Управление Федеральной антимонопольной службы  
Российской Федерации по городу Москве  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1  
to77@fas.gov.ru  
телефон 8(495) 784-75-05, факс 8(495) 607-42-92

Копия Заказчику: Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение «Лицей города Троицка»  
Место нахождения: Российская Федерация, 108840, г.Москва, г.  
Троицк, ул. Школьная д.10А.  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 108840, г.Москва, г.  
Троицк, ул. Школьная д.10А.  
Адрес электронной почты:  
trlyceum@gmail.com.  
Номер контактного телефона:  
8 (495) 851-00-56  
Ответственное должностное лицо заказчика:  
Тарасенков Дмитрий Михайлович.

Копия Электронной торговой площадки: Универсальная торговая  
площадка ЗАО «Сбербанк - Автоматическая система торгов»  
<http://utp.sberbank-ast.ru>,  
Адрес электронной почты: [info@sberbank-ast.ru](mailto:info@sberbank-ast.ru)  
Место нахождения: 119180, г.Москва, ул. Большая Якиманка, дом 23.

Заявитель, участник размещения заказа:  
Индивидуальный предприниматель Рулев Иван Сергеевич (ИНН:  
773179384421),

**Жалоба на действия (бездействие) Заказчика.**

1. Заказчик:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей города Троицка»  
Место нахождения: Российская Федерация, 108840, г.Москва, г. Троицк, ул. Школьная  
д.10А.

Московское УФАС  
Рег. номер 2668017  
зарегистрирован 08.06.2017



Почтовый адрес: Российская Федерация, 108840, г.Москва, г. Троицк, ул. Школьная д.10А.

Адрес электронной почты: [trlyceum@gmail.com](mailto:trlyceum@gmail.com).

Номер контактного телефона: 8 (495) 851-00-56

Ответственное должностное лицо заказчика: Тарасенков Дмитрий Михайлович.

2. Специализированная организация:

Специализированная организация к проведению открытого аукциона в электронной форме не привлекается.

3. Закупочная комиссия:

Председатель закупочной комиссии:

Кучер Николай Петрович.

Члены закупочной комиссии:

Тарасенков Дмитрий Михайлович

Нагайцева Ольга Владимировна

Кравченко Александр Николаевич

Секретарь закупочной комиссии:

Кочерова Елена Григорьевна

4. Электронная торговая площадка: Универсальная торговая площадка ЗАО

«Сбербанк - Автоматическая система торгов» <http://utp.sberbank-ast.ru>

Адрес электронной почты: [info@sberbank-ast.ru](mailto:info@sberbank-ast.ru)

Место нахождения: 119180, г.Москва, ул. Большая Якиманка, дом 23.

5. Заявитель, участник размещения заказа:

Индивидуальный предприниматель Рулев Иван Сергеевич (ИНН: 773179384421),

6. Официальный сайт, на котором размещены извещения и документация открытого аукциона в электронной форме: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

7. Электронная торговая площадка: Универсальная торговая площадка ЗАО «Сбербанк - Автоматическая система торгов» <http://utp.sberbank-ast.ru>

8. Номер извещения: 31705065643

9. Наименование процедуры: «Открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по ремонту вентиляции помещений в МАОУ «Лицей города Троицка»

10. Начальная (максимальная) цена контракта: 4 083 530,76 (Четыре миллиона восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать) рубль 76 копеек.

11. Дата размещения извещения о проведении аукциона: 27.04.2017 г.

12. Протокол рассмотрения заявок №1 от 05.06.2017 года.

13. Номер заявки участника в протоколе 6.

14. Обжалуемое действие Заказчика:

На сайте <http://utp.sberbank-ast.ru> 05.06.2017 г. в личном кабинете, было размещено Уведомление о недопуске к участию в открытом электронном аукционе № 31705065643:

Основание недопуска: Отказать в допуске к участию в электронном аукционе № 31705065643 участнику с порядковым номером заявки №6 на основании несоответствия предоставленной им заявки требованиям, установленным заказчиком в Разделе 1.2. Общие условия проведения аукциона, Статья 3, п.3.2. документации об открытом аукционе на основании пункта 1 части 10 статьи 4, ФЗ № 223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также требованиям к материалам, изложенным в составе аукционной документации («Приложение № 1 к Техническому заданию»), а именно указание конкретных характеристик товаров и материалов, предлагаемых к поставке не соответствующих требованиям заказчика:

Пункт 1. «Вентиляционная установка»:

- для параметра «Рабочий диапазон температур наружного воздуха, гр.С» требовалось дать параметры в диапазоне – 28 ... +43;
- для параметра «класс защиты, IP» требовалось дать параметр не менее IP40;
- для параметра «совместимость с VAV системами», требовалось указать возможность да\нет.

Участник указал, что установка работает в диапазоне -28 ... +43 гр.С. и имеет степень защиты IP54, однако, на сайте производителя указано, что моноблочная приточная установка DimmaxScirocco 80W-2 помимо прочего, «служит для подачи воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других загрязнений, имеющего температуру в пределах от -30 °С (исполнение «Nord» от -40 °С) до +40 °С и относительную влажность до 90 %. Устройство имеет климатическое исполнение У3 без выпадения россы (гост 15150-69), степень защиты IP20». При запросе производителю по совместимости с VAV системами производитель ответил, что такой возможности в данных установках нет. Таким образом, участник предоставил недостоверные данные о предлагаемом товаре.

Пункт 2. «Вентиляционная установка»:

- для параметра «Рабочий диапазон температур наружного воздуха, гр.С» требовалось дать параметры в диапазоне - 28 ... +43;
- для параметра «класс защиты, IP» требовалось дать параметр не менее IP40;
- для параметра «совместимость с VAV системами), требовалось указать возможность да\нет.

Участник указал, что установка работает в диапазоне -28 .... +43 гр.С. и имеет степень защиты IP54, однако, на сайте производителя указано, что моноблочная приточная установка DimmaxScirocco 80W-2 помимо прочего, «служит для подачи воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других загрязнений, имеющего температуру в пределах от -30 °С (исполнение «Nord» от -40 °С) до +40 °С и относительную влажность до 90 %. Устройство имеет климатическое исполнение У3 без выпадения россы (гост 15150-69), степень защиты IP30». При запросе производителю по совместимости с VAV системами производитель ответил, что такой возможности в данных установках нет. Таким образом, участник предоставил недостоверные данные о предлагаемом товаре.

Пункт 3. «Вентиляционная установка»:

- для параметра «масса, кг.» требовалось указать не более 300 кг;
- для параметра «класс защиты, IP» требовалось дать параметр не менее IP40;
- для параметра «совместимость с VAV системами», требовалось указать

 3

возможность да\нет.

Участник указал, что установка весит 124 кг, что не соответствует действительности. По факту 99 кг. При запросе производителю по совместимости с VAV системами производитель ответил, что такой возможности в данных установках нет. Степень защиты вытяжной установки IP30, а не IP 54 как указал участник. Таким образом, участник предоставил недостоверные данные о предлагаемом товаре.

Пункт 6. «Контроллер»: участник предоставил конкретные характеристики товара с указанием модели, производителя оборудования, что является недостоверной информацией, так как запрашиваемое Заказчиком оборудование должно выполнять функции, относящиеся к VAV системам, а оборудование, предлагаемое участником, данными функциями не обладает и не поставляется указанным участником производителем, что не соответствует документации об аукционе в части предоставления конкретных характеристик материалов в соответствии с требованиями заказчика.

15. Указанное основание для отказа в допуске Индивидуального предпринимателя Рулева Ивана Сергеевича к участию в открытом электронном аукционе № 31705065643 является **неправомерным по следующим основаниям:**

1. Участник размещения заказа предоставил все конкретные характеристики товаров и материалов, предлагаемых к поставке в строгом соответствии с требованиями (значениями) Заказчика, установленными в документации об открытом электронном аукционе, в том числе Приложении №1 к техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией».

2. Основания недопуска по пунктам 1. «Вентиляционная установка», 2. «Вентиляционная установка», 3. «Вентиляционная установка», 6. «Контроллер» не соответствуют действительности, так как участник поставит товары и материалы именно с такими характеристиками, которые указаны в заявке на участие в открытом электронном аукционе и которые соответствуют требованиям заказчика, и именно по пунктам: 1. Моноблочная приточная установка Dimmax Scirocco 80W-2, 2. Моноблочная приточная установка Dimmax Scirocco 60W-2, 3. Моноблочная вытяжная установка Dimmax Scirocco 80V, 6. Контроллер Scirocco Dimmax (Syberia3.0), что подтверждается письмом №49 от 02.06.2017 года от Компания "Глобал Климат", которая является официальным и единственным дистрибьютором завода ООО "НПО Климатические системы" - производителем вентиляционных установок Dimmax.

3. В основаниях отклонения Заказчик указал, что «При запросе производителю по совместимости с VAV системами производитель ответил, что такой возможности в данных установках нет.». Однако согласно письму Компания "Глобал Климат" №50 от 06.06.2017 года, которая является официальным и единственным дистрибьютором завода ООО "НПО Климатические системы" - производителем вентиляционных установок Dimmax официального запроса от МАОУ "Лицей города Троицка" 05 июня 2017 г. не поступало, что также подтверждает, что Заказчиком в протоколе рассмотрения заявок представлена недостоверная информация.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О защите конкуренции" при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Положения части 1 статьи 17 распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

В связи с этим считаем, что действия заказчика, выразившиеся в недопуске Индивидуального предпринимателя Рулева Ивана Сергеевича к участию в открытом электронном аукционе № 31705065643 являются ограничением конкуренции и нарушают законные права участника закупки.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции",

**ПРОШУ:**

1. Провести внеплановую проверку открытого электронного аукциона № 31705065643.
2. Приостановить процедуру осуществления закупки до рассмотрения настоящей жалобы, по существу.
3. Признать в действиях Заказчика нарушение антимонопольного законодательства.
4. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о проведении торгов и недопущении ограничения конкуренции участников размещения заказа.
5. Допустить Участника размещения заказа Индивидуального предпринимателя Рулева Ивана Сергеевича до участия в открытом электронном аукционе.

**Приложения:**

1. Копия паспорта Рулева Ивана Сергеевича на 1 листе.
2. Выписка из ЕГРИП на 7 листах.
3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на 1 листе.
4. Заявка Индивидуального предпринимателя Рулева Ивана Сергеевича на участие в открытом электронном аукционе № 31705065643 (Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией) на 16 листах.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом электронном аукционе № 31705065643 от 05 июня 2017 года на 4 листах.
6. Письмо Компании "Глобал Климат" №49 от 02.06.2017 г. на 4 листах.
7. Письмо Компании "Глобал Климат" №50 от 06.06.2017 г. на 1 листе.
8. Копия соглашения между Компанией "Глобал Климат" и ООО "ИПО Климатические системы" от 24.04.2014 года на 1 листе.
9. Копия декларации о соответствии ООО "ИПО Климатические системы" на 1 листе.

Индивидуальный предприниматель:



*Иван Сергеевич Рулев* / 5