

14.08.17
09:35

**ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОКНАПЛАСТ-КРЫМ»
(ООО «ОКНАПЛАСТ-КРЫМ»)**
299008, Севастополь г,
Восставших пл, дом № 4
тел. +7-978-021-07-59
ИНН 9204509138 КПП 920401001
E-mail: info@oknaplast-krim.ru

Куда: Управление Федеральной анти-
монопольной службы
по Республике Крым и
городу Севастополю
(Крымское УФАС России)

299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 48

14.08.2017 № 1/08-2017
на № _____ от _____

Жалоба на действие заказчика

Куда: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

299053, г Севастополь, ул. Университет-
ская, дом 33

Жалоба на действия заказчика, конкурсной, аукционной или коти́ровочной комиссии.

1. **Заказчик:** ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ". **Адрес:** 299053, г Севастополь, ул Университетская, дом 33.

Фамилии, имена, отчества членов конкурсной, аукционной или коти́ровочной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются: Шинкаревская Александра Елена Юрьевна.

2. **Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «ОКНАПЛАСТ-КРЫМ», **ИНН:** 9204509138. **Адрес:** 299008, Севастополь г, Восставших пл, дом № 4; **телефон:** +7-978-021-07-59; **e-mail:** info@oknaplast-krim.ru; **контактное лицо:** Выскуб Евгений Валентинович.

3. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:** www.zakupki.gov.ru

4. **Номер извещения:** № 31705404093.

Наименование запроса коти́ровок: «Выполнение работ по текущему ремонту (частичной замене оконных блоков) в учебном корпусе ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» по ул. Университетская, 33 в рамках проекта по программе развития ПР/807-24/2017».

5. **Обжалуемые действия Заказчика, Аукционной комиссии с указанием норм Федерального закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (Далее – 223-ФЗ) и Федерального закон "О защите конку-**

ренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ (Далее – 135-ФЗ) которые, по мнению Заявителя нарушены требования части 1 статьи 17 135-ФЗ: совершение действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом; Нарушение принципов и основных положений закупки товаров, работ, услуг согласно части 1 статьи 3 223-ФЗ, а также на наличие противоречий в описании объекта закупки.

6. Доводы жалобы:

1. В разделе 4 документации «Техническое задание» Заказчиком установлены требования к ширине монтажной полки профиля – не менее 60 мм при описании таких товаров, как Блок оконный металлопластиковый.

В п.2.2. Технического задания сказано, что работы должны выполняться в соответствии с действующими: строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными правилами и нормами (СанПин), государственными стандартами РФ в области строительства (ГОСТ);

Так же при описании характеристик и требований к блоку оконному металлопластиковому Заказчиком установлено, что товар должен соответствовать ГОСТ 30673-2013.

В соответствии с п. 3.13 ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия (ГОСТ) ширина монтажной полки профиля – наибольший размер поперечного сечения профиля между лицевыми поверхностями (наружными поверхностями лицевых стенок).

Вышеуказанный ГОСТ не регламентирует ширину монтажной полки профиля.

Таким образом, установление требования к ширине монтажной полки профиля не менее 60 мм могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции в том числе к необоснованному ограничению конкуренции по отношению к участникам закупки в нарушение части 1 статьи 17 44-ФЗ и пункта 2 части 1 статьи 3 223-ФЗ.

2. В разделе 4 документации «Техническое задание» Заказчиком установлены требования к количеству камер системы профиля – сказано, что система должна быть трехкамерная.

В соответствии с 3.15 ГОСТ камера: Полость профиля, ограниченная его стенками и перегородками. Камеры располагают последовательно по ширине профиля. Камера может состоять из подкамер, разделенных перегородками, как правило, по ее высоте. В соответствии с п. 4.1.4 ГОСТ В зависимости от конструктивного исполнения профи-

ли могут иметь различное число внутренних камер по сечению профиля. Таким образом, ГОСТ не регламентирует количество камер профиля. Требование к количеству камер профиля могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции в том числе к необоснованному ограничению конкуренции по отношению к участникам закупки в нарушение части 1 статьи 17 44-ФЗ и пункта 2 части 1 статьи 3 223-ФЗ. Так же указание конкретного количества камер предполагает участие в закупке конкретного поставщика окон. Стоит отметить, что для конструкции такой длины (14 м) эффективнее использовать четырёхкамерный профиль, что так же соответствует пункту 3 части 1 статьи 3 223-ФЗ, где сказано, что одним из принципов работы Заказчика является целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика.

3. Заказчиком в техническом задании в требованиях к блоку оконному металлическому установлены требования к группам горючести, токсичности и воспламеняемости, а именно Группа горючести – Г3 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В2 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности – Д3 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения – Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*).

П. 4.4.5. ГОСТ 30244-94 не регламентирует и не накладывает никаких ограничений на требования к группам горючести, токсичности и воспламеняемости. Таким образом, требование к группам горючести, токсичности и воспламеняемости могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции в том числе к необоснованному ограничению конкуренции по отношению к участникам закупки в нарушение части 1 статьи 17 44-ФЗ и пункта 2 части 1 статьи 3 223-ФЗ.

4.В соответствии с разделом 8.7.6. Положения о закупках Заказчика и разделом 4 Документации о запросе цен любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе цен с указанием адреса электронной почты участника закупки для получения разъяснений документации (форма определяется Заказчиком в извещении о проведении запроса цен). В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений документации о запросе цен, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

Нами был направлен запрос о разъяснении положений документации о запросе цен, но в нарушение указанных положений ответ на запрос мы не получили.

Считаем, что подобные действия Заказчика нарушают часть 1 статьи 17 135 –ФЗ, в частности пункт 3 указанной части 1 статьи 17 223-ФЗ.


Руководствуясь вышеизложенным

ПРОШУ:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Приостановить проведение государственной закупки №31705404093.
3. Обязать ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" внести в аукционную документацию изменения, устраняющие условия, дискриминирующие участников закупки.
4. Провести проверку по обжалуемым действиям и внеплановую проверку Заказчика.

Приложение 1. Запрос на разъяснение документации.

**Генеральный директор
ООО "ОкнаПласт-Крым"**



Скалецкий С.А.