

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 4, литер А, помещение 11Н, комната 7
 тел. (812) 401-62-90; факс (812) 401-62-89; email: vgt.spb@mail.ru; vgt-stroy.ru
 ИНН 7814594719, КПП 781101001, ОГРН 1137847473697

№285 от 18.08.2017г.

*г. Санкт-Петербург
 Управление Федеральной
 антимонопольной службы
 по Санкт-Петербургу
 199004, Санкт-Петербург,
 4-я линия Васильевского острова,
 13*

*От Заявителя:
 ООО «ВГТ-Строй»
 Адрес: СПб, ул. Мельничная д.4*

ЖАЛОБА

на положения документации об электронном аукционе

Информация о заказе:	Электронный аукцион: Выполнение работ по организации узлов коммерческого учета тепловой энергии в трёх индивидуальных тепловых пунктах на объектах федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Номер извещения: 31705380134 Публикация 31.07.2017 20:03
Заказчик	Наименование – ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)" Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 190013, г Санкт-Петербург, пр-кт Московский, дом 26 Адрес электронной почты – gosza2@technolog.edu.ru Тел/факс – +7 (812) 4949363 Контактное лицо – Соколова Елена Васильевна
Информация заявителя:	о ООО «ВГТ-Строй» ИНН 7814594719, КПП 781101001 почтовый адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 4, литер А, помещение 11Н, комната 7 адрес места нахождения: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 4, литер А, помещение 11Н, комната 7 контактное лицо: Школин Денис Владимирович контактный телефон/факс: Тел. (812) 401-62-90, Факс (812) 401-62-89 адрес



ВГТ-СТРОЙ

ВодаГазТепло – надежные решения!

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 4, литер А, помещение 11Н, комната 7
тел. (812) 401-62-90; факс (812) 401-62-89; email: vgt.spb@mail.ru; vgt-stroy.ru
ИНН 7814594719, КПП 781101001, ОГРН 1137847473697

	электронной почты: vgt.spb@mail.ru Директор: Школин Денис Владимирович
--	--

Полагаем, что процедура определения поставщика проводится с нарушениями Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее - Закон), а именно:

Заказчик нарушил требования п. 2 ч. 1 статьи 3 Закона, так как требования документации нарушают принципы «равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки».

Во-первых, Заказчик неправомерно установил требования к составу первой части заявки, так как в соответствии с Положением о закупках от 13.02.2014 (размещен 31.05.2017), а именно п. 29 п.п. 3

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

В соответствии с указанным пунктом Заказчик вправе установить требования к **выполняемой работе, оказываемой услуге, которые являются предметом закупки, их количественным и качественным характеристикам**, а не устанавливать «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» (рекомендуемая форма содержится в Приложении № 3 части IV «Техническое задание»)

Во-вторых, Заказчик витиеватым изложением требований к Участникам нарушает положения п. 4 ч. 1 статьи 3 Закона, ограничивая допуск к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки. Так Глава II. Информационная карта документации об аукционе устанавливает в разделе 5 требования к содержанию и форме заявки. В п. 2 указанного раздела содержится требование о предоставлении сведений в составе первой части заявки «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» (рекомендуемая форма содержится в Приложении № 3 части IV «Техническое задание»). И только открыв Приложение № 4 к техническому заданию Участник узнает, что «**Заказчиком, в целях определения соответствия товара, предлагаемого для выполнения работ участником закупки, установлены сведения о конкретных показателях товаров (материалов), соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе (Приложение № 2 к Техническому заданию)....**»

Но, в составе заявки должны быть предоставлены **характеристики объекта закупки**, а не сведения о товаре, предлагаемые для выполнения работ участником !!!

В-третьих, Заказчик в Приложении № 2 к техническому заданию установил требования, которые носят явно необъективный характер и противоречат действующим государственным стандартам,

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 4, литер А, помещение 11Н, комната 7
 тел. (812) 401-62-90; факс (812) 401-62-89; email: vgt.spb@mail.ru; vgt-stroy.ru
 ИНН 7814594719, КПП 781101001, ОГРН 1137847473697

требование о соответствии которым так развернуто изложены в окончании Приложения № 2 к техническому заданию.

Например, товар «Трубы в соответствии с пунктом 46 локальной ресурсной ведомости № 2» . В документации установлено: Наружный диаметр трубы не > 76 и не менее 70 мм. Толщина стенки трубы более 3 и менее 4 мм. Теоретическая масса 1 м труб, кг, не менее 7,24. Также установлено «Трубы в соответствии с пунктом 46 локальной ресурсной ведомости № 2 должны соответствовать государственному стандарту 10704-91».

Вот только в соответствии с таблицей 1 указанного ГОСТ Участник не сможет предложить трубу с наружным диаметром от 70 до 76 мм с толщиной стенки более 3 мм и менее 4 мм, чтобы теоретическая масса 1 м такой трубы был не менее 7,24 кг :

Наружный диаметр, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм											
	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0
57	4,00	4,25	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	4,22	4,48	4,88	5,27	-	-	-	-	-	-	-	-
63,5	4,48	4,76	5,18	5,59	-	-	-	-	-	-	-	-
70	4,96	5,27	5,74	6,20	6,51	-	-	-	-	-	-	-
73	5,18	5,51	6,00	6,48	6,81	-	-	-	-	-	-	-
76	5,40	5,75	6,26	6,77	7,10	7,93	8,75	9,56	-	-	-	-

Аналогично по товару «Трубы в соответствии с пунктом 50 локальной ресурсной ведомости № 3»

Товар «Гильза в соответствии с пунктом 97 локальной ресурсной ведомости № 3». В документации установлено: Номинальный наружный диаметр гильзы не менее 5, не более 6 мм. Номинальный внутренний диаметр гильзы не менее 3, не более 4 мм. Предельные отклонения по длине должны быть $\pm 0,310$ мм.

Также документацией установлено «Гильза в соответствии с пунктом 97 локальной ресурсной ведомости № 3 должна соответствовать государственному стандарту 23469.0-81..... Гильза в соответствии с пунктом 97 локальной ресурсной ведомости № 3 должна соответствовать государственному стандарту 23469.3-79»

Только в соответствии с п. 2 ГОСТ 23469.3-79 отклонение $\pm 0,310$ мм может быть только для гильз, наружным диаметром не менее 6 мм. Зачем тогда Заказчик устанавливает возможность предложить товар наружным диаметром 5 мм???

Обозначение	Код ОКП			*			Маркировка	Расчетная масса 1000 шт., кг
					номин.	пред. откл.		
1,5-УХЛЗ 1,5-Т2	34 4986 0011 34 4986 0012	3	1,8	0,3	20	$\pm 0,260$	1,5	0,80
2,5-УХЛЗ	34 4986	5	2,6	0,6			2,5	2,54

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 4, литер А, помещение 11Н, комната 7
 тел. (812) 401-62-90; факс (812) 401-62-89; email: vgt.spb@mail.ru; vgt-stroy.ru
 ИНН 7814594719, КПП 781101001, ОГРН 1137847473697

2,5-Т2	0021 34 4986 0022							
4-УХЛ3 4-Т2	34 4986 0031 34 4986 0032		3,0	0,5			4	3,36
6-УХЛ3 6-Т2	34 4986 0041 34 4986 0042	6	4,0		30	±0,310	6	4,20

В-четвертых, положения документации нарушают положения ч. 6 статьи 3 Закона, которая устанавливает: «Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.»

То, как Инструкция устанавливает Участникам предоставлять сведения о товарах равнозначно её отсутствию.

Так для товара «Грунтовка в соответствии с пунктом 54 локальной ресурсной ведомости № 2» установлено требование «Грунтовку наносят на поверхность методом: пневматического и безвоздушного распыления; распылением в электрополе; струйным обливом; кистью.»
 В соответствии с инструкцией п. 4 ... « в случае использования «;» (в случаях, когда перед вариативными значениями, разделенными знаком «;» стоит знак «:») участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать только первое из альтернативных значений показателя, разделенных знаком «;», или несколько альтернативных значений показателя, разделенных знаком «;», включая первое из альтернативных значений показателя без использования знака «;».»

Потенциальным участникам не понятно, что хотел знать Заказчик: каким методом возможно наносить грунтовку или как Участник собирается наносить грунтовку при выполнении работ???

Вот, например, в ГОСТ 25129-82, требование о соответствии которому установлено в документации «Грунтовка в соответствии с пунктом 54 локальной ресурсной ведомости № 2 должна соответствовать государственному стандарту 25129-82» значит:

1.2. Грунтовку ГФ-021 наносят на поверхность **методом** пневматического и безвоздушного распыления, распылением в электрополе, струйным обливом, окупанием, кистью.

Что будет удовлетворять Заказчика если Участник нанесет грунтовку на поверхность методом пневматического и безвоздушного распыления или нанесет грунтовку на поверхность методом пневматического и безвоздушного распыления и кистью ???

Аналогично по товару «Грунтовка в соответствии с пунктом 56 локальной ресурсной ведомости № 3»

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 4, литер А, помещение 11Н, комната 7
тел. (812) 401-62-90; факс (812) 401-62-89; email: vgt.spb@mail.ru; vgt-stroy.ru
ИНН 7814594719, КПП 781101001, ОГРН 1137847473697

Товар «Трубы в соответствии с пунктом 47 локальной ресурсной ведомости № 2» установлено «Точность изготовления трубы должна быть: обычная; повышенная.». Возвращаясь к п. 4 Инструкции, получается что можно установить оба значения показателя, хотя логика и ГОСТ подсказывают, что выбрать можно только что-то одно.

С какой целью Заказчик вводит участников в заблуждение, давая возможность установить неправильное значение во исполнение инструкции?

Аналогично по товару «Трубы в соответствии с пунктом 46 локальной ресурсной ведомости № 1».

Товар «Трубы в соответствии с пунктом 48 локальной ресурсной ведомости № 2» в документации установлено «Протяжка должно быть отсутствие; наличие. Устойчивость к воздействию влаги должно быть наличие. Устойчивость к старению должно быть наличие. Материал изготовления протяжки должен быть сталь.»

Если Заказчик хочет, чтобы материалом протяжки была сталь, зачем устанавливает возможность предложить Участникам товар без протяжки. На такой случай в Инструкции не содержится надлежащих указаний!

На основании вышеизложенного просим:

1. Рассмотреть жалобу по существу
2. Признать в действиях Заказчика нарушения законодательства в сфере закупок
3. Провести внеплановую проверку процедуры определения подрядчика
4. Обязать Заказчика провести процедуру по определению подрядчика в соответствии с действующим законодательством

Приложения:

1. Приказ о назначении генерального директора (копия на 1 л.)

**Генеральный директор
ООО «ВГТ-Строй»**

Школин Д.В.