

ООО «Моссевстрой Альфа»

ИНН: 9204506909, КПП: 920401001, ОГРН: 1149204065570
299011, г. Севастополь, ул. Очаковцев, д. 19, оф. 211, тел.8 9782074449, e-mail: lukinb@mail.ru

	<p>В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю г. Севастополь, ул. Ленина, 48 e-mail to82@fas.gov.ru, to92@fas.gov.ru Тел. +7(3652)544638</p>
	<p>Организатор: ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ: РФ 299011, Севастополь г, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 2 7-8692-542624 (доб. 103)</p> <p>Адрес электронной почты n.vorozhtsova@sev.gov.ru</p> <p>Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А.Задорожного". Место нахождения: Российская Федерация, 299045, Севастополь г, Ерошенко, 13 Адрес электронной почты: onko_sev@mail.ru. Номер контактного телефона: +79780450183.</p>

ЖАЛОБА

на действия заказчика (уполномоченного органа) по допуску к аукциону в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя "Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного" по адресу: г. Севастополь, ул. Ерошенко, 13, Вентиляция. Секция 3.

реестровый № 0174200002717000238

на официальном сайте и электронной торговой площадке – <http://www.etp-ets.ru>

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению первых частей заявок, публикация протокола рассмотрения первых частей заявок по закупке от 29 августа 2017 г. о допуске участников.

Участник ООО «Моссевстрой Альфа» считает, что комиссия не правомерно допустила участников под номером №2 и №4.

Данное решение комиссии считаем незаконным по следующим причинам:

В позиции Приточно-вытяжная установка заказчик указал требование «Диаметр подсоединения охладителя фреонового на входе/выходе от ½ до "1" дюйм. Указать конкретное значение в требуемом диапазоне.

1. Участник №4 предоставил заявку с показателями по данной позиции 1 дюйм . В инструкции к электронному аукциону установлено значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает все перечисленные значения показателя.

Должно быть 2 разных значения на входе и на выходе, т.к у фреоновых охладителей два подключения: для жидкой и газовой фазы фреона, и они всегда разного диаметра. Следовательно, **они не могут быть оба 1"**.

Таким образом, участник №4 не предложил в заявке требуемые заказчику характеристики товара и предоставил недостоверную информацию. Приложение 1 стр.5 выделено желтым цветом

Аналогично Участник №2.

В позиции Приточно-вытяжная установка заказчик указал требование «Диаметр подсоединения охладителя фреонового на входе/выходе от ½ до "1" дюйм. Указать конкретное значение в требуемом диапазоне.

2. Участник №2 предоставил заявку с показателями по данной позиции 3 /4 дюйм Должно быть 2 разных значения на входе и на выходе, т.к у фреоновых охладителей два подключения: для жидкой и газовой фазы фреона, и они всегда разного диаметра. Следовательно, **они не могут быть оба 3 /4 дюйм.**

Таким образом, участник №2 не предложил в заявке требуемые заказчику характеристики товара и предоставил недостоверную информацию. Приложение 1 стр.5 выделено желтым цветом

Следовательно, у комиссии не было основания допускать заявки участника № 2 и участника № 4.

Просим:

На основании вышеизложенного считаем, что Организатор нарушил требования ФЗ 44 «О контрактной системе» и ФЗ «О конкуренции», просим Управление ФАС по Республике Крым и городу Севастополю принять данную жалобу к рассмотрению, провести внеплановую комплексную проверку данного заказа, приостановить заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, выдать предписания для устранения нарушений.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение 1 - блист.

2. Копия документа, подтверждающего полномочия директора на подписание Жалобы - 1 лист

Директор
ООО «Моссевстрой Альфа»

Б.В.Лукиных