



# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПОЖАРОТУШЕНИЯ,  
ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

Исх. №1575 от 28.09.2017г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым  
и городу Севастополю

295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Александра Невского, 1

Заявитель: ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Юридический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, дом.19

Фактический (почтовый) адрес: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.  
153

тел. +7 (978) 768 08 68, e-mail dir@krymfire.ru

## Жалоба

на положения документации о закупке

1. Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя "Городская больница № 2".

Место нахождения, почтовый адрес: 299007 г. Севастополь, ул. Супруна, 19.

Адрес электронной почты: [post@sevgb2.ru](mailto:post@sevgb2.ru), номер контактного телефона: 44-28-49.

Ответственное должностное лицо - Контрактный управляющий/Сотрудник контрактной службы:

Бульба Е. С.; Номер контактного телефона: (8692) 44-28-49

Адрес электронной почты: [bulba@sevgb2.ru](mailto:bulba@sevgb2.ru);

Приказ о контрактной службе или контрактном управляющем: приказ №01-05/49 от 02.02.2017г.;

2. Участник размещения заказа (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Юридический адрес: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, дом.19

Фактический (почтовый) адрес: 295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.

153, ОГРН 1149102001817 ИНН 9102001754 КПП 910201001

+7 (978) 768 08 68, e-mail [dir@krymfire.ru](mailto:dir@krymfire.ru) контактное лицо: Черкасов Евгений Витальевич.


3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

4. Электронный аукцион, № извещения 0374200009617000195

Объект закупки: «На выполнение работ по монтажу системы охранного телевидения и охранной сигнализации в поликлинике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя "Городская больница №2" по адресу: г. Севастополь, ул. Силаева 3»

Дата и время начала подачи заявок 21.09.2017 17:32

Дата и время окончания подачи заявок 29.09.2017 09:30 14.54



5. В нарушение с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) требования заказчика,

ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, дом.19

ОГРН 1149102001817 ИНН 9102001754 КПП 910201001

р/с №40702810741300087922 в ПАО «РНКБ БАНК» БИК 043510607

К/с №30101810335100000607



# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПОЖАРОТУШЕНИЯ,  
ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

установленные в ч. II «Техническое задание (Характеристики оборудования и материалов)» в отношении технических характеристик и комплектации поставляемого товара, противоречат требованиям Закона о контрактной системе, так как описание объекта закупки должно носить объективный характер и в ходе проведения процедуры закупки с действующей редакцией аукционной документации может привести к ограничению конкуренции участников закупки, а также затрудняет подачу заявки, соответствующей всем требованиям действующего законодательства.

В частности, согласно части II аукционной документации Технического задания Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией «Монтаж системы охранного телевидения и охранной сигнализации в поликлинике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя "Городская больница №2" по адресу: г. Севастополь, ул. Силасва, 3».

Согласно части II аукционной документации Технического задания Работы должны выполняться в полном соответствии с условиями, согласованными Сторонами, техническими и строительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами и Государственными стандартами, требованиями технических регламентов, требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПиН, а также иными обязательными требованиями, установленным правовыми актами или в соответствии с ними для данного вида работ.

На основании ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» указано, что для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальнях корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, должен использоваться кабель нг(А)-HFLTx, соответствующий ГОСТ 31565-2012.

В Рабочем проекте (проектно-сметной документации) и Техническом задании указана необходимость использовать при выполнении работ Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи FUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305. Поликлиника Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя "Городская больница №2" является медицинским учреждением, входящим в состав системы учреждений здравоохранения, осуществляющей медицинскую деятельность.

Таким образом, использовать при монтаже системы охранного телевидения и охранной сигнализации в поликлинике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя "Городская больница №2" Кабеля «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи FUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 нельзя и является неправомерным, запрещено ГОСТ 31565-2012.

Согласно п.7 аукционной документации «Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме» Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг указан в части II аукционной документации «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». Наименование используемых в работе материалов и

ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, дом.19

ОГРН 1149102001817 ИНН 9102001754 КПП 910201001

р/с №40702810741300087922 в ПАО «РНКБ БАНК» БИК 043510607

К/с №30101810335100000607



# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПОЖАРОТУШЕНИЯ,  
ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

оборудования, содержащихся в проектно-сметной документации и в Техническом задании, следует читать со словами «или эквивалент».

В рамках определения эквивалентности по техническим характеристикам Кабеля «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи FUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 по отношению к кабелю нг(А)-НФЛТх, говорить неправомерно, поскольку по действующему ГОСТ 31565-2012 данные кабеля относятся к разным группам горючести.

6. В Рабочем проекте (проектно-сметной документации) и Техническом задании указана необходимость использовать при выполнении работ следующее оборудование:

- ИК СФЗ «ИНДИГИРКА» ИД-ШКВ-02-2В (1702-0004);
- ИК СФЗ «ИНДИГИРКА» ИД-ШУВ-02-1В (1702-0004),

И приведены технические и функциональные параметры указанного оборудования, исключающие возможность подбора эквивалента. Т.е., под значения указанных параметров подпадает только лишь оборудование, ИК СФЗ «ИНДИГИРКА», производимое и поставляемое ООО «Инженерно-технический центр ОСК», г. Воронеж по закрытому прайс-листу.

Инжиниринговая компания «ИТЦ ОСК» является разработчиком и поставщиком ИК СФЗ ИНДИГИРКА. На сайте Инжиниринговой компании «ИТЦ ОСК» данная система представлена как инновационное решение для государственных и корпоративных заказчиков. В основе построения комплекса – многолетний опыт работы по реализации интегрированных систем безопасности важных государственных объектов (ВГО) на базе серийно выпускаемой продукции производства нашей компании и их сопровождения на всех этапах создания и эксплуатации. В данном случае, эквивалент данного оборудования подобрать теоритически очень сложно, а тем более его приобрести. Также хотелось отметить следующее, что Рабочую документацию «На выполнение работ по монтажу системы охранного телевидения и охранной сигнализации в поликлинике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя "Городская больница №2" по адресу: г. Севастополь, ул. Силаева, 3» разрабатывало ООО «ИТЦ ОСК» (ООО «Инженерно-технический центр ОСК»), т.е. разработчик рабочей документации на монтаж запроектировал использование при монтаже оборудование, созданное им самим, тем самым ограничивая права других участников закупки и нарушая принцип добросовестной конкуренции и предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, закрепленных, Законом о контрактной системе.

Соответственно, победителем в данном аукционе может быть лишь производитель (ООО «Инженерно-технический центр ОСК»), либо аффилированные с ним юридические лица.

Таким образом, аукционной документацией созданы условия для ограничения конкуренции, что является прямым нарушением части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.

Руководствуясь положениями Закона о контрактной системе, документация об электронном аукционе не соответствует требованиям законодательства РФ и Заказчик должен внести изменения в проектно-сметную документацию самостоятельно за свой счет и разместить аукционную документацию с требованием использовать при системы охранного

ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, дом.19

ОГРН 1149102001817 ИНН 9102001754 КПП 910201001

р/с №40702810741300087922 в ПАО «РНКБ БАНК» БИК 043510607

К/с №3010181033510000607



# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПОЖАРОТУШЕНИЯ,  
ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

телевидения и охранной сигнализации в поликлинике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя "Городская больница №2" кабель нг(А)-HFLTx.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.105,106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заявитель

## ПРОСИТ:

1. Признать незаконными действия заказчика;
2. Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу;
3. Привести аукционную документацию в соответствие действующим нормам.
4. Провести внеплановую проверку;
5. Признать жалобу обоснованной и выдать заказчику соответствующее предписание об устранении допущенных нарушений;

## Приложения:

1. Копия Решения №1 единственного учредителя ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» от 21.04.2014г.
2. Копия Приказа о назначении Директора;
3. копия паспорта Директора;
4. выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ».

С уважением,

Директор  
ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»



Е.В. Черкасов

ООО «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, дом.19  
ОГРН 1149102001817 ИНН 9102001754 КПП 910201001  
р/с №40702810741300087922 в ПАО «РНКБ БАНК» БИК 043510607  
К/с №30101810335100000607