

Общество с ограниченной ответственностью  
«Стройобшторбизнес»

454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д.17 б, н/п №7

ОГРН 1157451000926

Исх.№83/17  
от.20.10.2017г.

В Управление Федеральной антимонопольной  
Службы по Челябинской области  
Адрес: 454111, ГСП-6, г. Челябинск, пр. Ленина,59  
Телефон/факс: 8 (351) 263-88-71  
E-mail:to74@fas.gov.ru

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью  
«Стройобшторбизнес»  
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д.17 б, н/п № 7  
Телефон/факс:(351) 262-26-00  
Контактное лицо: \_\_\_\_\_  
E-mail:sotbi@yandex.ru

### ЖАЛОБА

на положения документации о электронном аукционе в открытой форме  
в порядке главы 6 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной  
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  
муниципальных нужд»

06.10.2017г. на официальном сайте РФ было опубликовано Извещение №  
0469000000917000014 о проведении Электронного аукциона, проводимого на электронной  
площадке РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru>)

**Заказчик:** Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Турбина» (АО СКБ  
«Турбина») (далее по тексту - Заказчик).

**Наименование объекта закупки:** на выполнение строительно-монтажных работ по  
устройству утепленного фасада административной части в осях А" 1-16 корпуса ПЭК, на  
объекте «Реконструкция и техническое перевооружение спецпроизводства Акционерного  
общества «Специальное конструкторское бюро «Турбина» г. Челябинск.

**Начальная (максимальная) цена контракта** – 20788437.42 руб.

**Дата и время окончания подачи заявок** – 22.10.2017 06:00

**Обжалуемые действия:** Действия Заказчика в описании объекта закупки – нарушения ст.  
33 ФЗ № 44 от 05.04.2013, ошибки и злоупотребление Заказчиком правом на обязательное  
предоставление участником электронного аукциона (Далее-ЭА) конкретных показателей,  
соответствующие значениям в конкурсной документации в составе первой части заявки на участие в ЭА,  
которое повлекло за собой ограничение конкуренции.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области	
Их. №	157/19
"	20
"	10
"	2017
_____	
ПОДПИСЬ	

15:43



## Доводы жалобы:

В соответствии со статьей 66 части 3 пункта 3 подпункта б) ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ Заказчик установил требования к конкретным значениям показателей, которые характеризуют товары и материалы, подготовил, сформировал и описал эти требования в п.7 «Требования к оборудованию, материалам и конструкциям» Технического задания документации об ЭА.

Считаем, что Заказчик допустил ошибки при описании основных требований к материалам и их техническим характеристикам, а также злоупотребил своим положением и установил чрезмерные требования к материалам.

**Довод 1.** В требованиях Заказчика к используемым материалам (товарам) установлено требование к весу: «Панели алюминиевые композитные для навесных фасадных» «Вес (Кг/м<sup>2</sup>) < – 6,3». В проекте, приложенном в составе аукционной документации, указаны марка и толщина алюминиевой композитной панели, а именно: «КроспанКомпозит-AL толщиной 4мм», вес которой больше 6,3кг/м<sup>2</sup>.

**Вывод по доводу 1:** Просим обязать Заказчика внести изменение в аукционную документацию, т.к. в настоящий момент невозможно корректно предоставить конкретные показатели данного товара.

**Довод 2.** Заказчик требует при описании товара «Подоблицовочная конструкция для крепления панелей из оцинкованной стали L-ВСт» указать «Шаг крепления кронштейнов (ширина\*высота в метрах) для основной части здания, исключая угловые зоны - не более 0,8-1. Шаг крепления кронштейнов (ширина\*высота в метрах) для угловых зон - не более 0,8-0,7.»

Данные показатели не являются характеристикой товара, а являются показателями технологии производства, что является нарушением Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ

**Вывод по доводу 2:** Просим обязать Заказчика внести изменение в аукционную документацию, исключив данные требования.

**Довод 3.** В требованиях Заказчика к используемым материалам (товарам) установлено требование к весу: «Профилированного листа С-8"1150-А с полимерным покрытием» «Масса 1м длины, кг – 6...7; Масса 1м<sup>2</sup> полной ширины, кг – 5...6.» Также Заказчиком установлены конкретные параметры: «Высота профиля, точно мм-8; Ширина полная, точно мм – 1200; Ширина рабочая, точно мм – 1150; Толщина листа, точно мм – 0,7»

Согласно ГОСТ 24045-94 и паспортам производителей величины масс: 1м длины и 1м<sup>2</sup> полной ширины, кг для данного профилированного листа С8, толщиной 0,7мм не вписываются в заданные Заказчиком интервалы, т.к. эти массы больше.

**Вывод по доводу 3:** Просим обязать Заказчика внести изменение в аукционную документацию, т.к. невозможно корректно предоставить конкретные показатели данного товара.

Так же, непонятно для чего Заказчиком установлено требование: «Предельная нагрузка которую без деформаций способен выдержать профнастил С-8х1150 длиной 1 м, произведенный из стали толщиной 0,4 мм, при однопролетной схеме кровли составляет >60 кгс/м<sup>2</sup>.», если Заказчиком указано: «Толщина листа, точно мм – 0,7», т.е. зачем давать характеристики иного товара

**Вывод по доводу 3:** Просим обязать Заказчика внести изменение в аукционную документацию, исключив данное требование.

**Довод 4.** Заказчик требует при описании товара «Дюбель типа MBK-STB 10/120» указать:

Изгибающий момент (Нм), оцинк. сталь Fz = 0 кН :> 11.0

Краевое расстояние, пустотелые блоки из легкого бетона, мм :> 90

Расстояние в осях для песчаника: 100 / 250 = air rate > 15%

Расстояние от края, пустотелый кирпич : 100 / 250 = air rate > 15%

Расстояние в осях для пустотелых блоков из легкого бетона: 100 / 250 = air rate > 15%

Расстояние в осях для газобетона: 100 / 250 = air rate > 15%

И т.д.

Данные показатели не являются характеристикой товара, а являются показателями технологии производства, что является нарушением Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ



**Вывод по доводу 4:** Просим обязать Заказчика внести изменение в аукционную документацию, исключив данные требования.

Непонятно для чего Заказчик требует предоставить такое огромное количество показателей товара «Дюбель типа МК-СТВ 10/120», если Участник аукциона его не производит, и даже при покупке Дюбеля эти характеристики в паспорте производителя не предоставляются, т.е. Заказчиком, путем излишней детализации описания объекта закупки, установлены требования необъективного характера, что приводит к ограничению количества участников закупки.

**Вывод по доводу 4:** Просим обязать Заказчика внести изменения в аукционную документацию, скорректировав и минимизировав требования к данному товару.

Сообщаем, что Заказчику был направлен запрос на разъяснение документации, в котором были указаны все вышеперечисленные замечания и следующее обращение к Заказчику:

« В п.24 Информационной карты аукциона «Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке» указано: Дата окончания срока предоставления разъяснений: «22» октября 2017г.

Уважаемый Заказчик, просим Вас ответить на данный запрос не позднее 20.10.2017г. до 15.00 часов Челябинского времени, т.к. от того, каким будет разъяснение на заданные нами вопросы зависит будет ли нами подаваться жалоба в ФАС или нет.

Сообщаем, что при отсутствии Вашего Разъяснения к указанному времени вынуждены будем подать жалобу в ФАС, т.к. это надо будет успеть сделать до окончания срока подачи заявок.»

**Таким образом, просим обязать Заказчика внести изменения в аукционную документацию, чтобы была возможность корректно подготовить первую часть заявки и принять участие в данном аукционе.**

Считаем, что Описание объекта закупки носит Необъективный характер, что является нарушением части 1. 1) ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что в свою очередь ведёт к непосредственному ограничению конкуренции в данной закупке из-за невозможности подготовить корректную заявку.

Руководствуясь ст. 105 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Просим:

1. Принять жалобу ООО «Стройобщеторбизнес» к рассмотрению и приостановить процедуру размещения государственного заказа в соответствии с п.7 ст. 106 Федерального закона №44-ФЗ до рассмотрения жалобы по существу;
2. Признать доводы настоящей жалобы обоснованными,
3. Провести внеплановую проверку.
4. Выдать Заказчику предписание об устранении допущенных нарушений.

Приложения:

1. Приложение 1 «Техническое свидетельство №5174-17 от 25 мая 2017г. на материал листовой алюмокомпозитный «КроспанКомпозит-AL, панели из него, в том числе кассеты, в том числе Приложения»
2. Приложение 2 «характеристики профлиста»
3. Копия Свидетельства о государственной регистрации ООО «Стройобщеторбизнес»
4. Копия Решения о назначении директора ООО «Стройобщеторбизнес»

С уважением,  
Директор

