

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЮРУС»

ИНН 7723498662 КПП 772301001 ОГРН 5167746498343 адрес: 109469, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 78, помещение VII, комн. 1

№ 20/004/2017 от 07 декабря 2017 г.

Куда: Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Республике Крым и городу
Севастополю
Российская Федерация, 295000,
Республика Крым, город Симферополь,
улица Александра Невского, 1

ЖАЛОБА

на документацию об аукционе в электронной форме
номер процедуры закупки в ЕИС 0374200003817000130

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя
«Детская поликлиника № 2»

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 299057, г. Севастополь, ул. Адмирала Юмашева, д.19Г

Почтовый адрес: Российская Федерация, 299057, г. Севастополь, ул. Адмирала Юмашева, д.19Г

Контактное лицо: Аверина Елена Владимировна, detka2@inbox.ru, +7 (0692) 41-40-97

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ДЮРУС»

Юридический адрес: 109469, г. Москва, ул. Краснодарская, д.78, помещение VII, комн. 1

Почтовый адрес: 109469, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 78, помещение VII, комн. 1

Контактное лицо: Савенков Дмитрий Александрович, тел. +7 (916) 786-87-20, адрес электронной почты: drs.opus@yandex.ru


Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:
<http://www.zakupki.gov.ru>

Номер извещения: № 0374200003817000130

Предмет закупки: На выполнение работ по капитальному ремонту рентгенкабинета, расположенного в здании ГБУЗ С "Детская поликлиника №2" по адресу: г. Севастополь, ул.Адмирала Юмашева, д. 19-Г

Дата публикации извещения о проведении аукциона в электронной форме: 29 ноября 2017 года.

ООО «ДЮРУС» (далее – Общество), изучив документацию о проведении электронного аукциона № 0374200003817000130, пришло к выводу, что положения данной документации нарушают права и законные интересы Общества как участника процедуры закупки, а также положения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения



государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон в сфере закупок) по следующим основаниям.

Довод 1.

Заказчик в аукционной документации в разделе III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА в статье 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН устанавливает **требования к ответственности сторон, полностью противоречащие** Постановлению Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

Тем самым Заказчик не дает возможность участнику оценить реальные условия гражданско-правового договора и, соответственно, подготовить корректную заявку на участие в электронном аукционе.

Довод 2.

Заказчик в аукционной документации в разделе III. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА в статье 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА устанавливает следующие требования:

«13.1. Подрядчик при заключении Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в **размере 10 % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 206 637, 00 рублей** (Двести шесть тысяч шестьсот тридцать семь рублей 00 копеек).

В случае если предложенная Подрядчиком цена Договора снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размера обеспечения Договора, что составляет 7,5 % от начальной (максимальной) цены Договора: 309 955,50 рублей (Триста девять тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии со ст.3 37 Федерального закона № 44-ФЗ.»

Указание Заказчиком значений процентного исчисления размера обеспечения исполнения гражданско-правового договора, противоречащих друг другу, приводит к путанице и невозможности оценить реальные условия гражданско-правового договора:

- без применения антидемпинговых мер – 10% от НМЦД;
- с применением антидемпинговых мер – **в полторакратно увеличении размера обеспечения исполнения гражданско-правового договора, но 7,5% от НМЦД.**

Довод 3.

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 66 Федерального закона при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар, первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать, в том числе, конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе.

В составе документации (ред. от 30.11.2017) Заказчиком установлены требования **товарам, используемым при проведении закупки на выполнение работ по капитальному**

ремонт рентгенкабинета, расположенного в здании ГБУЗ С "Детская поликлиника №2" по адресу: г. Севастополь, ул. Адмирала Юмашева, д. 19-Г.

При этом, в Конкурсной документации (Раздел II «Техническое задание») Заказчиком указано, что «*Описание объекта закупки согласно локальных расчетов, сводного сметного расчета стоимости строительства, проектной документации и сведений о товарах и материалах (с прописью эквивалента), необходимых для выполнения работ*» - далее по тексту «*Описание требований к товару*».

Таким образом, данное положение приводит к абсолютной невозможности участнику подготовить корректную, соответствующую требованиям Федерального закона и аукционной документации, заявку на участие.

К примеру, в Локальных сметах, содержатся используемые при выполнении работ товары, описание которых отсутствует в «Сведениях о товарах (материалах), используемых при проведении закупки»:

- Раствор готовый кладочный цементный;
- Сетка стеклотканевая;
- Окно рентгенозащитное;
- Перемычки бетонные;
- Ставни рентгенозащитные;
- Умывальник.

Также не описаны требования к воздухоотводам, кранам различного назначения, различным видам труб, вентиляционным решеткам и пр.

Исходя из изложенного выше следует вывод, что товары, неописанные в «*Описание требований к товару*», но содержащиеся в Сметном расчете, подлежат к поставке именно **тех марок и моделей**, которые прописаны в сметном расчете.

Исходя из вышеизложенного, Заказчиком нарушены положения статьи 33 Федерального закона, в части требования к поставке товаров только конкретных марок и моделей, что грубейшим образом ограничивает конкуренцию и приводит к уменьшению числа участников закупки.

Довод 4.

В «Сведениях о товарах (материалах), используемых при проведении закупки», Заказчиком установлены требования в нарушение положений статьи 33 Федерального закона:

П.5 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 или эквивалент соответствие ГОСТ 52491-2005.

Данный ГОСТ имеет статус – недействующий (Дата окончания действия 01 марта 2016), таким образом, на момент публикации извещения о проведении закупки указанный ГОСТ не действовал.

В соответствии с нормами статьи 33 Федерального закона документация о закупке должно носить объективный характер.

Требование Заказчика на соответствие поставляемого товара недействующему ГОСТ носит ошибочный характер и вводит участников закупки в заблуждение и лишает их возможности подготовить корректную заявку на участие в закупке.

Довод 5.

Согласно Документации об аукционе в электронной форме в части 1.3 пункт 23 «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе» «*Показатели товаров должны быть заполнены в соответствии с настоящей инструкцией*».

Однако, в «Сведениях о товарах (материалах), используемых при проведении закупки» установлены требования к описанию показателей товаров с использованием иных условных обозначений, а именно, используются следующие условные обозначения: «*», «**», «***».

Ниже по тексту от таблицы «Сведения о товарах (материалах), используемых при проведении закупки На выполнение работ по капитальному ремонту рентгенкабинета расположенного в здании ГБУЗ С "Детская поликлиника №2" по адресу: г. Севастополь, ул.Адмирала Юмашева, д. 19-Г», приведена дополнительная информация:

* неизменное требование заказчика

** поставщику указать конкретный показатель/значение

*** диапазонное значение.

Данная информация не идентифицируется как инструкция, однако сведения о товарах (материалах) заполнены Заказчиком с использованием именно этих знаков, что заставляет участников предположить о наличии минимум двух вариантов инструкции, и приводит к невозможности определить, в соответствии с какой инструкцией нужно заполнять первую часть заявки на участие в аукционе, вследствие чего абсолютно невозможно подготовить корректную заявку участника. Такая ситуация максимально ограничивает конкуренцию и ведет к уменьшению числа участников в данной закупке.

П.2 Гидроизоляция Ceresit CR 166 (компонент А) или эквивалент

*- Время потребления, не более 1,5** часов*

П.4. Клей плиточный «Ceresit» CM11 или эквивалент

*- Срок годности, не менее 12** месяцев*

П.5 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент

*- Срок хранения при температуре от +5 до +35 градусов, не более 1** год*

Участник должен дать конкретный показатель. Указанные требования приводят к ограничению количества участников закупки, поскольку Федеральный закон не обязывает участника закупки при заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ, для представления подробных сведений о веществах, результатах испытаний, материалах, применяемых при изготовлении такого товара.

П.7 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ, или эквивалент

*- Диаметр, не менее 28 (10)** мм (м)*

Участнику не ясно, какой конкретный показатель необходимо указывать в заявке: 28 мм или 10 м? Указанные требования приводят к ограничению количества участников закупки.

П. 2 Гидроизоляция Ceresit CR 166 (компонент А) или эквивалент

Показатель – Эластичность, морозостойкость.

*Требуемая характеристика показателя – Соответствие**

Заказчик не устанавливает требования к значению показателя эластичность и показателю морозостойкость, вследствие чего участник не имеет возможность предложить конкретное значение. Чему должно быть соответствие, Заказчиком не определено.

Указанные требования приводят к ограничению количества участников закупки.

На основании вышеизложенного Общество просит Крымское УФАС России:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Приостановить процедуру проведения аукциона в электронной форме №0374200003817000130.
3. Признать нарушения в действиях Заказчика по формированию документации об аукционе в электронной форме №0374200003817000130.
4. Обязать Заказчика привести документацию об аукционе в электронной форме №0374200003817000130 в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 – Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-1718293307 от 27.11.2017 на 5 листах, подтверждающая полномочия на подписание настоящей жалобы.

Генеральный директор

Д.А. Савенков