

ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ"

Адрес: 123056, Москва г, Электрический пер, дом № 12
ИНН 7710939479 КПП 771001001
р/с № 40702810638000125833 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва
к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225
тел. (499)502-23-78

В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ТК «Гиперснаб»
Место нахождения: 123056, г. Москва, Электрический пер., д.12
Почтовый адрес: 123056, г. Москва, Электрический пер., д.12
Тел.: 8(499)502-23-78
Адрес электронной почты: 3375900@mail.ru

Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК
РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО"
Почтовый адрес: 127591, Москва, ул. Дубнинская, дом 44, корп.2
Место нахождения: 127591, г Москва, ул Дубнинская, дом 44, корпус 2
Ответственное должностное лицо: Лавасас Елена Юрьевна
Адрес электронной почты: tender-vd@mail.ru
Номер контактного телефона: +7 (499) 9004092
Факс: +7 (499) 9004092

Оператор электронной площадки: Национальная электронная площадка

Сайт: www.223.etp-ets.ru

Реестровый номер закупки: 31705835203

Дата размещения извещения: 05.12.2017

Дата размещения текущей редакции извещения: 12.12.2017

Дата и время окончания подачи заявок: 28.12.2017 в 12:00

Дата окончания срока рассмотрения заявок: 28.12.2017

Проведение аукциона Дата и время проведения аукциона: 29.12.2017 в 12:00

ЖАЛОБА

на действия комиссии заказчика

ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ"

Адрес: 123056, Москва г, Электрический пер, дом № 12

ИНН 7710939479 КПП 771001001

р/с № 40702810638000125833 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва

к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225

тел. (499)502-23-78

05.12.2017 г. в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку электроматериалов для текущего ремонта МКД (далее – аукцион).

При описании объекта закупки Заказчиком допущено огромное количество нарушений, ввиду чего возникает ряд вопросов и требование о внесении изменений в документацию.

В пп. 1-6, 10, 11, 30-35 требуется товар, который соответствует ГОСТ. Зачем требуется указывать параметры, которые по ГОСТ неизменны? Устанавливая такие требования, вы предоставляете излишнее описание объекта закупки.

В пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6 установлены параметры «Защита от внешних воздействий» и «Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой». Эти параметры дублируют друг друга, что приводит к излишнему описанию объекта закупки и вводит в заблуждение участников закупки.

В пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6 установлен параметр «Способ монтажа» с требуемым значением «должен быть настенного типа, утопленного типа». Такого способа монтажа у автоматических выключателей нет. Автоматические выключатели монтируются на din-рейку или монтажную панель.

В п. 10 установлены параметры «Толщина клеевого слоя» и «Липкость». Данный параметр не указывается производителями ни в каких общедоступных источниках. Ни один нормативный документ не обязывает участника закупки иметь товар в наличии на момент подачи заявки. Участники закупки не имеют возможности указать достоверно данный параметр.

В п. 11 установлен параметр «Разрывная нагрузка», в п. 30 – «Электрическое сопротивление изоляции». Данные параметры определяются экспериментальным путем и не могут быть известны участникам закупки, поэтому требование указать их является излишним описанием продукции.

В форме 2 описан автоматический выключатель на 50А, который может быть однополюсный или двухполюсный, а в расчете НМЦК рассчитывается автомат на 50А три полюса. Помимо этого, в расчете НМЦК присутствует один автомат на 32А, в форме 2 для автомата 32А вы устанавливаете требования типа тока мгновенного расцепления В/С. Один автомат не может иметь ток мгновенного расцепления одновременно В и С. Таким образом, расчет НМЦК не соответствует продукции, описанной в форме 2. Такое же несоответствие имеется в п. 10, где необходимо указать одновременно разные толщины пленки для одной ленты, и в пп. 12-14 все размеры кабель-каналов в форме 2 не соответствуют рассчитанным в НМЦК.

При описании продукции «Коробка распаячная, тип 2» задаются параметры «Диаметр», «Глубина», «Ширина 1», «Ширина 2», при этом размерности на ширины не указаны. Если заданы

ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ"

Адрес: 123056, Москва г, Электрический пер, дом № 12

ИНН 7710939479 КПП 771001001

р/с № 40702810638000125833 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва

к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225

тел. (499)502-23-78

диаметр и глубина, то распаячная коробка имеет форму цилиндра. У цилиндра больше не может быть никаких размеров. Таким образом, требование указания хотя бы одной ширины противоречит здравому смыслу.

В форме 2 допущено множество ошибок при указании размерности требуемых параметров. Например, в п. 19 для параметра «Номинальное напряжение» указана размерность «мм», в п.8 количество пазов требуется указать в миллиметрах.

В п. 23 указанно два параметра «Минимальная цветовая температура» и «Максимальная цветовая температура». Цветовая температура лампы неизменна, она указывается на коробке заводом-изготовителем. Она не может быть максимальной или минимальной для отдельно взятой лампы.

В п. 31 Вы требуете параметр «Марка» который должен быть «ВВГнг(А)-LS», затем вы требуете параметр «Защитный шланг из полиэтилена» с значением «присутствует, отсутствует», у кабеля с защитным шлангом из полиэтилена имеет маркировку «Шп». Вы вводите участников закупки в заблуждение.

По данным вопросам Заявителем был отправлен запрос на разъяснение аукционной документации (Приложение №1), на который Заказчиком был размещен ответ (Приложение №2), в котором Заказчик ответил не по существу и пренебрег своими обязанностями.

Заявитель категорически не согласен с действиями Заказчика, так как комиссией Заказчика допущены противозаконные действия. Считаем, что указанные решения комиссии приняты неправомерно, так как они противоречат Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – 223-ФЗ), Федеральному закону от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее – 135-ФЗ) и документации о запросе предложений.

ДОВОДЫ:

Так как Заказчиком при составлении аукционной документации было допущено множество ошибок и в связи с пренебрежением своих обязанностей, ответом не по существу на запрос Заявителя, то для составления и предложения наилучших условий исполнения контракта в случае победы не предоставляется возможным, что нарушает обязанность Заказчика при закупке товаров, работ, услуг согласно пункт 3 часть 1 статьи 3 223-ФЗ, руководствоваться целевым и экономически

ООО "ТК "ГИПЕРСНАБ"

Адрес: 123056, Москва г, Электрический пер, дом № 12

ИНН 7710939479 КПП 771001001

р/с № 40702810638000125833 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва

к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225

тел. (499)502-23-78

эффективным расходованием денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализовывать меры, направленные на сокращение издержек Заказчика, вследствие чего происходит нарушение пункта 3 части 1 статьи 17 135-ФЗ, порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь 223-ФЗ и пунктом 3 части 1 статьи 17 и статьей 18.1 135-ФЗ.

ПРОСИМ:

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению;
2. Приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части подачи заявок до рассмотрения жалобы по существу;
3. Признать комиссию Заказчика нарушившей требования Федерального закона N 223-ФЗ и N 135-ФЗ;
4. Внести изменения в аукционную документацию согласно Запросу от 15.12.2017 г.
5. Выявить ответственное лицо, несущее ответственность за данные нарушения.

Приложения:

1. Приложение №1 – Запрос от 15.12.2017;
2. Приложение №2 – Ответ на запрос от 20.12.2017 г.

Генеральный директор _____ (Новикова А.Н.)