

ТЕХНОСЕРВ

АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»

ИНН 7713316514 КПП 771301001

Адрес местонахождения:

127486, Россия, г. Москва,

Коровинское ш., д. 10, пом. 201.

Почтовый адрес:

111395, Россия, г. Москва,

ул. Юности, д. 13 А,

Т.: +7 (495) 648-08-08, 790-79-79

Ф.: +7 (495) 648-08-07

tsas@technoserv.com

www.technoserv.com

19.03.18 № 8/Н

На № _____ от _____

В Санкт-Петербургское УФАС России

199004, Санкт-Петербург, 4-я линия

Васильевского острова, д. 13, лит. А

СПб УФАС России

№ 6736/18

от 19.03.2018



ЖАЛОБА

(ЗАКУПКА № 31806077272)

Заявитель: АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С».

Местонахождение: 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, дом 10, помещение 201.

Почтовый адрес: 111395, Москва, ул. Юности, д. 13 А.

Телефон: +7 (495) 648-08-08, 790-79-79.

Факс: +7 (495) 648-08-07.

e-mail: TApatov@technoserv.com

Контактное лицо: Апатов Тимур Александрович.

Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

ИНН/КПП: 7805034277 \ 780501001

Почтовый адрес: 198096, г Санкт-Петербург, ул Корабельная, дом 6

Место нахождения: 198096, г Санкт-Петербург, ул Корабельная, дом 6

Ответственное должностное лицо: Молчанова Ольга Алексеевна

Адрес электронной почты: o.molchanova@nordsy.spb.ru


Номер контактного телефона: +7 (812) 6129270

Факс: не указан

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Запрос предложений в электронной форме

Наименование объекта закупки: Проведение комплекса работ по созданию проектного сегмента ЛВС ПАО СЗ «Северная верфь»

Начальная (максимальная) цена контракта: 62 291 094,70 рублей.



Адрес официального сайта, на котором размещена информация о проведении закупки – <http://zakupki.gov.ru> и на официальном сайте электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - fabrikant.ru

Доводы жалобы:

1. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках) устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 1 Закона о закупках.

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила закупки.


Согласно пунктам 3, 4 части 9 статьи 4 Закона о закупках в извещении о закупке должны быть указаны сведения о предмете договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

В соответствии с пунктами 1, 4 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о закупке должны быть указаны требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, а также место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.

Пунктом 3.4.3 Технического задания (далее – ТЗ) установлено, что «ЛВС должна охватывать все здания, в которых размещены предназначенные для подключения компьютеры, сервера и периферийное оборудования, указанные в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. ЛВС должна обеспечивать возможность развития и модернизации». Вместе с тем, к размещенной документации Приложение № 1 отсутствует. По тексту самого Технического задания определить объем работ, подлежащих к выполнению, также не представляется возможным.

Таким образом, документация не содержит конкретные объемы выполняемых работ, что нарушает пункты 3, 4 части 9 статьи 4, пункты 1, 4 части 10 статьи 4 Закона о закупках.

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона о закупках в единой информационной системе при закупке размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую



документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено настоящим Федеральным законом и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 настоящей статьи. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Заказчиком на электронной площадке размещались разъяснения от 07.02.2018 г., 08.02.2018 г., 09.02.2018 г. Вместе с тем, сами тексты запросов о даче разъяснений отсутствуют. Отсутствие содержания запроса создает невозможность определить о выполнении/не выполнении Заказчиком требования, указанного в статье 4 Закона о закупках. Кроме того, отсутствие текста запроса делает невозможным определить какое положение документации было разъяснено и в связи с чем. Кроме того, в разъяснениях от 09.02.2018 г. имеется ссылка на Приложение с текстом запроса, однако, сам приложенный файл отсутствует.

3. Также, в положениях документации имеются следующие нарушения:

- в п. 3.3.10.1 ТЗ указано: «Емкость батареи должна быть не менее 902 ВА/Ч». Ёмкость АКБ измеряется не в ВА/Ч, а в ВА*Ч.


- в п.п. 3.3.3.1, 3.3.4.1, 3.3.5.1, 3.3.8.1, 3.3.9.1, 3.5.2.1, 3.5.2.3, 3.7.2, 3.7.7.2. документации неверно указаны единицы измерения объема информации, вместо «ГБ» - гигабайт, Заказчик указывает «Гб» гигабит. Разница между этими величинами составляет 8 раз;

- в п.п. 3.3.9.1 и 3.7.7.2 документации **неверно указаны единицы измерения объема информации, вместо «ТБ» - терабайт, Заказчик указывает «Тб» - терабит. Разница между этими величинами составляет 8 раз;**

- п. 3.3.10.1 ТЗ указано: «Номинальное входное напряжение – 230 В», при этом не указывается, что напряжение должно быть переменное и с какой частотой (в 50 или 60 Гц);

- в п.3.3.10.1 ТЗ указано: «Тип входного напряжения (1PH+N+G)». Понятие «тип входного напряжения» как таковое отсутствует. Существуют понятия «тип входного подключения» или «способ подключения к сети».

- в п. 3.4.5 указано «Структура компонента ЛВС включает в себя следующие подкомпоненты - слаботочную кабельную систему В ТЗ отсутствуют требования к слаботочной кабельной системе(СКС). На наш запрос: *«Просим вас для расчета СКС предоставить данные: Требования к медной части, требования к оптической части, количества портов на рабочих местах, план расположения рабочих мест, стоек с оборудованием, укажите требования к вертикальной и горизонтальной части СКС»*, от Заказчика был получен формальный ответ: *«Дополнительных требований по Вашему вопросу нет, кроме отраженных в закупочной документации»*. Указанное не позволяет определить как объем выполняемой работы, так и сформировать ценовое предложение.



ТЕХНОСЕРВ

- в п 3.3.11 Технических требованиях к компоненту программно-аппаратного комплекса «Серверный шкаф» указано:

- Количество - 2 шт.
- Высота аппаратной стойки должна быть не менее 42U;
- Степень перфорации передней двери должна быть не менее 88%;
- Степень перфорации задней двери должна быть не менее 96%;

Вместе с тем, соблюсти требование о степени перфорации не менее 88% и 96% не представляется возможным. Указанная ситуация создает невозможность исполнения обязательства в указанной части.

Кроме того, в документации отсутствует план объекта недвижимости, где предполагается выполнять работы, а также не указана несущая способность стойки, что не позволяет определить требования к результату выполненной работы.

На основании вышеизложенного, прошу:

- 1) Рассмотреть настоящую жалобу по существу;
- 2) В случае выявления нарушений выдать обязательное для исполнения предписание.

Приложение:

- 1) Доверенность № 1138 от 08.11.2017 г.

Представитель

Я.В. Богатырев.