



Акционерное Общество  
**ГМЗ ХИММАШ**  
Юридический адрес: 119021, г. Москва,  
Оболенский переулок, д.9, корп.2  
ПАО Банк "ФК Открытие" г. Москва  
К/сч 30101810300000000985  
Р/сч 40702810100000003792  
БИК 044525985  
E-mail: [gmz@him-mash.com](mailto:gmz@him-mash.com)  
<http://www.him-mash.com/>  
Тел./факс: +7 (495) 620-48-24

И

Московское УФАС  
Рег. номер 15868/18  
зарегистрирован 29.03.2018



**на решение закупочной комиссии (о допуске к участию в запросе предложений)**

*Наименование закупки: открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку токопроводов генераторного напряжения и оборудования с блоком нулевых выводов генераторов ТГ-3 и ТГ-4 для Армянской АЭС № 180125/1065/011.*

АО «Атомкомплект» проводит открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку токопроводов генераторного напряжения и оборудования с блоком нулевых выводов генераторов ТГ-3 и ТГ-4 для Армянской АЭС (извещение о проведении закупки опубликовано на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» 25.01.2018 № 180125/1065/011).

АО «ГМЗ Химмаш» участвует в данном запросе предложений (протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от 05.01.2018 №1/1801251065011 опубликован 06.01.2018).

В ходе проведения отборочной стадии запроса предложений участнику ООО «Корпорация ЭСКМ» трижды направлялись запросы о разъяснениях положений заявки (протоколы заседаний закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений от 12.02.2018 № 2/1801251065011, от 21.02.2018 № 4/1801251065011, от 02.03.2018 № 5/1801251065011).

5  
В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по г. Москва  
Руководителю Московского УФАС России  
А.Э. Ханяну  
E-mail: [to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru)

**Копия:**

АО «РУСАТОМ СЕРВИС»  
Генеральному директору  
Салькову Е.А.  
[info@rusatomservice.ru](mailto:info@rusatomservice.ru)

АО «Атомкомплект»  
Генеральному директору  
Широкову В.К.  
[info@atomkomplekt.org](mailto:info@atomkomplekt.org)

Заявитель жалобы: АО «ГМЗ Химмаш»

119 021, Москва, Оболенский пер., д.9, корп. 2.

тел. +7(495) 620-48-24

адрес эл. почты: [gmz@him-mash.com](mailto:gmz@him-mash.com)

**ЖАЛОБА**

В итоге закупочная комиссия, руководствуясь ответом участника на последний запрос, приняла решение о допуске ООО «Корпорация ЭСКМ» к дальнейшему участию в запросе предложений (протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений от 16.03.2018 № 6/1801251065011).

В связи с отсутствием в указанных протоколах информации об основаниях направления запросов участнику и содержание этих запросов АО «ГМЗ Химмаш» обратилось в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» с жалобой о публикации для сведения участников основания для направления каждого запроса и дополнительно запрашиваемую информацию.

Как стало известно на заседании ЦАК по рассмотрению жалобы, запросы в адрес ООО «Корпорация ЭСКМ» касались того, что данный участник при подаче заявки предложил токопровод генераторного напряжения, рассчитанный на меньший, чем требовалось закупочной документацией, номинальный ток (10 000 А вместо требуемых 11 000 А).

Согласно опубликованным в составе Тома 2 Документации запроса предложений Исходным техническим требованиям на токопровод генераторного напряжения и Заказной спецификации на токопроводы генераторного напряжения среди основных характеристик, требуемых токопроводов, указана сила номинального тока – 11 000 А (см. п. 3.3.1. ИТТ и поз. 1, 2 Спецификации).

Участник ООО «Корпорация ЭСКМ» предложил токопровод типа ТЭНЕ-20-10000-300 У1, изготавливаемый в соответствии с представленными им в составе поданной заявки Техническими условиями.

Токопровод типа ТЭНЕ-20-10000-300 У1 имеет значение номинального тока 10 000 А, что не соответствует требуемым ИТТ и Спецификацией характеристикам токопровода по значению номинального тока (11 000 А).

Таким образом, продукция, указанная в заявке ООО «Корпорация ЭСКМ» на участие в запросе предложений, не соответствует требованиям документации запроса предложений. Данное несоответствие является основанием для решения закупочной комиссии об отказе в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений (см. подпункт «г» пункта 8.3. раздела 1 приложения № 12 к ЕОСЗ и подпункт «г» пункта 8.3. части 2 тома 1 закупочной документации).

Ответ участника ООО «Корпорация ЭСКМ» на третий запрос организатора закупки о замене токопровода типа ТЭНЕ-20-10000-300 У1 на токопровод типа ТЭНЕ-20-11000-300 У1 подтверждает изначальное несоответствие предложенной продукции требованиям закупочной документации, а также является попыткой участника изменить условия своей заявки, не допускаемое положениями ЕОСЗ и закупочной документации (см. пункт 7.5.5. раздела 1 приложения № 12 ЕОСЗ и пункт 7.5.5. части 2 тома 1 закупочной документации).

Таким образом, принимая решение о допуске ООО «Корпорация ЭСКМ» к дальнейшему участию в запросе предложений, закупочная комиссия нарушила подпункт «г» пункта 8.3. раздела 1 приложения № 12 к ЕОСЗ и подпункт «г» пункта 8.3. части 2 тома

1 закупочной документации, а также пункт 7.5.5. раздела 1 приложения № 12 ЕОСЗ и пункт 7.5.5. части 2 тома 1 закупочной документации.

Данное нарушение положений закупочной документации и ЕОСЗ ставит ООО «Корпорация ЭСКМ» в преимущественное положение, поскольку допускает предложение продукции не соответствующей требованиям закупочной документации, а также допускает изменение условий заявки после ее подачи.

Указанное нарушение АО «ГМЗ «Химмаш» обжаловало в ЦАК (жалоба № 608 от 19.03.2018 г.). По результатам рассмотрения ЦАК признал жалобу необоснованной и по итогам заседания закупочной комиссии был выпущен протокол от 23.03.2018 № 8/1801251065011, где победителем открытого конкурса было признано ООО «Корпорация ЭСКМ».


На основании вышеизложенного, просим:

1. Принять настоящую жалобу обоснованной;
2. Обязать закупочную комиссию отменить протоколы от 16.03.2018 № 6/1801251065011, от 23.03.2018 № 7/1801251065011, от 23.03.2018 № 8/1801251065011 и рассмотреть заявку участника ООО «Корпорация ЭСКМ» с соблюдением положений подпункта «г» пункта 8.3. раздела 1 приложения № 12 к ЕОСЗ и подпункта «г» пункта 8.3. части 2 тома 1 закупочной документации, а также пункта 7.5.5. раздела 1 приложения № 12 ЕОСЗ и пункта 7.5.5. части 2 тома 1 закупочной документации и, как следствие, отказать в допуске к дальнейшему участию в открытом запросе предложений ООО «Корпорация ЭСКМ».

Приложения:

1. Извещение о продлении сроков №304-07/854 от 20.02.2018;
2. Извещение о продлении сроков №304-07/873 от 21.02.2018;
3. Извещение о приостановке запроса предложений №304-07/1369 от 20.03.2018;
4. Извещение о проведении запроса предложений №304-07/364 от 25.01.2018;
5. Протокол №1/1801251065011 от 05.02.2018;
6. Протокол №2/1801251065011 от 12.02.2018;
7. Протокол №3/1801251065011 от 20.02.2018;
8. Протокол №4/1801251065011 от 21.02.2018;
9. Протокол №5/1801251065011 от 02.03.2018;
10. Протокол №6/1801251065011 от 16.03.2018;
11. Протокол №7/1801251065011 от 23.03.2018;
12. Протокол №8/1801251065011 от 23.03.2018.

Генеральный директор



Махмудов М.М.