



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан**

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

04.05.2018 № 8/5451

На № _____ от _____

Заявитель:

АО «Чебоксарский
электроаппаратный завод»
428020, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 5

Организатор торгов:

АО «Башкирская электросетевая
компания»
450096, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 126

Уведомление № 177 -18.1/18

**о поступлении жалобы и о приостановлении торгов
до рассмотрения жалобы по существу**

04.05.2018

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан, руководствуясь частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), сообщает о поступлении жалобы АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» от 03.05.2018 вх. №6241 на действия АО «Башкирская электросетевая компания» при проведении запроса предложений «Поставка шкафов защит для нужд ООО "БСК" 18-000783 (982566)», извещение №31806224006.

Уполномоченные представители АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», АО «Башкирская электросетевая компания» вправе явиться на рассмотрение жалобы «10».«05».2018 в «09» часов «30» минут по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 513.

В соответствии с частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольные органы рассматривают жалобы на действия (бездействие) юридического лица при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В соответствии с частью 18 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции со дня направления данного уведомления закупка приостанавливается в части заключения договора до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, оператора электронной площадки по существу.

В соответствии с частью 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции юридическое лицо, действия (бездействие) которого обжалуются, в течение

0134496

одного рабочего дня с момента получения уведомления обязан известить лиц, подавших заявки на участие в закупке, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.

Также на основании части 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции юридическое лицо обязано представить на рассмотрение жалобы по существу положение о закупке товаров, работ, услуг, документацию о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, заявки на участие в закупке, протоколы составленные в ходе проведения закупки, аудио-, видеозаписи, документы регламентирующие деятельность оператора и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения закупки.

В случае если по результатам закупок заключены договоры, юридическое лицо обязано представить на рассмотрение жалоб по существу оригиналы, а также надлежащим образом заверенные копии таких договоров.

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), а равно представление заведомо недостоверных сведений (информации) в антимонопольный орган предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информация о жалобе размещена на сайте www.bash.fas.gov.ru.

Регистрация явившихся на рассмотрение представителей сторон, заинтересованных участников состоится «10». «08». 2018 в «04» часов «15» минут по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, в каб. 524.

Приложение: копия жалобы в 1 экз.

Заместитель руководителя

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЧЕБОКСАРСКИЙ
ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ
ЗАВОД»



«ШУПАШКАРТИ
ЭЛЕКТРОАППАРАТ
ЗАВОЧЁ»

АКЦИОНЕРСЕН ПЁРЛЕШЁВЁ

428020, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5. Тел. (8352) 39-51-51 (дирекция по продажам),
39-56-09 (справ. завода), 62-04-61 (приемная ген. директора), 39-57-43 (канцелярия).
E-mail: Cheaz@cheaz.ru, cheaz@chttts.ru, <http://www.cheaz.ru>.
Факс: (8352) 62-72-31



№ 211 - 139 от «19» апреля 2018 г.

**Жалоба на действия организатора
закупки (членов комиссии
организатора)**

**Управление Федеральной
антимонопольной службы по Республике
Башкортостан**
450008, Россия, г.Уфа, ул. Пушкина, 95

1. Организатор закупки:

Акционерное общество «БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН КПП 0276143694 / 997450001

Юридический адрес: 450096, Республика Башкортостан, г.УФА, ул. Комсомольская, д. 126

Адрес направления корреспонденции согласно извещению о закупке: 450112, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цветочная, 3/2

Телефон: +7 (347) 279-76-18

2. Члены Центральной закупочной комиссии, действия которых обжалуются:

- Председатель Центральной закупочной комиссии:

Член Правления – Директор по закупкам и логистике АО «БЭСК».

- Заместитель председателя Центральной закупочной комиссии:

начальник ОТИ АО «БЭСК».

начальник ДОЗ АО «БЭСК».

- Члены Центральной закупочной комиссии:

Член Правления - Заместитель генерального директора по безопасности АО «БЭСК».

ведущий юрисконсульт ООД ДОР АО «БЭСК».

заместитель директора - Главный инженер ООО «Башкирэнерго».

Член Центральной закупочной комиссии (без права голоса):

ведущий специалист ОВК ДВКА АО «БЭСК».

Секретарь Центральной закупочной комиссии:

ведущий инженер ОПЗ ДОЗ АО «БЭСК».

3. Участник запроса предложений:

Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧЭАЗ»)

ИНН/КПП: 2128000600/213050001

Адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Пр. И. Яковлева, д.5

Телефон: 8 (8352) 39-57-33; 39-50-93; 8-927-849-68-05

e-mail: cheaz@cheaz.ru cheaz@chttts.ru

Контактное лицо: ведущий юрисконсульт

03 05 6241 18

4. Официальный сайт, на котором размещены извещение и документация о закупке: Центр электронных торгов (www.b2b-center.ru) <https://www.b2b-center.ru/market/postavka-shkafov-zashchit-dlia-nuzhd-ooo-bsk-18-000783/tender-982566/5>

5. Номер извещения на ЕИС: №31806224006

6. Запрос предложений: № 982566

7. Способ проведения процедуры закупки: Запрос предложений

8. Наименование объекта закупки: Лот № 18-000783 «Поставка шкафов защит для нужд ООО «БСК»

10. Дата и время начала подачи заявок: 12.03.2018г., 07 часов 25 минут

11. Дата и время окончания подачи заявок: 23.03.2018г., 10 часов 00 минут

12. Дата и время опубликования протокола об итогах подведения процедуры: 12.04.2018г., 12 часов 57 минут

13. Начальная (максимальная) цена контракта: 17 472 980,00 руб.

14. Доводы жалобы:

12.03.2018г. в 07 часов 25 минут на официальном сайте www.b2b-center.ru в сети Интернет (далее официальный сайт) было опубликовано извещение № 31806224006 о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора по лоту № 18-000783 «Поставка шкафов защит для нужд ООО «БСК», а так же была размещена конкурсная документация.

По результатам проведения открытого запроса предложений составлен протокол №2018.ЦЗК000210/02 заседания Центральной закупочной комиссии АО «БЭСК», в соответствии с которым заявка АО «ЧЭАЗ» была признана не соответствующей условиям открытого запроса предложений, по основанию не соответствия предложенных шкафов ШМЗЛ и ШМЦС требованиям ТЗ и картам заказа. Согласно приложению №2 к ТЗ требуются шкафы ШЭ2607 и аналоги не допускаются.

Выводы членов комиссии организатора не правомерны, не соответствуют действительности и условиям закупочной документации организатора торгов, а именно:

1. Предоставленная организатору открытого запроса предложений документация полностью соответствовала требованиям закупочной документации.
2. Технические характеристики предложенных шкафов ШМЗЛ и ШМЦС полностью соответствует требованиям РД и картам заказа организатора закупки, что подтверждается следующим:

№	Наименование участника закупки	Наименование оборудования	Технические характеристики	Назначение оборудования	Соответствие требованиям ПАО «Россети»
1	Наименование оборудования ООО НПП «ЭКРА»	Шкаф защиты ШЭ 2607 011-27Е2 УХЛ4 (типовое исполнение) (шкаф который включает в себя только трехфазное управление приводом выключателя)	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, Данные по шкафу - АУВ, УРОВ, АПВ, пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (IV и V ступени с возможностью разворота в обратную сторону), степень ДЗ от земляных замыканий,	шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным выключателем	

			шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, АРПТ.		
Наименование оборудования АО «ЧЭАЗ»	Шкаф защиты линий и АУВ присоединений 110-220 кВ ШМЗЛ.03.5.220.УХЛ4 (типичное исполнение) полное наименование: шкаф микропроцессорный защиты линии 03 - шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным выключателем (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-03 РЭ п.1.1.1. стр. 5), 5 – номинальный переменный ток (5 А) (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-03 РЭ п.1.2.1.2. стр. 5) 220 В – номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-03 РЭ п.1.2.1.1. стр. 5) УХЛ 4 – климатическое исполнение, умеренно холодный климат (ГОСТ 15150-69) (шкаф который включает в себя трехфазное и пофазное управление приводом выключателя)	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, Данные по шкафу - АУВ, УРОВ, АПВ, пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (IV и V ступени с возможностью разворота в обратную сторону), степень ДЗ от земляных замыканий, шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, АРПТ, Передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типичное исполнение).	Шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным выключателем	Протокол № П П-66/17 от 28.12.2017г.	
2	Наименование оборудования ООО НПП «ЭКРА»	Шкаф защиты ШЭ2607 012-27Е2 УХЛ4 (шкаф который включает в себя только пофазное управление приводом)	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, Данные по шкафу - АУВ, УРОВ, АПВ, пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (IV и V ступени с возможностью разворота в обратную сторону), степень ДЗ от земляных замыканий, шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, АРПТ.	Шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным выключателем	
	Наименование оборудования АО «ЧЭАЗ»	Шкаф защиты линий и АУВ присоединений 110-220 кВ ШМЗЛ.03.5.220.УХЛ4 (типичное исполнение) полное наименование: шкаф микропроцессорный	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц,	Шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным	Протокол № П П-66/17 от 28.12.2017г.

			шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, АРПТ.		
Наименование оборудования АО «ЧЭАЗ»	Шкаф защиты линий и АУВ присоединений 110-220 кВ ШМЗЛ.03.5.220.УХЛ4 (типовое исполнение) полное наименование: шкаф микропроцессорный защиты линии 03 - шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным выключателем (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-03 РЭ п.1.1.1. стр. 5). 5 – номинальный переменный ток (5 А) (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-03 РЭ п.1.2.1.2. стр. 5) 220 В – номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-03 РЭ п.1.2.1.1. стр. 5) УХЛ 4 – климатическое исполнение, умеренно холодный климат (ГОСТ 15150-69) (шкаф который включает в себя трехфазное и пофазное управление приводом выключателя)	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, Данные по шкафу - АУВ, УРОВ, АПВ, пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (IV и V ступени с возможностью разворота в обратную сторону), степень ДЗ от земляных замыканий, шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, АРПТ, Передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).	Шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным выключателем	Протокол № П П-66/17 от 28.12.2017г.	
2	Наименование оборудования ООО НПП «ЭКРА»	Шкаф защиты ШЭ2607 012-27Е2 УХЛ4 (шкаф который включает в себя только пофазное управление приводом)	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, Данные по шкафу - АУВ, УРОВ, АПВ, пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (IV и V ступени с возможностью разворота в обратную сторону), степень ДЗ от земляных замыканий, шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, АРПТ.	Шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным выключателем	
	Наименование оборудования АО «ЧЭАЗ»	Шкаф защиты линий и АУВ присоединений 110-220 кВ ШМЗЛ.03.5.220.УХЛ4 (типовое исполнение) полное наименование: шкаф микропроцессорный	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц,	Шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным	Протокол № П П-66/17 от 28.12.2017г.

		1.2.1.2. стр.6) 220 В – номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-07 РЭ п. 1.2.1.1. стр.6) УХЛ 4 – климатическое исполнение, умеренно холодный климат (ГОСТ 15150-69)	ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, АРПТ, УРОВ присоединения, подключенного через обходной выключатель, 8 групп уставок, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).		
4	Наименование оборудования ООО НПП «ЭКРА»	Шкаф защиты ШЭ2607 015-27Е2 УХЛ4	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, данные по шкафу - автоматика управления выключателем, АПВ, двухступенчатая максимальная токовая защита и трехступенчатая токовая ненаправленная защита нулевой последовательности, УРОВ, защита от неполнофазного режима, защита от непереключения фаз, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).	шкаф защиты и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя	
	Наименование оборудования АО «ЧЭАЗ»	Шкаф защиты линий и АУВ присоединений 110-220 кВ ШМЗЛ.06.5.220.УХЛ4 Полное наименование: шкаф микропроцессорный защиты линии 06 - ступенчатой защиты и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя присоединений 110-220 кВ (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-06 РЭ п. 1.1.1. стр.5) 5 – номинальный переменный ток (5 А) (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-06 РЭ п. 1.2.1.2. стр.5) 220 В – номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-06 РЭ п. 1.2.1.1. стр.5) УХЛ 4 – климатическое исполнение, умеренно холодный климат (ГОСТ 15150-69)	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, данные по шкафу - автоматика управления выключателем, АПВ, двухступенчатая максимальная токовая защита и трехступенчатая токовая ненаправленная защита нулевой последовательности, УРОВ, защита от неполнофазного режима, защита от непереключения фаз, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).	шкаф защиты и автоматики управления секционного (шиносоединительного) выключателя	Протокол № П П-66/17 от 28.12.2017г.
5	Наименование оборудования ООО НПП «ЭКРА»	Шкаф защиты ШЭ2607 019019-27Е2 УХЛ4	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, данные по комплекту А1 шкафа -	шкафа управления, защиты и автоматики выключателя напряжением 110 - 220 кВ	

			автоматика управления выключателем, АПВ, УРОВ, данные по комплекту А2 шкафа - автоматика управления выключателем, АПВ, УРОВ, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).		
Наименование оборудования АО «ЧЭАЗ»	Шкаф защиты линий и АУВ присоединений 110-220 кВ ШМЗЛ.10.5.220.УХЛ4 Полное наименование: шкаф микропроцессорный защиты линии 10 - автоматика управления выключателем напряжением 110-220 кВ (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-10 РЭ п. 1.1.1. стр.5) 5 – номинальный переменный ток (5 А) (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-10 РЭ п. 1.2.1.2. стр.5) 220 В – номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-10 РЭ п. 1.2.1.1. стр.5) УХЛ 4 – климатическое исполнение, умеренно холодный климат (ГОСТ 15150-69)	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, данные по комплекту А1 шкафа - автоматика управления выключателем, АПВ, УРОВ, данные по комплекту А2 шкафа - автоматика управления выключателем, АПВ, УРОВ, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).	шкафа управления, защиты и автоматики выключателя напряжением 110 - 220 кВ	Протокол № П П-66/17 от 28.12.2017г.	
6	Наименование оборудования ООО НПП «ЭКРА»	Шкаф защиты ШЭ2607 021-27Е2 УХЛ4	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, данные по шкафу – пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (IV и V ступени с возможностью разворота в обратную сторону), степень ДЗ от земляных замыканий, шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, АРПТ, УРОВ (отсутствует для схемы работы через два выключателя) , передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).	шкафа защиты линии	
	Наименование оборудования АО «ЧЭАЗ»	Шкаф защиты линий и АУВ присоединений 110-220 кВ ШМЗЛ.01.5.220.УХЛ4 Полное наименование: шкаф микропроцессорный защиты линии 01 - резервной защиты линии (руководство по эксплуатации	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, данные по шкафу – пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий	шкафа защиты линии	Протокол № П П-66/17 от 28.12.2017г.

		<p>БКЖИ.656457.021-01 РЭ п. 1.1.1. стр.5) 5 – номинальный переменный ток (5 А) (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-01 РЭ п. 1.2.1.2. стр.5) 220 В – номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-01 РЭ п. 1.2.1.1. стр.5) УХЛ 4 – климатическое исполнение, умеренно холодный климат (ГОСТ 15150-69)</p>	<p>(IV и V ступени с возможностью разворота в обратную сторону), ступень ДЗ от земляных замыканий, шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка, двухступенчатая максимальная токовая защита, АРПТ, УРОВ (отсутствует для схемы работы через два выключателя), передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).</p>		
7	<p>Наименование оборудования ООО НПП «ЭКРА»</p>	<p>Шкаф защиты ШЭ2607 082-27Е2 УХЛ4 (шкаф на присоединение с двумя выключателями)</p>	<p>Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).</p>	шкаф основной высокочастотной защиты линии	
	<p>Наименование оборудования АО «ЧЭАЗ»</p>	<p>Шкаф защиты линий и АУВ присоединений 110-220 кВ ШМЗЛ.08.5.220.УХЛ4 Полное наименование: шкаф микропроцессорный защиты линии 08 - основная защиты линии электропередач (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-08 РЭ п. 1.1.1. стр.4) 5 – номинальный переменный ток (5 А) (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-08 РЭ п. 1.2.1.2. стр.4) 220 В – номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-08 РЭ п. 1.2.1.1. стр.5) УХЛ 4 – климатическое исполнение, умеренно холодный климат (ГОСТ 15150-69) (шкаф на присоединение с одним или двумя выключателями, или присоединение с обходным выключателем)</p>	<p>Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).</p>	шкаф основной высокочастотной защиты линии	<p>Протокол № П П-66/17 от 28.12.2017г.</p>
8	<p>Наименование оборудования ООО НПП «ЭКРА»</p>	<p>Шкаф защиты ШЭ2607 082-61Е2 УХЛ4 (шкаф который может подключаться к 1А или 5А номинального переменного тока, присоединение с двумя выключателями)</p>	<p>Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).</p>	шкафов основной высокочастотной защиты линии	
	<p>Наименование оборудования</p>	<p>Шкаф защиты линий и АУВ присоединений 110-220 кВ</p>	<p>Номинальный переменный ток - 5А,</p>	шкаф основной высокочастотной	<p>Протокол № П П-</p>

	АО «ЧЭАЗ»	ШМЗЛ.08.5.220.УХЛ4 Полное наименование: шкаф микропроцессорный защиты линии 08 - основная защиты линии электропередач (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-08 РЭ п. 1.1.1. стр.4) 5 – номинальный переменный ток (5 А) (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-08 РЭ п. 1.2.1.2. стр.4) 220 В – номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-08 РЭ п. 1.2.1.1. стр.5) УХЛ 4 – климатическое исполнение, умеренно холодный климат (ГОСТ 15150-69) (шкаф который может подключаться к 1А или 5А номинального переменного тока, необходимый номинальный ток указывается в карте заказа) (шкаф на присоединение с одним или двумя выключателями, или присоединение с обходным выключателем)	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).	й защиты линии	66/17 от 28.12.2017г.
9	Наименование оборудования ООО НПП «ЭКРА»	Шкаф защиты ШЭ2607 083-61Е2 УХЛ4 (шкаф который может подключаться к 1А или 5А номинального переменного тока, присоединение с обходным выключателем)	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).	шкаф основной высокочастотной защиты линии	
	Наименование оборудования АО «ЧЭАЗ»	Шкаф защиты линий и АУВ присоединений 110-220 кВ ШМЗЛ.08.5.220.УХЛ4 Полное наименование: шкаф микропроцессорный защиты линии 08 - основная защиты линии электропередач (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-08 РЭ п. 1.1.1. стр.4) 5 – номинальный переменный ток (5 А) (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-08 РЭ п. 1.2.1.2. стр.4) 220 В – номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-08 РЭ п. 1.2.1.1. стр.5) УХЛ 4 – климатическое исполнение, умеренно холодный климат (ГОСТ 15150-69)	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).	шкаф основной высокочастотной защиты линии	Протокол № П П-66/17 от 28.12.2017г.

		(шкаф который может подключаться к 1А или 5А номинального переменного тока (необходимый номинальный ток указывается в карте заказа), присоединение с одним или двумя выключателями, или присоединение с обходным выключателем)			
10	Наименование оборудования ООО НПП «ЭКРА»	Шкаф защиты ШЭ2607 083-61Е2 УХЛ4 (шкаф который может подключаться к 1А или 5А номинального переменного тока, присоединение с обходным выключателем)	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).	шкаф основной высокочастотной защиты линии	
	Наименование оборудования АО «ЧЭАЗ»	Шкаф защиты линий и АУВ присоединений 110-220 кВ ШМЗЛ.08.5.220.УХЛ4 Полное наименование: шкаф микропроцессорный защиты линии 08 - основная защиты линии электропередач (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-08 РЭ п. 1.1.1. стр.4) 5 – номинальный переменный ток (5 А) (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-08 РЭ п. 1.2.1.2. стр.4) 220 В – номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.021-08 РЭ п. 1.2.1.1. стр.5) УХЛ 4 – климатическое исполнение, умеренно холодный климат (ГОСТ 15150-69) (шкаф который может подключаться к 1А или 5А номинального переменного тока (необходимый номинальный ток указывается в карте заказа), присоединение с одним или двумя выключателями, или присоединение с обходным выключателем)	Номинальный переменный ток - 5А, Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, номинальная частота – 50 Гц, передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).	шкаф основной высокочастотной защиты линии	Протокол № П П-66/17 от 28.12.2017г.
11	Наименование оборудования ООО НПП «ЭКРА»	Шкаф центральной сигнализации ШЭ2607 130130-2 УХЛ4	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, , передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).	шкаф центральной сигнализации	
	Наименование оборудования АО «ЧЭАЗ»	Шкаф центральной сигнализации ШМЦС-04.220.УХЛ4 Полное наименование: шкаф микропроцессорный центральной сигнализации 04 - построения схем центральной сигнализации, схем	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока -220 В, , передняя дверь шкафа - металлическая с обзорным окном (типовое исполнение).	шкаф центральной сигнализации	Протокол № П П-66/17 от 28.12.2017г.

	<p>с центральным освещением и участковой сигнализацией (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.026-04 РЭ п. 1.1.1. стр.5) 220 В – номинальное напряжение оперативного постоянного тока – 220 В (руководство по эксплуатации БКЖИ.656457.026-04 РЭ п. 1.2.1.1. стр.6) УХЛ 4 – климатическое исполнение, умеренно холодный климат (ГОСТ 15150-69)</p>			
--	--	--	--	--

3. В соответствии со ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции» установлено, при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, однако в нарушение п. 2 ст. 17 при проведении процедуры рассмотрения закупки в виде запроса предложений ограничена конкуренция:

Так условия процедуры предполагает поставку оборудования только произведенного ООО НПП «ЭКРА» (п. 7 РД) без возможности предложения по сути такого же оборудования иных производителей, которые зарекомендовали себя на рынке как добросовестные, надежные партнеры и имеющие все необходимые сертификаты, допуски и разрешения к поставке данного оборудования. Данные обстоятельства приводят к монополизации товаров ООО НПО «ЭКРА» и отсутствия возможности добросовестной конкуренции.

Согласно ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

На основании изложенного в соответствии с законодательством Российской Федерации,

ПРОШУ:

- Признать настоящую жалобу обоснованной.
- Признать в действиях организатора открытого запроса предложений АО «БЭСК» нарушение норм ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
- Выдать АО «БЭСК» обязательное для исполнения предписание о восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства в части признания незаконным протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 10.04.2018 № 2018.ЦЗК000210/02 выданного членами Центральной закупочной комиссии АО «БЭСК» и возобновлении открытого запроса предложений на право заключения договора по лоту № 18-000783 «Поставка шкафов защит для нужд ООО «БСК», по извещению № 31806224006.

Приложение:

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
2. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет;
3. Заверенная копия протокола о продлении полномочий директора;
4. Заверенная копия копии извещения;
5. Заверенная копия протокола;

