

Исх №16 от 24.05.2018 г.

Вх № _____ от _____

Руководителю УФАС России по г. Москва

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом
4, стр. 1

Ханян Армену Эдуардовичу

Заказчик: ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России»
108830, г. Москва, поселение Вороновское, село Вороново
ИНН 7751524258 КПП775101001 ОГРН 5147746032033

ФИО ответственных должностных лиц единой закупочной комиссии: Еркова Анастасия Дмитриевна,
Тряпкина Татьяна Васильевна, Блинов Алексей Александрович, Власов Александр Анатольевич
Контактное лицо: Тряпкина Татьяна Васильевна +7(495)996-27-71 voronova@list.ru

Жалоба на действия заказчика, единой закупочной комиссии.

1. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:
www.com.roseltorg.ru
2. Номер извещения: № 31806429576

Наименование объекта закупки : Запрос цен на выполнение работ по ремонту наружных бетонных конструкций, окраске ограждения медицинского корпуса и замене заполнения дверных проёмов в корпусе №1 ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России»

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Запрос цен в электронной форме.

Дата опубликования Протокола подведения итогов процедуры № 31806429576 : 04.05. 2018г.

Дата опубликования извещения о проведении запроса цен: 27.04.2018 года

3. **Обжалуемые действия Заказчика, согласно 223 ФЗ статьи 3 ,часть 10 п.4 которые, по мнению Заявителя нарушены:**

4.1.В конкурсной документации указан заведомо ложный объём работ не соответствующий фактическому положению дел, а именно: ввиду отсутствия в течении длительного времени ремонта штукатурной поверхности заложенной в техническом задании ,локальный ремонт невозможен ,т.к при детальном обследовании обнаружено отсутствие адгезии старой штукатурки с основанием .В случае подписания Договора на условиях прописанных в ТЗ ,мы будем вынуждены отремонтировать всю поверхность за исключением тех квадратных метров которые входят в смету. Данное противоречие было доведено до