

ИНН 6679032532
КПП 667901001
ОГРН 1136679006188
ОКПО 25086111
р/с № 40702810404000005336
в АО «Райффайзенбанк»
г. Екатеринбург
к/счет № 30101810100000000906
БИК 046577906



Юридический адрес
620130 г. Екатеринбург
ул. Белинского д.222 кв.1
Фактический адрес
620049 г. Екатеринбург
ул. Первомайская, 104, оф.3
Электронный адрес
univest-stroy@yandex.ru
Тел.: 8 (343) 287-65-

29мая 2018 года

В Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Свердловской области

Заявитель жалобы:

ООО «Юнивест-Строй»
620130, г. Екатеринбург, ул.
Белинского, д. 222, к. 136
тел./факс (343) 287-65-20
univest-stroy@yandex.ru

ЖАЛОБА

на положения документации об открытом аукционе в электронной форме
на выполнение работ по капитальному ремонту общежития МЦК, включая столовую и медицинский
кабинет, по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 85, угол улицы Чебышева, дом 12 А

Наименование Заказчика: ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК»

Место нахождения Заказчика: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 89

Контактный телефон: +7 (343) 374-31-62

Электронная почта: upktav@gmail.com

ООО «Юнивест-Строй» полагает, что положения документации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту общежития МЦК, включая столовую и медицинский кабинет, по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 85, угол улицы Чебышева, дом 12 литер «А» не соответствует требованиям действующего российского законодательства в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, чем нарушает права и законные интересы ООО «Юнивест-Строй» и других участников предварительного отбора по следующим основаниям:

1. В подпункте 3.3.3 пункта 3 «Перечня качественных и количественных характеристик материалов...» участник аукциона должен указать характеристики предлагаемого **Реле разности давления**. Однако предлагаемый Заказчиком диапазон характеристик подходит только для иного прибора - Реле давления.
2. В подпункте 3.3.6 пункта 3 «Перечня качественных и количественных характеристик материалов...» участник аукциона должен указать характеристики **Клапана регулирующего седельного**. При этом материалом клапана указан «серый чугун». При этом в проектной и сметной документации указаны требуемые клапаны с диаметром Ду = 32 мм, а клапаны с таким диаметром должны изготавливаться из материала высокопрочный чугун, а серый чугун применяется для изготовления клапана с диаметром Ду более 50 мм.

Вх. № 01-10909
«30» 05 2018

1/1

3. В подпункте 4.4.7 пункта 4 «Перечня качественных и количественных характеристик материалов...» участник аукциона должен указать характеристики **Датчика температуры наружного воздуха**. Однако предлагаемые Заказчиком характеристики указаны для иного прибора – погружного датчика.
4. В подпункте 5.1.7 пункта 5 «Перечня качественных и количественных характеристик материалов...» участник аукциона должен указать характеристики **Частотного преобразователя**. При этом требуемая мощность частотного преобразователя указана «не менее 4 кВт». Однако в проектной документации мощность частотного преобразователя указана в значении 3 кВт.
5. В пунктах 18 и 19 «Перечня качественных и количественных характеристик материалов...» требуется указать характеристики **Вентилятора радиального для удаления газов**, хотя в проектно-сметной документации требуется вентилятор для удаления газов в количестве 1 штуки.

Таким образом, в «Перечне качественных и количественных характеристик материалов...» мы видим многочисленные несоответствия положениям проектно-сметной документации. Однако, согласно Инструкции по заполнению «Показатели функциональные, технические, а также иные качественные и количественные характеристики каждого товара в рамках одной характеристики, должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара с учетом реально существующих функциональных, технических, качественных свойств требуемого товара в соответствии с рабочей документацией по капитальному ремонту общежития по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 85, угол улицы Чебышева, дом 12 (литер А) и не должны противоречить составу документации об электронном аукционе».

На основании изложенного, просим признать положения документации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту общежития МЦК, включая столовую и медицинский кабинет, по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 85, угол улицы Чебышева, дом 12 литер «А» нарушающей требования действующего законодательства о государственных закупках и выдать Заказчику предписание об устранении допущенных нарушений.

Приложение:

1. Копия решения о назначении Юдиной О.И. генеральным директором ООО «Юнивест-Строй».

Генеральный директор
ООО «Юнивест-Строй»

Юдина О.И.

