

24 июля 2018 года

**В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ**

Участник закупки:	Общество с ограниченной ответственностью «Билдинг Технолоджис» ИНН 7714901412 КПП 771401001 ОГРН 1137746261476 Адрес: 125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, д. 6, пом. VI, ком. 1-4 Телефон: 8-495-135-34-32 Адрес эл. почты: info@bltd.su
Заказчик:	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ПАРКИ И СКВЕРЫ" Адрес: Российская Федерация, 299011, Севастополь г, УЛ ОДЕССКАЯ, ДОМ 27Б, ОФИС 1 Телефон: 7-8692-777547 Адрес эл. почты: gbu-parki@yandex.ru

Указание на закупку:

Извещение № 0374500000518000054 от 28.06.2018 г.

Предмет закупки

Капитальный ремонт скверов по проспекту Г.
Сталинграда

НМЦК

37 942 220,00 рублей

ЖАЛОБА

на действия Заказчика (комиссии по осуществлению закупок) при рассмотрении первых частей заявок.

ООО «Билдинг Технолоджис» подавало заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по «капитальному ремонту скверов по проспекту Г.Сталинграда». В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 17.07.2018 №0374500000518000054-1, наша заявка (порядковый номер заявки – 6) отклонена по причине:

п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе. Обоснование: В п. 13 «Цемент» в заявке участника указано «Подкласс - нормальнотвердеющий», что не соответствует требованиям документации об электронном аукционе. Согласно ГОСТ 31108-2016, требование о соответствии которому установлено в документации об электронном аукционе, каждый класс цемента подразделяют на два подкласса: Н (нормальнотвердеющий) и Б (быстротвердеющий). В документации об электронном аукционе Приложение № 4к Техническому заданию «Требования к техническим характеристикам отдельных товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ» установлены требования к товарам установлено «Подкласс – должен быть быстротвердеющий».

С решением комиссии по проведению закупок не согласны.

ООО «Билдинг Технолоджис» выразило согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, о чем дополнительно было указано внизу Приложения №4 к Техническому заданию.

Согласно документации об электронном аукционе, предметом закупки является выполнение работ по капитальному ремонту скверов по проспекту Г.Сталинграда, а не поставка одного из используемых при выполнении работ товара – цемента, являющегося даже не конечным продуктом, а составляющим бетона или раствора. Согласно разделам 3 «Права и обязанности сторон», разделу 5 «Порядок сдачи и приемки работ» размещенного проекта контракта, результатом исполнения контракта являются надлежащим образом выполненные работы.

Согласно таблице 2 указанного ГОСТ 31108-2016 разница между цементом «Б (быстротвердеющий)» и «Н (Нормальнотвердеющий)» состоит в том, что быстротвердеющий цемент имеет нормируемые показатели к прочности на сжатие в возрасте 2 суток т.к. на ранних сроках имеет интенсивные темпы твердения, после которых цемент продолжает набирать прочность до значений, соответствующих своей проектной прочности (марке) в 28-суточном возрасте. В возрасте 28 суток после набора проектной прочности (гарантированной марки) значения прочности на сжатие и изгиб у быстротвердеющего и нормальнотвердеющего цемента одинаковые, что подтверждает таблица 2 ГОСТ 31108-2016, а также таблица 2 «ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия (С Изменениями N 1, 2)».

Таким образом, при соблюдении технологии работ с использованием обоих типов цемента, результат работ по своим характеристикам идентичен. При осуществлении приемки, а также проведении экспертизы выполненных работ разрушающими или не разрушающими методами невозможно определить тип цемента по срокам твердения.

Интенсивные темпы твердения быстротвердеющего цемента достигаются путем очень тонкого помола клинкера, в связи с чем возникают существенные риски усадки, а также потери активности (ключевая характеристика материала, отражающая прочность готового камня на сжатие и изгиб) от углекислоты и влаги, содержащихся в воздухе. Учитывая регион проведения работ, время года и местный влажный морской климат, нормальнотвердеющий цемент лишен этих недостатков. Документацией об электронном аукционе (п.1.7. проекта контракта) установлено право участника использования технических и функциональных характеристик (потребительских свойств), которые являются «улучшенными по сравнению с качеством и соответствующие техническим и функциональным характеристикам, указанным в контракте».

Также отмечаем, что согласно Определению Верховного Суда РФ от 01.07.2016г. №306-ЭС16-3230 по делу № А57-494/2014 суд разъяснил, что в целях обеспечения равных прав и соблюдения законных интересов всех потенциальных покупателей, организатор торгов, действуя разумно и добросовестно, должен способствовать формированию наибольшего количества участников. Отсечение же претендентов на стадии определения участников торгов по формальным основаниям не соответствует целям конкурсного производства, в связи с чем торги и заключенный по их итогам договор подлежат признанию недействительными.

Наша заявка в полном объеме соответствует требованиям аукционной документации.

В связи с этим считаем, что наша заявка была отклонена неправомерно.

Просим:

1. Рассмотреть жалобу и дать правовую оценку решению аукционной комиссии.
2. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по существу.
3. Отменить протоколы рассмотрения первых частей заявок.
4. Допустить заявку участника до участия в аукционе.

Приложения:

Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание жалобы.

Генеральный директор

ООО «БИЛДИНГ ТЕХНОЛОДЖИС»

Поливин К.С.

Документ подписан ЭЦП