

**В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым и городу Севастополю (Крымское
УФАС России)
e-mail: to82@fas.gov.ru**

**Наименование
Заказчика:**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА"**

Место нахождения: Российская Федерация, 299011, Севастополь г, Ленина, 2
Почтовый адрес: Российская Федерация, 299053, Севастополь г, Вакуленчука ул, д. 33В
Адрес электронной почты: kontrakt.gkuks@sev.gov.ru
Номер контактного телефона: +7-(8692)-417366 (3060)
Ответственное должностное лицо: Янтропенко Светлана Александровна

Наименование участника закупки:

**Общество с ограниченной ответственностью «Ремточстрой Инжиниринг»
ОГРН 1172225038479 ИНН 2223620192**

Место нахождения/почтовый адрес: 656063, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БАРНАУЛ,
ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, ДОМ 24, ОФИС 3
Контактный телефон: +7 (913) 094 18 77
Эл. почта: dmitrij-egorov-1995@list.ru

Способ определения поставщика: электронной аукцион

Номер извещения в ЕИС: № 0874200000118000084

Наименование объекта закупки: На выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт фасадов комплекса зданий ГБУЗС "Городская больница №5 - Центр охраны матери и ребенка"

Начальная (максимальная) цена контракта: 95 679 960,00 руб.

**ЖАЛОБА
на положения документации, действия Заказчика**

В единой информационной системе было размещено извещение № 0874200000118000084 о проведении электронного аукциона На выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт фасадов комплекса зданий ГБУЗС "Городская больница №5 - Центр охраны матери и ребенка".

Полагаем, отдельные положения Документации об электронном аукционе, действия Заказчика не соответствуют ФЗ № 44-ФЗ, а также нарушают права участников.

1. Согласно части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить **объективный характер**. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании

Вх. №	31/3			
«	15	»	20	г.
Подпись				

объекта закупки не должны включаться требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

Полагаем, установленные Заказчиком требования указанному принципу не отвечают.

Позиция 4. Пена монтажная тип 1. Максимальная рабочая температура отвердевшей пены — ≥ 90 °С.

Позиция 8. Герметик. Термостойкость затвердевшего герметика — > 80 °С.

Позиция 18. Смесь сухая тип 1. Насыпная плотность — не менее 1,45 и не более 1,55 кг/дм³.

Позиция 22. Блок дверной тип 1. Предел огнестойкости — не меньше 60 мин.

Позиция 27. Материал теплоизоляционный тип 1. Теплопроводность при температуре 10 °С — не более 0,037 Вт/(м·К).

Позиция 28. Блок дверной тип 2. Предел огнестойкости — не меньше 60 мин.

Позиция 36. Грунтовка тип 3. Вид покрытия после высыхания — однородный, без кратеров, пор и морщин.

В соответствии с Письмом ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке» при установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем **требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.** ФАС России сообщает территориальным органам о необходимости учета позиций, изложенных в письме, при осуществлении полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Полагаем, при описании объекта закупки в Техническом задании документации об электронном аукционе заказчиком допущены нарушения пунктов 1 и 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, выразившиеся в необъективном описании объекта закупки и установлении требований к товарам, работам, услугам, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки. Закон не обязывает участника иметь товар в наличии на момент подачи заявки. Выше установленные требования можно определить только методом испытания.

Считаем, что своими действиями Заказчик нарушил положения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок и законодательство о защите конкуренции, тем самым нарушив наше право на участие в определении подрядчиков и наше право на заключение контракта.

Требования Заказчика вводят участников закупки в заблуждение и нарушают положения пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

В связи с тем, что допущенные Заказчиком нарушения не позволяют корректно сформировать заявку на участие в аукционе, а также оценить целесообразность участия в нем просим:

1. Приостановить определение поставщика по закупке № 0874200000118000084 до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Провести проверку закупки № 0874200000118000084 на соответствие требованиям действующего законодательства РФ.
3. Признать положения документации несоответствующими Закону № 44-ФЗ.
4. Обязать Заказчика внести соответствующие изменения в Документацию об электронном аукционе.

Директор ООО «Ремточстрой Инжиниринг» _____ Ванюшев С.В.
14.08.2018

Приложения:

1. Копии документов, подтверждающих полномочия на подачу жалобы.