

Руководителю Управления
Федеральной
антимонопольной службы
по Республике Крым
и г. Севастополю
Костюшину Е.К.

295000, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. А.Невского, 1
e-mail: to82@fas.gov.ru

Жалоба на действия комиссии по осуществлению закупок

1. Уполномоченный орган – Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и г. Севастополю
ИНН \ КПП - 9102007869 \ 910201001
ОГРН - 1149102010606
Адрес местонахождения (почтовый адрес): 295000, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. А.Невского, 1
E-mail: to82@fas.gov.ru

Заказчик – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя
"Детская поликлиника № 2"
ИНН - 9201016021
ОГРН - 1149204047805
Адрес местонахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 299057, Севастополь
г, ул Адмирала Юмашева, дом 19г
Номер закупки в ЕИС (номер извещения) - № 0174200002018000214
Объект закупки - на выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции
здания ГБУЗС "Детская поликлиника №2" по адресу: г. Севастополь, ул. А. Юмашева, д.19-Г.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – Электронный аукцион.
Начальная (максимальная) цена контракта – 11 310 120.88 руб.

2. Участник закупки (Заявитель) – ООО «Равелин»
Юридический адрес: 299029 г. Севастополь, ул. Соловьева, 2
ИНН: 9204020900
ОГРН: 1149204044230
e-mail: office@sevravelin.ru
телефон: +79788163426

3. Обжалуемые действия уполномоченного органа, заказчика, комиссии по осуществлению закупок.

Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, антимонопольного законодательства, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, нарушение положений и требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

В нарушение части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе Аукционная комиссия
неправомерно допустила заявку участника, ставшего в дальнейшем победителем к аукциону.



4. Доводы жалобы.

Согласно части 3 статьи 67 Закона о контрактной системе, по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Аукционная комиссия нарушила часть 3 статьи 67, пункта 2 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, допустив одного или нескольких участников к аукциону.

Заказчиком при разъяснении положений аукционной документации на запрос о даче разъяснений положений документации № 237415 было прописано следующее (далее, фрагмент запроса и ответа на него):

Вопрос:

В ТЗ компоненты приточного оборудования названы в соответствии с проектом и сметой. Например, п.2 ТЗ: «Вентилятор МЕД (LITENED) 100-50 (N) W1.40-4x30 (мед-нерж.) R (или эквивалент)». Изучив каталоги производителей вентиляционного оборудования (заводы Корф, НЕД, НормалВент, Лессар, и пр.), выпускающих подобное оборудование, мы приходим к выводу, что требуется оборудование в медицинском исполнении из нержавеющей стали. Это удорожает конструкцию оборудования и предъявляет к нему некоторые дополнительные требования (материал панелей – нержавейка, наличие смотровых окон, внутренней подсветки, конструктивные особенности, соответствие определенным ГОСТам), однако, данные требования не указаны в ТЗ. Означает ли это, что медицинское и «нержавеющее» исполнение не является обязательным?

Ответ:

... в наименовании позиций проектно-сметной документации содержатся характеристики, которые являются неизменными показателями и из которых можно определить мощность, материал, габаритные размеры и т.д..

*Например, п.2 ТЗ: «Вентилятор МЕД (LITENED) 100-50 (N) W1.40-4x30 (мед-нерж.) R (или эквивалент)». 100-50 (N) W1.40-4x30 (мед-нерж.) R - являются **неизменными** показателями, понятие «эквивалент» применяется **только к торговой марке**.*

Таким образом, Заказчиком было дано пояснение, в котором он указал обязательность медицинского исполнения оборудования и изготовления его из нержавеющей стали. Следует понимать, что такое исполнение оборудования удорожает его примерно вдвое по сравнению с исполнением общепромышленным.

Однако, один или несколько участников электронного аукциона предложили оборудование в общепромышленном исполнении, и были допущены Заказчиком к электронному аукциону, в результате чего получили значительное преимущество по сравнению с нашей организацией и иными поставщиками, выполнившими требование разъяснения № 237415.

Таким образом, считаем действия Аукционной комиссии, а именно, не отклонение первых частей заявок участников аукциона, предложивших оборудование в общепромышленном исполнении, нарушением части 3 статьи 67, пункта 2 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, поскольку такие действия создали ограничения для конкуренции и поставили участников аукциона в неравные условия.

Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку, в том числе, по основанию получения обращения участника закупки на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь и на основании статей 105, 106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПРОШУ:

1. Принять и рассмотреть жалобу.
2. Приостановить осуществление закупки №0174200002018000214 до рассмотрения жалобы по существу.
3. Провести согласно части 1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внеплановую проверку данной закупки.
4. Признать действия Аукционной комиссии с нарушениями норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
5. Выдать предписание об устранении нарушений законодательства «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложения: на 11 л.

1. Коммерческие предложения на оборудование NED в медицинском нержавеющей исполнении на 4 л.
2. Коммерческие предложения на оборудование NED в общепромышленном исполнении на 4 л.
3. Разъяснение положений аукционной документации на запрос №237415 по электронному аукциону №0174200002018000214 на 2 л.
4. Копия приказа о назначении директора на 1 л.

«25» сентября 2018 г.

Директор ООО «Равелин»: _____ Каравасев А.А.

(подпись, печать)

