

ИНН: 5249119229  
ОГРН: 1125249001140  
р/с: 40702810100030000216  
БИК: 042202773  
ПАО НКБ (РАДИОТЕХБАНК)  
г. Нижний Новгород  
к/с: 30101810522020000773

исх. 303 от 09.11.2018

ООО «РИО»  
8 (800) 707-18-02,  
8 (495) 419-18-02  
[RIO-TEC.RU](http://RIO-TEC.RU)  
[info@rio-tec.ru](mailto:info@rio-tec.ru)

**В Управление Федеральной  
антимонопольной службы по  
Республике Крым и городу  
Севастополю  
(Крымское УФАС России)**

Адрес: 295000, Республика Крым, город  
Симферополь, улица Александра  
Невского, 1  
Телефон/факс: 7 (3652) 544-638, +7 (499)  
755-23-23 (доб. 082-100)  
E-mail: to82@fas.gov.ru

**Заявитель: Общество с ограниченной  
ответственностью «РИО» (ООО  
«РИО»)**

Адрес: 606000, Нижегородская область, г.  
Дзержинск, б. Мира, д.29, оф.55  
Тел/факс: 8-495-419-18-02  
E-mail: [tender@rio-tec.ru](mailto:tender@rio-tec.ru)  
Директор: Сизова Ольга Васильевна

**Заказчик: Департамент общественной  
безопасности города Севастополя**

Адрес: 299011, г. Севастополь, ул. Ленина,  
д. 2  
Тел./Факс: 7-8692-5534390692553439  
E-mail:  
[KuznetsovaNastiya@yandex.rusafety@sev.gov.ru](mailto:KuznetsovaNastiya@yandex.rusafety@sev.gov.ru)  
Ответственное лицо: Кузнецова  
Анастасия Альгердаса


**ЖАЛОБА**

**на положения документации аукциона в электронной форме «Поставка фильтров-поглоителей», извещение о проведении электронного аукциона № 0174200004318000007**

**Общая информация о закупке:**

Номер извещения: 0174200004318000007

Дата публикации извещения: 06.11.2018 09:50 (МСК)



Объект закупки:	электронный аукцион «Поставка фильтров-поглоителей», фильтр-поглоитель ФП-300 (ВД 250.503.000 ТУ).
Дата и время начала подачи заявок	06.11.2018 09:50 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок	14.11.2018 09:00 (МСК)
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников	15.11.2018
Дата проведения аукциона в электронной форме	19.11.2018
Начальная (максимальная) цена контракта:	2 993 312,00 руб.

#### **Обжалуемые действия Заказчика:**

Совершение Заказчиком действий, являющихся нарушением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (Закон о контрактной системе, Закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Закон о защите конкуренции, Закон №135-ФЗ).

#### **Суть жалобы:**

06.11.2018 09:50 (МСК) на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок <http://www.zakupki.gov.ru> и на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.etp-ets.ru> Заказчиком опубликовано Извещение о проведении электронного аукциона №0174200004318000007.

В качестве объекта закупки Заказчиком установлены:

Фильтр-поглоитель с номинальным расходом воздуха 300м<sup>3</sup>/час (ФП-300 (ВД 250.503.000 ТУ)) - 16 шт.,

В техническом задании Документации об аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку фильтров-поглоителей для нужд Департамента общественной безопасности города Севастополя (далее – Документация аукциона) неправомерно применены положения пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ в обоснование необходимости поставки товара конкретного производителя, не предусмотрена возможность поставки аналогов (эквивалентов) закупаемых изделий, при этом Заказчик разместил завышенное требование, которым предусматривается необходимость наличия заключения ВП МО РФ в паспортах на поставляемые изделия, в описании требований к закупаемой продукции установил требования, содержащиеся в технических условиях ВД 250.503.000 ТУ, отсутствующие в открытом доступе, а также включены в документацию о закупке технические требования, указывающие на товар единственного производителя.

Установив нестандартное требование к объекту закупки, Заказчик не обосновал необходимость такого требования, а установив технические требования к товарам единственного производителя, Заказчик допустил ограничение количества участников закупки, что является признаком ограничения конкуренции.

#### **Доводы жалобы:**

**1. Заказчиком неправомерно применены положения пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ в обоснование необходимости поставки товара конкретного производителя, ограничивающее количество участников закупки.**

При описании объекта закупки должны соблюдаться правила, предусмотренные ст. 33 Закона № 44-ФЗ. Данной нормой детализация описания закупки не ограничена, и заказчик может установить конкретные требования к товару. Однако при осуществлении закупок запрещается совершать любые действия, которые приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок (ч. 2 ст. 8 Закона № 44-ФЗ).

Согласно Письму ФАС России от 01.06.2012 № АГ/17358 «О разъяснении законодательства» требования к товару, установленные в документации о торгах, не должны приводить к ограничению количества участников размещения заказа.

В Документации аукциона в части II Технического задания на поставку фильтров-поглотителей ФП-300 предусмотрено, что закупаемым товаром является фильтр-поглотитель ФП-300 (ВД 250.503.000 ТУ), так как закупаемый товар является запасной частью для фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения гражданской обороны заказчика, проектной (технической) документацией которого предусмотрена установка фильтров-поглотителей ФП-300 (пункт 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ).

Фильтр-поглотитель ФП-300 выпускается по техническим условиям ВД 250.503.000 ТУ исключительно одним производителем ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», что подтверждается паспортом и руководством по эксплуатации ФП-300УБ ВД 250.503.000 ТО, а также каталогом продукции ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» от 2017 года.

Таким образом, закупочной документацией предусмотрена возможность поставки товара исключительного одного производителя, а в обоснование указано, что проектной (технической) документацией защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) предусмотрена установка исключительно фильтров-поглотителей ФП-300, и одновременно Документация аукциона предусматривает, что такие фильтры должны быть произведены в соответствии с техническими условиями ВД 250.503.000 ТУ единственного производителя ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского».

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо **при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию**, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Вместе с тем, требование Заказчика о закупке фильтров-поглотителей ФП-300 (ВД 250.503.000 ТУ), обоснованное тем, что закупаемый товар является запасной частью для фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения гражданской обороны заказчика, проектной (технической) документацией которого предусмотрена установка фильтров-поглотителей ФП-300, не является законным, так как проектная (техническая) документация защитного сооружения гражданской обороны в принципе не может предусматривать требования об установке конкретной марки фильтра-поглотителя или требования к конкретному производителю таких фильтров в соответствии с его техническими условиями.

Согласно п. 1.2. Приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» статус ЗС ГО как объекта ГО определяется наличием паспорта ЗС ГО (приложение № 6).

Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 и Приложением № 6 к нему определена форма паспорта ЗС ГО, которой не предусматриваются требования об установке конкретной марки фильтра-поглотителя или требования к конкретному производителю таких фильтров. Паспорт ЗС ГО содержит лишь указание на тип фильтра-поглотителя, но не на его модель, марку или торговое наименование.

Кроме того, ссылка Заказчика на пункт 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ в обоснование невозможности поставки аналогов (эквивалентов), не является обоснованной также в связи с тем, что **защитные сооружения гражданской обороны не являются машинами или оборудованием**, к которым закупаются фильтры-поглотители как запасные части и расходные материалы.

Согласно «ГОСТ Р 42.0.02-2001 Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий» от 07.08.2001 г. **защитное сооружение гражданской обороны - специальное сооружение**, предназначенное для защиты населения, личного состава сил гражданской обороны, а также техники и имущества гражданской обороны от воздействия средств нападения противника.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» сооружением является результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Таким образом, защитные сооружения гражданской обороны не являются машинами или оборудованием, к которым могут закупаться фильтры-поглотители как запасные части или расходные материалы, поэтому ссылка Заказчика на пункт 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ в обоснование необходимости поставки товара исключительно одного производителя по техническим условиям ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» противоречит закону.

Указанные действия Заказчика противоречат ч. 2 ст. 8, п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ.

## **2. Заказчиком неправомерно установлены требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, ограничивающие количество участников закупки.**

В целях обеспечения конкуренции в описание объекта закупки не допускается включать требования, которые создают преимущественные условия участия для участников закупки (п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона № 135-ФЗ).

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки не должны включаться требования к товарам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Применение тех или иных способов описания не должно приводить к необоснованному ограничению числа участников закупок (ч. 2 ст. 8, п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ). Заказчик в рассматриваемой ситуации нарушает указанный запрет, так как требованиям к объекту закупки соответствует исключительно товар одного производителя (ФП-300 производства ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского») при наличии на рынке коллективных средств защиты эквивалентных (аналогичных) товаров, способных удовлетворить обоснованные потребности заказчика.

ООО «РИО» информировало Заказчика о наличии на рынке фильтров-поглотителей, полностью удовлетворяющих потребностям заказчика, что подтверждается перепиской ООО «РИО» с Заказчиком (исх.620 от 02.10.18).

Вместе с тем, техническое задание сформировано Заказчиком таким образом, чтобы не допустить к закупке аналогичную (эквивалентную) продукцию.

1.1. В Документации аукциона в разделе II. Техническое задание в п. II Технические характеристики указаны следующие характеристики требуемых к поставке фильтров: «Фильтр-поглотитель с номинальным расходом воздуха 300 м<sup>3</sup>/ч (ФП-300): сопротивление фильтра при номинальном объемном расходе – не более 835 Па».

При этом установление такого показателя как сопротивление фильтра при номинальном объемном расходе в пределах не более 835 Па для ФП-300 ограничивает

возможность предложения аналогичной (эквивалентной) продукции, ограничивает круг возможных участников аукциона.

Учитывая, что закупка проводится в целях оснащения защитных сооружений гражданской обороны, должны применяться нормы и правила, установленные нормативными актами в этой сфере, к которым относится Приказ МЧС РФ от 15 декабря 2002 года №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 года №583 установлены контролируемые параметры инженерно-технического оборудования, согласно которым сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха должно быть не более 1000 Па.

Нижний предел сопротивления фильтра-поглотителя постоянному потоку воздуха устанавливается согласно техническим условиям производителя.

Нижний предел сопротивления фильтра-поглотителя ФП-300УБ (аналог (эквивалент) ФП-300) постоянному потоку воздуха установлен его производителем АО «ЭНПО «Неорганика» в размере не более 883 (90) Па (мм.вод.ст.) согласно Техническим условиям на Фильтр-поглотитель ФП-300УБ ЕКЦТ.061429.077ТУ и подтверждается Паспортом и руководство по эксплуатации ФП-300УБ (п. 2.2. Паспорта).

Нижний предел сопротивления фильтра-поглотителя ФП-300 постоянному потоку воздуха установлен его производителем ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» в размере не более 835 (85) Па (мм.вод.ст.) согласно Техническим условиям на Установку ФП-300 ВД 250.503.000ТУ, что подтверждается Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации Установки ФП-300 (Раздел 3, Таблица 2).

Таким образом, нижний предел сопротивления фильтров-поглотителей постоянному потоку воздуха установлен его производителями в пределах нормативных показателей, установленных приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 года №583.

Установление в п. II. Технические характеристики раздела II Технического задания в части требований к фильтрам-поглотителям предела сопротивления фильтра-поглотителя ФП-300 постоянному потоку воздуха не более 835 (85) Па (мм.вод.ст.) ограничивает участие в закупке ФП-300УБ как эквивалента (аналога) фильтра-поглотителя ФП-300, а также противоречит установленному нормативным актом предельному сопротивлению фильтра постоянному потоку воздуха, которое должно быть не более 1000 Па.

2.2. В Документации аукциона на поставку фильтров-поглотителей указаны следующие характеристики требуемых к поставке фильтров:

Фильтр-поглотитель с номинальным расходом воздуха 300 м<sup>3</sup>/ч (ФП-300):

Высота фильтра	х	610	мм;
Диаметр фильтра	х	580	мм;
Ширина фильтра	х	620	мм;

Указанные габаритные размеры фильтров-поглотителей полностью соответствуют техническим характеристикам фильтров-поглотителей ФП-300 производства ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского».

Технически характеристики аналогичных фильтров-поглотителей (ФП-300УБ) в части габаритных размеров незначительно отличаются от ФП-300 и не влияют на их функциональные возможности, что подтверждается письмом АО «ЭНПО «Неорганика» (разработчика фильтров-поглотителей ФП-300 и ФП-300УБ) о взаимозаменяемости указанных фильтров-поглотителей.

Так, технические характеристики в части габаритных размеров аналогичных фильтров-поглотителей составляют: диаметр фильтра не более 598+2 мм, высота фильтра не более 560+25 мм для фильтра-поглотителя с номинальным расходом воздуха 300 м<sup>3</sup>/ч (ФП-300УБ).

Требования документации к габаритам оборудования не отражают фактической потребности заказчика. Названные показатели не влияют на качество функционирования фильтров-поглотителей, что позволяет представить более широкий диапазон их значений.

Условия, установленные заказчиком, могут привести к ограничению количества участников закупки и нарушению п. 1 ч. 1 ст. 64, ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ.

2.3. ООО «РИО» полагает, что выбранный заказчиком способ описания технических требований к объекту закупки (фильтрам-поглотителям) в части их назначения указывает на единственного производителя, в то время как Заказчику представлены сведения о наличии нескольких производителей, выпускающих товар с такими характеристиками.

В п. II. Технические характеристики раздела II Технического задания установлены следующие требования к функциональным характеристикам фильтров-поглотителей: «Фильтры-поглотители должны быть предназначены для очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей, ядовитых и нейтральных дымов».

Согласно Сведениям технического описания и инструкции по эксплуатации Установки ФП-300 (техническое описание ВД 250.503.000 ТО) производства ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» предназначены Фильтры-поглотители ФП-300 должны быть предназначены для очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей, ядовитых и нейтральных дымов.

Вместе с тем, фильтры-поглотители ФП-300УБ обеспечивают защиту от радиоактивной пыли, боевых отравляющих веществ (ОВ) и бактериальных аэрозолей и от аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), в том числе от хлора и аммиака. Фильтры-поглотители ФП-300УБ производства АО «ЭНПО «Неорганика», являясь эквивалентами ФПУ-200 и ФП-300 соответственно, не обеспечивают защиту от «ядовитых и нейтральных дымов», что подтверждается паспортами на указанные изделия.

Требуемым характеристикам в части назначения в виде обеспечения защиты от «ядовитых и нейтральных дымов» отвечают фильтры-поглотители ФП-300 производства ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» соответственно. Таким образом, действия заказчика не соответствуют п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ и нарушают п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ.

### **3. Заказчиком неправомерно установлены избыточные требования к товару, возможность выполнения которых зависит от действий Заказчика.**

Как следует из Технического задания документации аукциона, «Контроль качества и приемка фильтров-поглотителей должна быть осуществлена военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ)».

Кроме того, согласно части VI. Требования к дате изготовления, гарантиям и сопроводительным документам раздела II Технического задания Документации аукциона указано, что «Паспорт на партию фильтров-поглотителей с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью ОТК предприятия-изготовителя – не менее 1 штуки на каждый фильтр-поглотитель».

Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.1995 № 804 «О военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации» контроль качества и приемка военной продукции, поставляемой вне государственного оборонного заказа для государственных заказчиков, кроме Министерства обороны Российской Федерации, осуществляются этим Министерством на договорной основе.

Продукция, являющаяся объектом закупки, не предназначена для объектов Министерства обороны РФ (МО РФ), и, следовательно, военная приемка может осуществляться военными представительствами Минобороны РФ на договорной основе в рамках возмездных договоров.

Согласно разъяснениям начальника УВП МО РФ от 07.02.2014 № 251/6/871 военная приемка вне рамок государственного оборонного заказа может быть организована только после получения разрешения МО РФ на применение продукции конечным потребителем (Заказчиком). Таким образом, если потребитель не получил разрешения на применение продукции от МО РФ, поставщик не сможет организовать военную приемку поставляемой продукции.

Налицо ситуация, когда поставщик поставлен в зависимость от действий заказчика - получит ли он разрешение на применение продукции или нет.

Учитывая, что согласно Документации аукциона предусматривается требование о наличии военной приемки поставляемой продукции, у Заказчика должно быть соответствующее разрешение на применение фильтров-поглоителей, выданное Министерством обороны Российской Федерации.

Иначе, в случае, если Заказчик по каким-либо причинам не получит разрешение на применение фильтров-поглоителей от Министерства обороны Российской Федерации, поставщик (участник закупки) не сможет обеспечить выполнение военной приемки военными представительствами Минобороны РФ.

Вместе с тем, в Документации аукциона не содержится информации о том, имеется ли у Заказчика разрешение на применение фильтров-поглоителей, выданное Министерством обороны Российской Федерации.

Таким образом, Заказчик не вправе устанавливать дополнительное и необоснованное требование к поставщику о наличии военной приемки фильтров-поглоителей, возможность выполнения которого зависит исключительно от действий заказчика.

**4. Заказчиком неправомерно установлены не предусмотренные нормами технического регулирования требования к продукции в части ее назначения, а также описание объекта закупки произведено не на основе технических регламентов и документов национальной системы стандартизации к закупаемой продукции.**

В ч. I раздела II «Техническое задание» Документации аукциона в части требований к функциональному назначению фильтров-поглоителей указано, что «Фильтры-поглоители должны быть предназначены для очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей, ядовитых и нейтральных дымов».

Согласно пункту 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе Заказчик при описании объекта закупки в документации о закупке должен использовать стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии (пункт 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе).

В соответствии с ч. I раздела II «Техническое задание» Документации аукциона фильтры-поглоители приобретаются как «запасная часть для фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения гражданской обороны заказчика».

Таким образом, в отношении приобретаемой продукции должны применять нормы закона, регулирующие правила создания и эксплуатации объектов гражданской обороны.

Таким нормативным актом является Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

Согласно п. 2 «Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», а также нормам технического регулирования - п. 3.17. «СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77», утвержденного Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 59/пр. (ред. от 16.12.2016 г.), фильтры-поглоители должны обеспечивать защиту от аварийно химически опасных веществ (АХОВ).

Согласно п. 10.2.12. «СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77» очищать наружный

воздух от газообразных и аэрозольных средств массового поражения, в том числе отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ (АХОВ), радиоактивных веществ и бактериальных средств, следует в фильтрах-поглотителях:

- при применении промышленных вентиляторов с электроприводом;
- при применении электроручных вентиляторов.

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 данного Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

«Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. Под номером 51 в указанный перечень включены Разделы 1, 4 (пункты 4.1, 4.8-4.10, 4.14, 4.22), 5 (пункты 5.1, 5.2.1-5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1-5.4.12, 5.5.1, 5.6.6, 5.6.7), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.8, 6.2.1-6.2.4, 6.2.6-6.2.8), 7, 9, 10, 11 (пункты 11.1.5, 11.2.1-11.2.6, 11.3.2, 11.3.5, 11.3.8, 11.3.9), 12 (пункты 12.1-12.3), 13, 14 (пункты 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.9), 15 (пункты 15.3.1, 15.3.2, 15.3.6), приложение В. СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77» «Защитные сооружения гражданской обороны».

Согласно п. 12) ст. 2 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» свод правил - документ по стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов.

Таким образом, требования п. 4.10, 10.2.12, «СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77» включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил, являются документом по стандартизации, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и обязательны к применению при описании объекта закупки в документации о закупке в части технических и качественных характеристик объекта закупки.

Кроме того, согласно «ГОСТ Р 22.3.10-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства коллективной защиты. Устройства очистки и регенерации воздуха. Классификация. Общие требования к схемам размещения» от 12.08.2015 г. фильтр-поглотитель - элемент устройства очистки воздуха, предназначенный для очистки воздуха от отравляющих веществ, бактериологических агентов, радиоактивных веществ и аварийно химически опасных веществ посредством физических (фильтрация) и физико-химических (сорбция, катализ, хемосорбция) процессов, состоящий из противоаэрозольного фильтра и сорбирующего блока, размещенных в одном корпусе.

В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ описание объекта закупки производится на основе технических регламентов и документов национальной системы стандартизации.

В соответствии с действующим Федеральным законом, нормативно-правовыми актами РФ фильтры-поглотители должны обеспечивать очистку наружного воздуха от газообразных и аэрозольных средств массового поражения, в том числе отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, радиоактивных веществ и бактериальных средств».



Таким образом, Заказчиком неправомерно установлены не предусмотренные нормами технического регулирования требования к продукции в части ее назначения в части требований защиты от «ядовитых и нейтральных дымов», и неправомерно не установлено требование об обеспечении фильтрами-поглотителями защиты от аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что нарушает положения части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

На основании вышесказанного просим:

1. Приостановить процедуру размещения заказа аукцион в электронной форме «Поставка фильтров-поглотителей», извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0174200004318000007, до рассмотрения жалобы по существу;
2. Провести проверку действий Заказчика при формировании положений Документации аукциона в электронной форме «Поставка фильтров-поглотителей», извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0174200004318000007 на соответствие Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
3. В случае выявления нарушений в действиях Заказчика, выдать предписание об устранении выявленных нарушений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Приложения:

1. Документация электронного аукциона в электронной форме «Поставка фильтров-поглотителей», извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0174200004318000007»;
2. Переписка ООО «РИО» с Департаментом общественной безопасности города Севастополя по вопросу коммерческого предложения на изделия ФП-300УБ;
3. Разъяснения начальника УВП МО РФ от 07.02.2014 № 251/6/871;
4. Паспорт и руководство по эксплуатации ФП-300УБ;
5. Каталог продукции ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» от 2017 года;
6. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Установки ФП-300;
7. Письмо АО «ЭНПО «Неорганика» об аналогичности изделий ФП-300 и ФП-300УБ;
8. Документы, подтверждающие полномочия генерального директора ООО «РИО».

Директор

Сизова Ольга Васильевна