



Исх.№ 317-21
Дата 06.08.2021

ООО «Торговый Дом ЗЕВС»

111141, г. Москва, ул. Перовская, д. 31, этаж 2, помещение V,
комната № 14/3

E-mail: info@zefz.ru, Тел. 8-495-668-07-06

ОГРН: 1167746058534 ИНН / КПП: 7722351995 / 772001001

ОКПО: 44491424

Р/с: 40702810510000333111

АО «Тинькофф Банк» БИК: 044525974

к/с: 30101810145250000974

В УФАС по Московской области
To50@fas.gov.ru

Заявитель: ООО «Торговый дом ЗЕВС»
Адрес: 111141, г. Москва, ул. Плеханова,
д. 7, пом. I, этаж: цоколь, комн. 40
ОГРН 1167746058534,
ИНН/КПП 7722351995/772001001
e-mail: 114@zefz.ru тел. +74956680706

Заказчик: АО «Московская областная энергосетевая компания»
(АО «Мособлэнерго»)
143421 Московская область г.о. Красногорск автодорога Балтия тер 26 км
Адрес: Бизнес-центр Рига-Ленд стр. БЗ, подъезд 3, этаж 7
помещ. 2 ком. 1
ИНН 5032137342
КПП 500301001
mail@mosoblenergo.ru
NekrasovaEA@mosoblenergo.ru
Телефон: 8(495) 780-39-62 (доб. 11-64)

Жалоба на действия Заказчика

Заказчиком был объявлен конкурс в электронной форме № 32110475836, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на сайте <https://zakupki.gov.ru>, на право заключения договора поставки арматуры кабельных линий для текущей деятельности и пополнения аварийного запаса.



Заявитель считает, что согласно протоколу, составленному в ходе проведения конкурса по результатам рассмотрения первых частей заявок № 357/1, его заявка была неправомерно отклонена.

В п. 3.1.30. конкурсной документации указано, что в комплект материалов соединительных муфт для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена должны входить:

- ленты легкоплавкого герметика желтого цвета с диэлектрической проницаемостью ≥ 15 для выравнивания электрического поля и заполнения пустот на срезах электропроводящего слоя (предоставить протокол испытаний);

- манжета герметика черного цвета с повышенной диэлектрической проницаемостью ≥ 20 для выравнивания напряженности электрического поля на поверхности соединительной гильзы (предоставить протокол испытаний);

- трубка стресс контроля с диэлектрической проницаемостью ≥ 30 для выравнивания электрического поля по всей длине разделки соединительной муфты (предоставить протокол испытаний);

Таким образом, в документации нет требования, что нужно указать конкретный показатель.

Заявителем в п. 1.1.30 Технического предложения указаны Дополнительные характеристики к концевым и соединительным муфтам для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-20 кВ. В комплект материалов соединительных муфт для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена входят:

- ленты легкоплавкого герметика желтого цвета с диэлектрической проницаемостью ≥ 15 для выравнивания электрического поля и заполнения пустот на срезах электропроводящего слоя (предоставить протокол испытаний);

- манжета герметика черного цвета с повышенной диэлектрической проницаемостью ≥ 20 для выравнивания напряженности электрического поля на поверхности соединительной гильзы (предоставить протокол испытаний);

- трубка стресс контроля с диэлектрической проницаемостью ≥ 30 для выравнивания электрического поля по всей длине разделки соединительной муфты (предоставить протокол испытаний);

В п.1.1.34 Технического предложения так же указано, что в комплект материалов для муфт на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена входят одноразовые спиртовые салфетки. Данные параметры соответствуют требованиям документации заказчика.

При этом, производитель не может дать точный параметр, так как этот показатель меняется в зависимости от толщины, температуры и других внешних факторов. Таким образом, данные показатели изменяемы.

Показатели, представленные Заявителем, входят в предусмотренные значения Заказчика, при этом, Заявитель при подаче заявки выразил согласие, что товар будет соответствовать требованиям документации.

Также в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

(РЕШЕНИЕ Московского УФАС по делу № 077/07/00-9077/2021 о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров 03.06.2021)

Неправомерно отклонив заявку Заявителя, Заказчик нарушил пункт 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках.

На основании изложенного и ст.18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ, просим:

- 1) Отменить протокол рассмотрения первых частей заявок № 357/1, и итоговый протокол подведения итогов.
- 2) Выдать Заказчику обязательное к исполнению предписание о пересмотре заявок.

Приложения:

1. Документация
2. Документы представителя

Ходатайство:

Прошу провести рассмотрение жалобы в рабочие часы по московскому времени для обеспечения участия представителя от ООО ТД ЗЕВС посредством ВКС – Карелиной Екатерины Геннадьевны.

Генеральный директор
ООО «Торговый Дом ЗЕВС»
Ильинов И.Ю.

