

Исх. № 044-304
От «22» февраля 2019 г.

Управление Федеральной
Антимонопольной службы по
г.Москве
107078 г. Москва, Мясницкий
проезд, дом 4, стр. 1

От Общества с ограниченной
ответственностью «Вольтаг» (ООО
«Вольтаг»)
г. Москва ул. Электrozаводская дом
52 стр.5 помещение 8 офис В

ЖАЛОБА
на действия заказчика Запрос предложений № 1140758
по «Определению поставщика на поставку оборудования для обеспечения
бесперебойного электропитания для нужд филиалов ПАО «МОЭСК»

1. Сведения о Заявителе - участнике Запроса предложений

Общество с ограниченной ответственностью «Вольтаг» 107023, город Москва
Ул. Электrozаводская, д 52, строение 5, помещение 8, офис В, ИНН 7718222676, Контактное
лицо – Заместитель генерального директора Шмыгарев Владимир Павлович +7 495-410-47-55,
vsh@ups-volt.ru

2. Сведения об Организаторе и Заказчике

Организатор процедуры:

ПАО «МОЭСК», 115114 г. Москва, 2-ой Павелецкий пр-д, д.3, стр.2
Контактное лицо – Соколова Мария Сергеевна, главный специалист Управления нормативного
регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «МОЭСК», адрес – 115114, г. Москва, 2-ой
Павелецкий пр-д, д.3, стр.2, тел. (495) 363-40-70 (доб. 47-69), SokolovaMS@moesk.ru.

Заказчики:

МКС - 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 36;
МВС - 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6 стр. 1;
СЭС - 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 2;
ЗЭС - 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 17.

3. Сведения о процедуре открытого запроса предложений

Извещение о проведение открытого запроса предложений (Утверждено на заседании постоянно
действующей Закупочной комиссии ПАО «МОЭСК» Протокол № М/3323 от «21» ноября 2018 г.)

Номер извещения на ЕИС: 31807229492

Информация о процедуре: Открытый запрос предложений № 1140758 Определение
поставщика на поставку оборудования для обеспечения бесперебойного электропитания для нужд
филиалов ПАО «МОЭСК» опубликован 30.11.2018 11:40

Адрес официального сайта размещения открытого запроса предложений - ЭТП www.b2b-

107023, г. Москва
Ул. Электrozаводская, 52 стр. 5
Тел.: +7 (499) 390 91 21
E-mail: info@ups-volt.ru

ООО «ВОЛЬТАГ»
ИНН 7718222676
КПП 771801001

Московское УФАС
Рег. номер 9518/19
зарегистрирован 22.02.2019

www.ups-volt.ru



moesk.ru и www.b2b-center.ru

Протокол № М/447 очередного очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, ранжированию предложений и выбору Победителя открытого запроса предложений (B2B-MOESK № 1140758)

4. Описание нарушения антимонопольного законодательства

В Приложении №3 «Техническое задание» (Техническая спецификация № 2623-00191/085-000858 на ИБП 2000ВА) к Извещению о проведении Открытого запроса предложений, являющемуся неотъемлемой частью закупочной документации, указана исчерпывающая информация о технических требованиях к источнику бесперебойного питания, с указанием конкретных технических значений.

Документация участника ООО «Системотехника» размещенная в открытой части заявки на участие, доступной всем участникам данной процедуры не содержит технические характеристики на предлагаемое оборудование.

Согласно п. 21 Приложения №3 «Техническое задание» (Техническая спецификация № 2623-00191/085-000858 на ИБП 2000ВА) ИБП должен иметь «Внешние аккумуляторы – 72 В постоянного тока (6*12/9Ач)».

Компанией ООО «Системотехника» был предложен к поставке «Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 2000 переменного тока 2000ВА» на официальном сайте производителя Импульс <http://impuls.energy> есть руководство по эксплуатации данного оборудования в котором указано напряжение 48 В постоянного тока 12/9Ач*4, это говорит о том, что в данном ИБП 4 аккумуляторных батареи, а не 6 как этого требует техническое задание.

Согласно п. 18 Приложения №3 «Техническое задание» (Техническая спецификация № 2623-00191/085-000858 на ИБП 2000ВА) ИБП должен иметь – входное электрическое соединение IEC320C20, однако согласно информации на официальном сайте производителя «Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 2000 переменного тока 2000ВА» имеет входное электрическое соединение IEC320C14.

Согласно п. 29 Приложения №3 «Техническое задание» (Техническая спецификация № 2623-00191/085-000858 на ИБП 2000ВА) «Высота ИБП – 3 U» (1U = 4.445 см) однако согласно информации на официальном сайте производителя «Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 2000 переменного тока 2000ВА» имеет высоту 86,5 см.

Таким образом предложенное компанией ООО «Системотехника» оборудование не соответствует требованиям, указанным в Технической спецификации № 2623-00191/085-000858 на ИБП 2000ВА.

Количество аккумуляторных батарей является одним из важнейших технических параметров источника бесперебойного питания и напрямую влияет на его стоимость, так как помимо самой стоимости двух аккумуляторных батарей, включает в себя затраты на увеличение напряжения зарядного устройства, требуемая величина напряжения в Техническом задании -72 Вольта, а согласно информации на официальном сайте производителя «Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 2000 переменного тока 2000ВА» имеет величину 42 Вольта.

В связи с тем, что Заявитель ориентировался на точное соответствие предложения требованиям Технического задания, стоимость оборудования Заявителя оказалась выше стоимости предложения ООО «Системотехника».

Согласно п.2 ч.1. ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципами **равноправия, справедливости, отсутствием дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.**

Полагаем, что Заказчиком Открытого запроса предложений были заведомо завышены технические характеристики на источник бесперебойного питания, что является препятствием для возникновения конкуренции и приводит к ограничению или устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ч.1 и ч.10 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 233-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

ПРОСИМ:

1. Обязать ПАО «МОЭСК» Отменить протокол № М/447 очередного очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, ранжированию предложений и выбору Победителя открытого запроса предложений (B2B-MOESK № 1140758) конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок

2. Обязать ПАО «МОЭСК» Вернуть Запрос предложений на стадию рассмотрения предложений участников, и провести проверку технических характеристик предложения ООО «Системотехника» на соответствие Приложению №3 «Техническое задание» (Техническая спецификация № 2623-00191/085-000858 на ИБП 2000ВА), с предоставлением технической документации на предлагаемое оборудование.

Приложения:

- в копии. не поступо. Амур*
1. Протокол конкурсной комиссии № М/447 очередного очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, ранжированию предложений и выбору Победителя открытого запроса предложений (B2B-MOESK № 1140758)
 2. Приложения №3 «Техническое задание» (Техническая спецификация № 2623-00191/085-000858 на ИБП 2000ВА), 1 и 2 лист.
 3. Информация с сайта завода изготовителя -10 страниц.
 4. Предложение ООО «Системотехника» - 1 страница.
 5. Предложение Заявителя - 1 страница.

Генеральный директор

Р.А. Стоцевич
Р.А. Стоцевич

Исп.: Шмыгарев В.П.
Тел.: +7-495-410-47-55

107023, г. Москва
Ул. Электрозаводская, 52-стр. 5
Тел.: +7 (499) 390 91 21
E-mail: info@ups-volt.ru



ООО «ВОЛЬТАГ»
ИНН 7718222676
КПП 771801001