

# ООО «Арт-Текстиль сервис»

143903, МО, г. Балашиха, ул. Беякова, д. 1Б  
ИНН / КПП 5001129180 / 500101001

№ Б/Н от «19» сентября 2022 г.

В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по г. Москве  
адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий  
проезд, дом 4, стр. 1

Копия: ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА  
МИНЗДРАВА РОССИИ

адрес: [REDACTED]

## Жалоба

На документацию Заказчика, по электронному аукциону на оказание услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), систем дымоудаления, автоматической установки аэрозольного пожаротушения модульного типа (АУАПМТ), системы автоматической передачи тревожных сообщений о пожаре на пульт ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве (РСПИ «Стрелец-Мониторинг»), систем контроля и учета доступа (СКУД), расположенных на эвакуационных выходах, по проверке технического состояния и испытанию системы внутреннего противопожарного водопровода и ее элементов, техническому обслуживанию огнетушителей для нужд института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в 2022-2023 г.г. при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

### Участник размещения заказа:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Текстиль сервис»

ИНН / КПП [REDACTED]

Юридический адрес: [REDACTED]

Почтовый адрес: [REDACTED]

Адрес электронной почты: [REDACTED]

Номер контактного телефона: [REDACTED]

Ответственное должностное лицо: [REDACTED]

### Заказчик:

Наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНН / КПП** [REDACTED]

**Местонахождение:** [REDACTED]

**Почтовый адрес:** [REDACTED]

**Адрес электронной почты:** [REDACTED]

**Номер контактного телефона:** [REDACTED]

**Ответственное должностное лицо:** [REDACTED]

**Сведения о закупке:**

**Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:**  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

**Номер и дата публикации извещения ЕИС:** №32211662913 от 13.09.2022 г.

**Тип процедуры:** Аукцион в электронной форме

**Объект закупки:** Оказание услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), систем дымоудаления, автоматической установки аэрозольного пожаротушения модульного типа (АУАПМТ), системы автоматической передачи тревожных сообщений о пожаре на пульт ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве (РСПИ «Стрелец-Мониторинг»), систем контроля и учета доступа (СКУД), расположенных на эвакуационных выходах, по проверке технического состояния и испытанию системы внутреннего противопожарного водопровода и ее элементов, техническому обслуживанию огнетушителей для нужд института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в 2022-2023 г.г.

**Дата и время окончания срока подачи заявок на участие:** 22.09.2022 в 9:00 (МСК)

**НМЦ договора (лота) заказчика:** 3 430 068,00 (три миллиона четыреста тридцать тысяч шестьдесят восемь рублей, 00 копеек).

**Обжалуемые действия Заказчика:**

13.09.2022 г. Заказчик опубликовал документацию об аукционе на оказание услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), систем дымоудаления, автоматической установки аэрозольного пожаротушения модульного типа (АУАПМТ), системы автоматической передачи тревожных сообщений о пожаре на пульт ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве (РСПИ «Стрелец-Мониторинг»), систем контроля и учета доступа (СКУД), расположенных на эвакуационных выходах, по проверке технического состояния и испытанию системы внутреннего противопожарного водопровода и ее элементов, техническому обслуживанию огнетушителей для нужд института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в 2022-2023 г.г.

Указание на обжалуемые положения документации и доводы жалобы:

**В п.4.4 Информационной карты аукциона. Заказчиком не правомерно установлено требование о наличии лицензии на осуществление деятельности по монтажу,**

**техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.**

Объектом закупки являются - услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), систем дымоудаления, автоматической установки аэрозольного пожаротушения модульного типа (АУАПМТ), системы автоматической передачи тревожных сообщений о пожаре на пульт ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве (РСПИ «Стрелец-Мониторинг»), систем контроля и учета доступа (СКУД), расположенных на эвакуационных выходах, по проверке технического состояния и испытанию системы внутреннего противопожарного водопровода и ее элементов, техническому обслуживанию огнетушителей для нужд института педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

При этом в соответствии с Постановлением от 28.07.2020 №1128 "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

Портал про пожарную безопасность [gorb.ru](http://gorb.ru) Приложением к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлен перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. В данный перечень входят монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Кроме того, в соответствии с письмом МЧС России от 22.04.2013 № 43-1744-19 «О соблюдении законодательства по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности» наличие лицензии МЧС России является обязательным условием для осуществления указанной деятельности на всех стадиях жизненного цикла объектов защиты, в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

В этой связи, в целях соблюдения законных прав субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, организациям, осуществляющим работы и услуги в указанной сфере и являющимся членами саморегулируемых организаций, необходимо иметь лицензию МЧС России.

Указанные услуги выполняются хозяйствующими субъектами, к деятельности которых предъявляются следующие требования в виде наличия лицензий, а именно:

- наличие лицензии по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с разрешенными видами оказываемых услуг: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности и охранно-пожарной сигнализации и их элементов пожарной и охранно-пожарной сигнализации, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

При этом оказание услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы систем контроля и учета доступа (СКУД), не требует наличие лицензии МЧС. Необходимо отметить, что услуги по обслуживанию систем СКУД, являются самостоятельным рынком.

Оборудование СКУД указанное в п. 11 Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту в рамках выполнения Договора, систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем дымоудаления, систем контроля доступа(СКУД) дверей эвакуационных выходов, системы внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов и средств обеспечения их использования, автоматической установки аэрозольного пожаротушения модульного типа (АУАПМТ), а также огнетушителей Технического задания является самостоятельной системой, не зависящей от других устройств Заказчика.

Также Заказчик вводит в заблуждение потенциальных участников указывая в п 3.7 ТЗ в ходе технического обслуживания систем контроля и учета доступа (СКУД), расположенных на эвакуационных выходах руководствоваться требованиями РД 25964-90 Руководящий документ. В РД 25964-90 не предусмотрен и не где не упоминается регламент технического обслуживания системы СКУД. Данный РД 25964-90 предусматривает только обслуживание автоматических установок пожаротушения, дымоудаления,

охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, которые подлежат обслуживанию организацией, имеющей лицензию МЧС.

**Кроме того, в аукционной документации и проекте Договора не предусмотрено право Исполнителя на привлечение субподрядных организаций (в том числе являющихся лицензиатами МЧС) для обслуживания противопожарного оборудования, что по мнению Заявителя приводит к ограничению конкуренции, основанному на положениях части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.**

**Заявитель считает, что Заказчик вышеуказанным требованием ограничивает круг участников включая в одну закупку лицензируемые услуги и не лицензируемые услуги.**

Таким образом, действия заказчика, установившего в конкурсной документации требование к участникам закупки о наличии лицензии МЧС России по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и обязанность предоставления в составе заявки данного документа, нарушают часть 6 статьи 31, часть 5 статьи 51 Закона о контрактной системе. Статья 17 Закона о защите конкуренции устанавливает запрет на совершение при проведении торгов действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

На основании вышеизложенного Прошу:

Признать жалобу обоснованной.

Электронный аукцион № 32211662913 от 13.09.2022 г. аннулировать.

Признать нарушение в п 4.4 Аукционной карты.

Выдать заказчику предписание о устранении нарушений.

Генеральный директор