

4

**В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по г. Москве**  
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом  
4, стр. 1.

**Заявитель: ООО «ПромКомплектация»**  
Адрес: 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е, оф. 729  
телефон: +7 (342) 271-79-72

**Заказчик: АО «Интер РАО-Электрогенерация»**  
Адрес: 119435, г. Москва, ул. Большая  
Пироговская, дом 27, стр. 1

**Организатор торгов: ООО «Интер РАО-Центр  
управления закупками»**  
Адрес: 119435, г. Москва, ул. Большая  
Пироговская, дом 27, стр. 3  
Электронная торговая площадка «ТЭК-ТОРГ»

Московское УФАС  
Рег. номер 44250/21  
зарегистрирован 28.05.2021



18

Исх. №1 от «25» мая 2021 г.

## ЖАЛОБА

**на действия заказчика, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии.**

ООО «Интер РАО-Центр управления закупками» 01.03.2021 г. разместило информацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку высоковольтных вводов для нужд Филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» (номер процедуры на торговой площадке: <https://irao.tektorg.ru>: IP103029. Номер процедуры в ЕИС: 32110040762).

ООО «ПромКомплектация» является участником данной процедуры закупки.

Согласно п. 1.3 Технического задания №760.20.00338 на поставку товаров «Закупка вводов высоковольтных для филиала "Ириклинская ГРЭС АО "Интер РАО-Электрогенерация» в 2021 году, Организатором указан желаемый производитель данного товара – компания АВВ и предусмотрена возможность поставки ЭКВИВАЛЕНТА ((от лат. aequus - равный и valens, valentis - имеющий значение, силу), т.е. равнозначный, равносильный продукт. Эквивалентность особенно важна при сравнении товаров и их обмене друг на друга. С этой целью применяются товарные эквиваленты, то есть товары, ...  
временный экономический словарь.

е изд., испр. м. ....

999.)

В п. 1.3.4. Технического задания указано, что «Участник в своем предложении должен обязательно предоставить заполненные опросные листы (ОЛ). Некоторые значения характеристик в ОЛ, помеченные (\*), являются **неизменяемыми**. По значениям этих характеристик будет осуществляться отождествление эквивалента». Однако эти значения соответствуют только одному производителю в/вводов – компании АВВ и предложение эквивалента в принципе невозможно.

Таким образом Заказчик в технических требованиях прописывает конкретные показатели желаемого для себя производителя, а именно компании АВВ, ограничивая тем

самым права Участников, которые предлагают продукцию заводов – изготовителей аналогичной продукции, что противоречит требованиям Закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". А также указывает в п.1.3.3 технического задания, что «Выполнение желательных требований рассматривается как преимущество и Участнику будет повышена оценка». Но в таком случае сравнивать будет не с кем.

В настоящее время на Ириклинской ГРЭС находятся в эксплуатации в/вводы производства завода «Изолятор» (ООО «Масса»), которые подлежат замене в связи с истечением их срока службы. ООО «ПромКомплектация» имеет возможность поставить эквивалентный товар данного производителя (т.к. эксплуатируемые в/вводы в настоящий момент сняты с производства), отвечающий всем требованиям по функциональным, техническим характеристикам, присоединительным размерам и условиям применения заявленных Заказчиком в техническом задании №760.20.00338.

По мнению Заявителя требования технического задания нарушают положения Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", в частности п. 1, ст. 17: «При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции», а так же пп. 2, п.1, ст. 3 Закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц": «При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки».

Руководствуясь п.10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции",

### ПРОШУ:

Обязать ООО «Интер РАО-Центр управления закупками» внести изменения в Техническое задание руководствуясь положениями Закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", а именно:

1. исключить из п. 1.3 следующую фразу: «...желательно производства АВВ...»;
2. исключить из п.1.3.3 следующую фразу: «Выполнение желательных требований рассматривается как преимущество и Участнику будет повышена оценка»;
3. исключить из п. 1.3.4. следующую фразу: «...Помеченные (\*) характеристики в ОЛ не изменяемые, т.е. не должны быть изменены технические требования к высоковольтным вводам»;
4. скорректировать в опросных листах (ОЛ) следующие значения характеристик, которым соответствуют только в/вводы компании АВВ, указав:

- ОЛ№ 1 – п.6 «не менее 2 565», п.14 «не менее 6 300», п.15 «не менее 600», п.21 «не менее 4275±10».

- ОЛ№ 2 – п.6 «не менее 2 565», п.14 «не менее 6 300», п.15 «не менее 600», п.21 «не менее 4275±10».

- ОЛ№ 3 – п.6 «не менее 2 565», п.14 «не менее 6 300», п.15 «не менее 1 140», п.21 «не менее 4800±10».

- ОЛ№ 4 – п.6 «не менее 1 200», п.14 «не менее 3 150», п.15 «не менее 400», п.21 общая длина ввода «не менее 2575±10», Длина нижней части ввода до нижнего края фланца «не менее 1020».

- ОЛ№ 5 – п.6 «не менее 1 190», п.14 «не менее 3 150», п.15 «не менее 200», п.21 общая длина ввода «не менее 2390», Длина нижней части ввода до нижнего края фланца «не менее 970»

5. исключить из Опросного листа №1,2,3,4,5 - п.12;

6. указать в опросном листе № 6 – п.4 «не менее 1 600», п.25 «С1 - не менее 600»;

7. исключить из Опросного листа №6 - п.10.

Приложение:

Техническое задание №760.20.00338 – на 14 стр., 1 экз.

Директор ООО «ПромКомплектация»