



ООО «ЭнергоКомплект-Групп»
141301, Россия, МО,
г. Сергиев Посад, ул. Дружбы,
д. 9А, строение 1, помещение 100,
комната 1, офис I-II
info@energok-group.ru

«05» апреля 2021 года № 1/38

**Управление Федеральной антимонопольной службы
по г. Москве**
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Копия Заказчику закупки:
Акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация»
Адрес: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27,
стр.1
Почтовый адрес: 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская,
д.27, стр.1
Адрес электронной почты: !
Телефон: +7

от **Общества с ограниченной ответственностью
«ЭнергоКомплект-Групп»**
Адрес: 141301, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.
9 А, строение 1, помещение 100, комната 1, офис I-II
Адрес электронной почты: .
Тел.


ЭТП www.zakupki.gov.ru № 32110127054

**Наименование процедуры: 179290_Поставка оборудования по
мероприятию «Модернизация маслonaполненных линейных
вводов на ПС Промплощадка» для нужд Уренгойской ГРЭС АО
«Интер РАО – Электрогенерация»**

Жалоба на действия (бездействия) Заказчика/Организатора закупочной процедуры

Согласно ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Частями 9 и 10 ст. 3 Закона о закупках предусмотрен порядок обжалования действия (бездействия) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в судебном порядке, а также путем подачи жалобы в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом.



ООО «ЭнергоКомплект-Групп»
141301, Россия, МО,
г. Сергиев Посад, ул. Дружбы,
д. 9А, строение 1, помещение 100,
комната 1, офис I-II
info@energok-group.ru

В соответствии с ч. 10 ст. 3 Закона о закупках любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.


В настоящем случае податель жалобы указывает на осуществление заказчиком закупки, в том числе с нарушением положений Закона о закупках (в частности, на нарушение со стороны заказчика п. 6.1 ст. 3 Закона о закупках) при проведении закупки, что является основанием для принятия жалобы к рассмотрению, поскольку содержит доводы об осуществлении закупки с нарушением требований Закона о закупках.

Таким образом, жалоба содержит основания, предусмотренные п. 1 ч. 10 ст. 3 Закона о закупках, а антимонопольный орган обязан выполнить свои функции (полномочия) по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, возложенные на него законодательством, в рамках своей компетенции и в установленном процессуальном порядке.

При таких обстоятельствах полномочия административного органа определены ч. 10 ст. 3 Закона о закупках, ч. 2 ст. 18.1, п. 3.1 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции, п. 5.3.2.8 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331.

Заказчик в технических характеристиках чертежа, который является неотъемлемой частью закупочной документации и технического задания, предъявляет требования к параметру «**Масса**» с конкретным значением массы высоковольтных вводов. На сайте Единой информационной системы закупок к извещению о данной закупке № **32110127054** был задан запрос одним из потенциальных Участников закупки о разъяснении положений Закупочной документации касательно технического параметра «Масса», на который Заказчик не предоставил корректный поясняющий ответ. Просим обязать Заказчика исключить из Закупочной документации параметр «Масса», так как у каждого производителя существуют свои особенности конструкции, поэтому масса аналогичных вводов не может совпадать. Так же масса ввода не ограничена ГОСТ Р 55187-2012, масса не оказывает влияние на электрические параметры ввода, не ухудшает их и не улучшает. Масса ввода никак не оказывает влияния на эксплуатацию оборудования и на эксплуатационные характеристики ввода и оборудования.

В подтверждение вышеуказанной информации прилагаем к жалобе рекомендательное письмо № 88 от 25.12.2020 г., ремонтной организации ООО «Смолатомэнергомонтаж» (самостоятельная многопрофильная хозяйственная структура Российской Федерации, основными направлениями деятельности которой являются: проектирования, монтаж, ремонт, наладка, энергетическое обследование и продление срока службы объектов электроэнергетики, предоставление услуг организациям при строительстве зданий и сооружений, разработка, производство, ремонт, монтаж и наладка технологического оборудования систем, ремонт, реконструкция и модернизация оборудования атомных станций).



ООО «ЭнергоКомплект-Групп»
141301, Россия, МО,
г. Сергиев Посад, ул. Дружбы,
д. 9А, строение 1, помещение 100,
комната 1, офис I-II
info@energok-group.ru

Требования стандартов ГОСТ 55187-2012 имеют отличия, но при этом они не регламентируют массу вводов, в связи с чем могут быть отличия по массе. Все производители вводов предлагают Заказчикам для выбора свою стандартную продукцию, которая может отличаться от параметров ранее установленных вводов, в том числе по массе, что не означает их несовместимость и невозможность применения на трансформаторах.

Согласно трансформаторостроению, массу ввода и другие характеристики согласовывают исключительно трансформаторные заводы, так как трансформаторный завод является разработчиком и проектировщиком конструкции трансформатора, а высоковольтные вводы являются комплектующими для трансформатора. **Заказчик, указав в закупочной документации конкретное значение массы вводов, необоснованно ограничил круг участников.**

В силу пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Считаем, что Заказчик нарушил статью 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" совершив действия (бездействия), которые привели к недопущению, ограничению или устранению соперничества хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке.

В ситуации, когда любой из участников закупки не имеет возможность приобретать продукцию единственного производителя, в целях поставки их для нужд Заказчика, действия Заказчика свидетельствуют о создании необоснованных препятствий для участников закупки, повлекших сокращение их количества, что является признаком ограничения конкуренции.

На основании вышезложенного просим признать жалобу обоснованной, установить в действиях Заказчика необоснованное ограничение количества участников закупки, установить действия Заказчика, которые привели к недопущению, ограничению или устранению соперничества хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, обязать Заказчика внести изменения в закупочную документацию: исключить из чертежа, который является неотъемлемой частью технического задания и документации параметр «Масса».

Приложения:

1. Извещение о проведении закупки на право заключения договора, № 179290 от 26.03.2021 г.
2. Закупочная документация по проведению процедуры закупки в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования по мероприятию «Модернизация маслонаполненных линейных вводов на ПС Промплощадка» для нужд Уренгойской ГРЭС АО «Интер РАО – Электрогенерация».



ООО «ЭнергоКомплект-Групп»
141301, Россия, МО,
г. Сергиев Посад, ул. Дружбы,
д. 9А, строение 1, помещение 100,
комната 1, офис II
info@energok-group.ru

3. Техническое задание.
4. Чертеж.
5. Уведомление о разъяснении положений Закупочной документации № 179290-1 от 01.04.2021 г.
6. Письмо ООО «Смолатомэнергомонтаж» № 88 от 25.12.2020 г.
7. Решение №16 от 19.05.2020 г.