



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАВИГАТОР-Т»

ИНН/КПП 7736523644/773601001

119313, г. Москва, ул. Гарибальди, д.11, оф.6

Тел/факс (499) 753-19-66

e-mail: Info@navigator-siz.ru

www.navigator-siz.ru

Член некоммерческого партнерства «Национальная академия наук пожарной безопасности» (НАНПБ)

Исх. 10-01/3488 от 10 ноября 2020 г.

**В Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Приморскому краю**

Адрес: 690090, Владивосток

ул. 1-я Морская, 2

Телефон/факс: (423) 222-94-95, Факс:
(423) 222-28-44

E-mail: to25@fas.gov.ru

Заявитель:

Наименование: ООО «Навигатор-Т»

Место нахождения: 119313, г. Москва,
ул. Гарибальди, д.11, оф.6;

Почтовый адрес: 119313, г. Москва,
ул. Гарибальди, д.11, оф.6;

Адрес электронной почты:

Info@navigator-siz.ru

Номер контактного телефона: (499) 753-
19-66

Номер факса: (495) 540-87-70

Заказчик:

Наименование: Федеральное
государственное автономное

образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный
федеральный университет» (ДВФУ)

Место нахождения: 690922,

Приморский край, г. Владивосток, о
Русский, п. Аякс, дом 10

Почтовый адрес: 690922, Приморский
край, г. Владивосток, о Русский, п.
Аякс, 10

Телефон: +7 (924) 520-44-46

e-mail: zakupki@dvfu.ru

Жалоба на действия Заказчика при оценке заявок на участие в закупке

Номер извещения	32009588946
Начальная (максимальная) цена контракта	2 640 000,00 Российский рубль
Дата подписания протокола подведения итогов	05.11.2020
Способ проведения закупки	запрос предложений

Обжалуемые действия Заказчика:

Заказчик провел закупку (извещение № 32009588946), где допустил к участию в закупке двух участников, в том числе заявителя, являющегося участником № 1 и занявшим второе место. Заявитель полагает, что победителем выбран участник, предложивший к поставке самоспасатель фильтрующего типа, который не соответствует требованиям Заказчика, а потому не должен был быть допущен к участию в закупке.

Суть и доводы жалобы:

04-школа-11марта (00-33)

ПРИМОРСКОЕ УФСАС
ВХОДЯЩИЙ № 9925

«11» 11 2020

1. Согласно документации о закупке в техническом задании Заказчик установил требование: **Тип средства индивидуальной защиты - Изолирующий**

Согласно сведениям, указанным в Протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме ПРОТОКОЛ № ЭЗП-462-20/3 от 06.11.2020г. победителем по данному запросу котировок является ООО «Телемарк».

По имеющейся у ООО «Навигатор-Т» информации, победителем к поставке предложены **фильтрующие** самоспасатели УФМС «Шанс»-Е. Данная информация подтверждается запросом ООО «Телемарк» (победитель запроса предложений) в ООО «Навигатор-Т» о поставке фильтрующих самоспасателей в количестве, установленном в документации торгов.

Также ООО «Телемарк» направило в адрес ООО «Навигатор-Т» счет на оплату фильтрующих самоспасателей УФМС «Шанс»-Е, производства ООО «НПК Пожхимзащита» в количестве 800 шт.

Данное изделие не соответствует предмету закупки.

2. Фильтрующие самоспасатели, в том числе самоспасатель УФМС «Шанс»-Е **не соответствуют** характеристикам, установленным в техническом задании.

В Техническом задании в назначении изделия Заказчик указал: средство защиты органов дыхания, зрения и головы человека **в непригодной для дыхания атмосфере** при его эвакуации из помещений во время пожара и в другой аварийной ситуации

Все фильтрующие СИЗОД имеют ограничение по применению (могут использоваться при условии содержания кислорода в воздухе не менее 17% об.) поскольку в противном случае - дыхание человека невозможно по физиологическим причинам (наступает кислородное голодание).

В виду наличия ограничения, фильтрующие самоспасатели **не допускается (запрещено)** применять в непригодной для дыхания атмосфере (с пониженным содержанием кислорода или его отсутствии).

Согласно требованиям технического регламента и стандарта, информация о данном запрете в обязательном порядке указывается производителями в технической документации (в руководствах по эксплуатации, паспорте и правилах применения на упаковке изделия).

3. Используемая Заказчиком терминология: «при эвакуации (в режиме средней физической нагрузки)» и «в режиме ожидания помощи» **не применяется** к фильтрующим самоспасателям, а только к изолирующим.

Кроме того, время защитного действия (ВЗД) фильтрующих самоспасателей, используемых при пожаре составляет 30 минут при концентрациях, установленных ГОСТом.

Заказчиком же установлено требование к ВЗД «в режиме ожидания помощи» от 60 минут. Фильтрующие самоспасатели **не обладают** такими характеристиками.

Таким образом, заявка участника с предложением к поставке самоспасателя фильтрующего, а не изолирующего типа, не соответствует объекту закупки и требованиям технического задания в связи с чем подлежит отклонению.

4. Так же наши доводы находят подтверждение в том, что победителем запроса предложений ООО «Телемарк», предложена необоснованно низкая цена для данного вида самоспасателей, в чем можно убедиться, ознакомившись с итогами аукционов: 0372200139820000007, 0361200015020002332, 0373200011420000831, 0372200008620000106, 0372200131820000047, 0372100047320000253, а так же изучив сайты производителей изолирующих самоспасателей АО «Корпорация «Росхимзащита», ООО «Зелинский Групп», ООО «Навигатор-Т» (продукция ООО «ЮЗСО»).

Заказчик нарушил права заявителя, допустив к участию в закупке заявку, не соответствующие требованиям Документации и законодательства. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 3 и части 6 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ оценил заявки необъективно.

В связи с нарушением Заказчиком пункта 2 части 1 статьи 3 и части 6 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, на основании пункта 1 части 10 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ:

ПРОШУ:

1. Приостановить проведение данной закупки в части заключения контракта.
2. Запросить у Заказчика заявку участника № 2, сведения о наименованиях (товарных знаках) предложенной к поставке продукции.
3. Признать в действиях Заказчика нарушение Закона о закупках;
4. Признать жалобу обоснованной;
5. Отменить результаты проведения закупки, признать протокол рассмотрения заявок недействительным и вернуть закупку на стадию рассмотрения заявок.

Приложения:

1. Приказ о назначении директора ООО «Навигатор-Т» Приказ-07К;
2. Решение 105 о продлении полномочий директора ООО «Навигатор-Т»;
3. Копия счета на оплату от ООО «НПК Пожхимзащита»;
4. Руководство по эксплуатации (паспорт) УФМС «Шанс-Е»;
5. Принт скрин с сайтов производителей.

Директор ООО «Навигатор-Т»

ООО

"НАВИГ

АТОР-Т"

Подписано
цифровой

подписью: ООО
"НАВИГАТОР-Т"

Дата: 2020.11.10
17:29:29 +03'00'

О.Г. Титов

