

ООО «КИТ ИНЖИНИРИНГ»

299011, г. Севастополь,  
ул. Большая Морская, 23, оф. 50  
Тел.: + 7 926 075 90 60  
E-mail: info@kit-e.org  
www.kit-e.org



ИНН 9204567669,  
КПП 920401001  
р/с 40702810402330000103  
в АО «ГЕНБАНК» г. Севастополь,  
БИК 043510123  
к/с 30101810835100000123

«10» июля 2019 года

№1007/1

Руководителю  
Управления Федеральной антимонопольной  
службы по г. Москве  
Ханяну Армену Эдуардовичу  
Заместителю руководителя  
Князюну Александру Альбертовичу

Председателю закупочной комиссии  
Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное  
государственное унитарное предприятие  
«Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО)  
Место нахождения: 105094, г. Москва,  
ул. Семеновский вал, дом 4  
Бердичевской Ирине Михайловне

От Общества с ограниченной ответственностью  
«КИТ Инжиниринг», юридический адрес:  
299011, г. Севастополь, ул. Большая Морская,  
д.23, офис 50, ИНН 9204567669

Тема:

Неправомерное отклонение заявки №1494645  
от участия в процедуре №31908035748

### Претензия

ООО «КИТ Инжиниринг» подала заявку на участие в запросе котировок в электронной форме (номер заявки на ЭТП <https://misp.lot-online.ru> №1494645).  
Номер процедуры на <http://zakupki.gov.ru> №31908035748.

Согласно протоколу рассмотрения заявок от 09.07.2019 решением комиссии заявка была отклонена по причине несоответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых в заявке на участие в закупке, обязательным требованиям, установленным документацией о закупке, п.10 Извещения. Согласно инструкции по заполнению к техническому заданию не допускается использовать слово «свыше» при описании характеристики товара, т.е. при указании значения параметра, предлагаемого Участником закупки.

Однако слово «свыше» относится к формулировке требуемого параметра, а не к значению параметра.

Проблематика деградации параметров ИБП при высоких нагрузках (свыше 60%) известна и широко обсуждается в профессиональном сообществе: например: «при работе от батарей на мощности свыше 60% возможно падение выходного напряжения» <https://pcm.ru/about/press/6176>

Формулировка требуемого параметра согласно техническому заданию:

ООО «КИТ ИНЖИНИРИНГ»

299011, г. Севастополь,  
ул. Большая Морская, 23, оф. 50  
Тел.: + 7 926 075 90 60  
E-mail: info@kit-e.org  
www.kit-e.org



ИНН 9204567669,  
КПП 920401001  
р/с 40702810402330000103  
в АО «ГЕНБАНК» г. Севастополь,  
БИК 043510123  
к/с 30101810835100000123

«Максимальное время автономной работы устройства электропитания должно быть с менее чем четырьмя внешними подключенными источниками питания при максимальном уровне нагрузки свыше 60 % от максимального возможного уровня нагрузки не менее 50 минут».

Такая формулировка предусматривает два численных ответа на вопрос о работе ИБП при высокой нагрузке (при максимальном уровне нагрузки свыше 60 % от максимального возможного уровня нагрузки) с обязательным указанием конкретных характеристик – это значения: 3 источника и 52 минуты, что мы и указали в своей заявке. При этом часть предложения «при максимальном уровне нагрузки свыше 60 % от максимального возможного уровня нагрузки» относится к формулировке параметра, а не значения.

Считаем отклонение нашей заявки от участия в запросе котировок неправомерным и требуем отменить решение об отклонении заявки.

---

М.П.

Торотенков Андрей Викторович,  
Генеральный директор  
ООО «КИТ Инжиниринг»