

И.о. Руководителя УФАС по
Красноярскому краю
А.А. Годованюк
660017, г.Красноярск, пр.Мира, 81"Д"
Телефон/факс: (391)211-00-00
Адрес электронной почты:
to24@fas.gov.ru

Заявитель :

ООО «СтройЭнергоМонтаж»
Место нахождения:
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 1,
стр. 104, пом. 5, офис 6/1
Тел.факс +7 923 293-41-88
Адрес электронной почты:
tender-new@mail.ru

Заказчик:

ПАО «ФСК ЕЭС»
филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Сибири
ИНН 4716016979
Место нахождения:
660041, Красноярский край, г. Красноярск,
Свободный пр-т, 6ба
Телефон: 8 (391) 274-67-00

ЖАЛОБА

на действия комиссии заказчика

25.10.2021г. в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) (далее также «ЕИС», «официальный сайт») размещено извещение № 32110760179 о проведении Конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора по разработке РД, поставке оборудования, СМР и ПНР по титулу «Техническое перевооружение ПС 500 кВ "Заря" (Приведение инженерно-технических средств охраны к действующим требованиям) (1 комплекс)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири. Начальная цена 165 051 430,00 руб. (далее – Конкурс в электронной форме)

В соответствии с Протокол № 3/2203906 рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от «09» декабря 2021г. (далее - Протокол), размещенном в ЕИС «10» декабря 2021г. заявка Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоМонтаж» (регистрационный номер - Участник №1) на участие в Конкурсе в электронной форме, отклонена по следующему основанию:

Заявка Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоМонтаж» на участие в Конкурсе в электронной форме № 32110760179 отклонена, обоснование решения (в случае принятия решения о несоответствии вторых частей заявок участников закупки)

- Согласно реестра лицензий МЧС у участника отсутствует в лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений отсутствует вид работ, выполняемый в составе лицензируемого вида деятельности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения».

ООО «СтройЭнергоМонтаж» не согласно с решением комиссии заказчика. Считаем, что указанное решение комиссии необоснованно и принято неправомерно с нарушением п. 2 ч. 6.1 ст. 3 № 223-ФЗ при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться в том числе следующим правилом: в описание предмета закупки **не должны включаться требования** или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, **работам**, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки,

за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки. Так как согласно **Часть V техническая часть:**
- пункт 1.6.3.4. Мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

Временные сооружения, а также подсобные сооружения должны быть на весь период строительства обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности;

- пункт 10.4.3 Мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности

Временные сооружения, а также подсобные сооружения должны быть на весь период строительства обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности.

Согласно Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

Статья 43. Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

- 1) переносные и передвижные огнетушители;
- 2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;
- 3) пожарный инвентарь;
- 4) покрывала для изоляции очага возгорания;
- 5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях

1. Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

2. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

В соответствии с пунктом 308 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР в РФ), расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке строительному генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства. Также пунктом 310 ППР в РФ установлено, что к временным зданиям (к которым относятся и мобильные здания) должен обеспечиваться свободный подъезд.

Проживание людей в строительных вагончиках на территории строительства не допускается (п. 336 ППР в РФ).

В соответствии с пунктом 11 таблицы 2 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» мобильные (инвентарные) здания контейнерного типа для временного проживания людей (строительные бытовки, вагончики и пр.) оборудуются автоматической пожарной сигнализацией независимо от площади. В то же время для отдельно стоящих строительных бытовок и вагончиков, а также для сгруппированных и расположенных не более чем в два уровня по высоте, при организации выхода непосредственно наружу из каждой бытовки (вагончика) допускается вместо системы пожарной сигнализации применять автономные дымовые пожарные извещатели

Требования пожарной безопасности к укомплектованности мобильных зданий первичными средствами пожаротушения Строительные вагончики должны оснащаться переносными огнетушителями. Выбор типа и расчет количества огнетушителей, необходимых для размещения в строительных вагончиках, осуществляется согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 к ППР в РФ в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

- часть 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2,
а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

проведение вышеуказанных мероприятий обязывает ООО «СтройЭнергоМонтаж» приобрести в специализированных организациях огнетушители.

На основании ГОСТ Р 59641-2021 СРЕДСТВА ПЕРВИЧНЫЕ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

4 Требования к размещению и эксплуатации первичных средств пожаротушения
4.1 Количество, вид и тип огнетушителей (в зависимости от ранга модельного очага пожара), необходимых для защиты конкретного объекта защиты, устанавливаются по [1].
4.2 **Огнетушитель считается введенным в эксплуатацию с момента его поставки и размещения на объекте защиты согласно требованиям нормативных документов и в соответствии с решением руководителя организации, присвоением номера и заведением карточки учета огнетушителя (приложение А).**

требование о наличии в лицензии подвида позволяющего осуществлять Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения, при проведении мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, а именно «Временные сооружения, а также подсобные сооружения должны быть на весь период строительства обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности», заказчиком указано не обоснованно.

Таким образом, Заказчиком допущено установление чрезмерного требования к выполнению лицензированных работ, что нарушает п.2 ч. 1 ст. 3, п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, выразившиеся в несоблюдении принципа равноправия, справедливости, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, а также в установлении ненадлежащих требований, допущенные при организации и проведении процедуры Закупки.

Просит

УФАС по Красноярскому краю:

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению.
2. Приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения Договора до рассмотрения жалобы по существу.
3. Признать заявку ООО «СтройЭнергоМонтаж» соответствующей.
4. Выдать обязательное предписание об устранении нарушений.

Приложения:

1. Копия документа о полномочиях Генерального директора, на 1 л. в 1 экз.
2. Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 24-Б/00822 от 20.08.2019 г. на 2-х л в 1 экз.
3. Протокол № 3/2203906 рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от «09» декабря 2021г. на 4 л в 1 экз.

Генеральный директор ООО «СтройЭнергоМонтаж»



В.Н. Евсеев