

**Управление Федеральной антимонопольной службы
по г.Москве**
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д.4, стр.1

Заявитель жалобы:
Общество с ограниченной ответственностью
«Астер Электро»
ОГРН 1085405015354, ИНН 5405374229
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск,
ул. Большевистская, зд. 109, к.5, пом.16
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск,
ул. Большевистская, зд. 109, к.5, пом.16

Организатор торгов:
ПАО «Россети Центр».
ИНН/КПП 6901067107/997650001
Место нахождения и почтовый адрес Заказчика:
РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 15.

ЖАЛОБА

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (далее - ПАО «Россети Центр»), Организатор, заказчик), объявило о проведении запроса предложений в электронной форме, на право заключения Договора на поставку пунктов секционирования (реклоузеров) 10 кВ для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго») (далее – запрос предложений в электронной форме, закупка).

Лот №1:

Поставка пунктов секционирования (реклоузеров) 10 кВ для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго») Начальная (максимальная) цена договора: 50 664 948,00 Р

Извещение о закупке № 32413443735 размещено на сайте: <https://zakupki.gov.ru>
Размещено 28.03.2024. Окончание подачи заявок 09.04.2024. Дата подведения итогов 11.04..2024.

Документация о закупке в полном объеме в электронном виде доступна на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС)

www.zakupki.gov.ru, а также – на сайте Электронной торговой площадки Российского аукционного дома (РАД) tender.lot-online.ru .

ООО «Астер Электро» (Заявитель жалобы, Заявитель) желает участвовать в закупке, однако Заказчиком установлены необоснованные требования в закупочной документации к продукции, являющееся предметом закупки, препятствующие допуску лиц к закупке.

Положения закупочной документации грубо нарушают требования статей 1, 3 и 4 Закона о закупках в части обеспечения добросовестной конкуренции, равноправия, справедливости, предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

По названным причинам ООО «Астер Электро» не обращалось с заявкой на участие в закупочной процедуре, однако, считает необходимым обратиться в УФАС с жалобой на противоречащую закону документацию о закупке, на действия Заказчика при проведении закупки.

Нарушение прав и законных интересов ООО «Астер Электро» со стороны Заказчика закупки выразилось в установлении следующих необоснованных требований в закупочной документации.

1. Технические требования (Пункты 3 Технических заданий), а именно 5 реклоузеров с двусторонним питанием).

Технические требования к продукции, установленные в Технических заданиях не соответствуют действующим в РФ нормативным документам и разработанным в соответствии с ними стандартам ПАО «Россети»), отступление от нормативов не содержит обоснования во исполнение требований пункта 1 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

<p>Пункт 3 Технических требований к оборудованию (Технического задания на поставку 5 двухсторонних пунктов секционирования). Наименование параметра</p>	<p>Значение (требуемое ТЗ)</p>	<p>Значение параметра в соответствии с требованиями СТО 34.01-3.2-004-2016</p>
<p>Степень защиты оболочки, не ниже, код IP по ГОСТ 14254</p>	<p>IP65</p>	<p>В соответствии с п. 8.2.12 СТО степень защиты оболочки ком-мутационного модуля/выключателя реклоу-зера должна быть не ниже IP54, т.е. оборудо- вание со степенью защиты IP54 соответствует требованиям СТО</p>
<p>Требования к шкафу управления:</p>		
<p>Напряжение оперативного питания АС (переменный ток), В</p>	<p>127, 220</p>	<p>Номиналы и тип напряжений оперативного питания реклоузеров не нормируется СТО и ГОСТ</p>
<p>Номинальные напряжения вторичной обмотки, В</p>	<p>127 и 220</p>	<p>Номиналы и тип напряжений вторичных обмоток ТСН для оперативного питания реклоузеров не нормируется СТО и ГОСТ</p>
<p>Требования к монтажному</p>		

комплекту		
Комплект металлоконструкций для установки реклоузера (коммутационного модуля/выключателя, шкафа управления, однофазных разъединителей и ТСН) на одну опору, да/нет	Да	Однофазные разъединители не входят в состав поставляемого оборудования

2. Технические требования (Пункты 3 Технических заданий), а именно 12 реклоузеров с односторонним питанием).

Технические данные реклоузера приведены в таблице:

Наименование параметра	Значение (требуемое ТЗ)	Значение параметра в соответствии с требованиями СТО 34.01-3.2-004-2016
Степень защиты оболочки, не ниже, код IP по ГОСТ 14254	IP65	В соответствии с п. 8.2.12 СТО степень защиты оболочки коммутационного модуля/выключателя реклоузера должна быть не ниже IP54, т.е. оборудование со степенью защиты IP54 соответствует требованиям СТО
Требования к шкафу управления:		
Напряжение оперативного питания АС (переменный ток), В	127, 220	Номиналы и тип напряжений оперативного питания реклоузеров не нормируется СТО и ГОСТ
Номинальные напряжения вторичной обмотки, В	127 и 220	Номиналы и тип напряжений вторичных обмоток ТСН для оперативного питания реклоузеров не нормируется СТО и ГОСТ
Комплект металлоконструкций для установки реклоузера (коммутационного модуля/выключателя, шкафа управления, однофазных разъединителей и ТСН) на одну опору, да/нет	Да	Для чего в комплект поставки реклоузера необходимо включить комплект металлоконструкций для установки однофазных разъединителей, которые не входят в комплект поставки?

2. В соответствии с п. 6.3 Технических заданий при приемке реклоузеров производится проверка правильности загруженных заводом-изготовителем уставок РЗА из чего следует обязанность поставщика поставить заказчику реклоузеры с загруженными заводом-изготовителем уставками РЗА.

Для реализации установленного требования о поставке реклоузеров с загруженными заводом-изготовителем уставками РЗА в состав закупочной документации должны быть

включены, отсутствующие в составе закупочной документации карты уставок РЗА (пообъектно).

3. В соответствии с п. 4.1 Технических заданий внешний вид, цвет, надписи поставляемого оборудования должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье».

При этом из входящего в состав документации Брендбука непонятны требования Заказчика к внешнему виду, цвету, надписям (в части фирменного стиля «Россети Центр») наносимым на продукцию, являющуюся предметом закупки (место нанесения, размер наносимого изображения, цвет и т.д.).

4. Оценка и сопоставление заявок участников, допущенных до участия в закупке по результатам рассмотрения заявок, осуществляется исходя из критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

В соответствии с Приложением 3 к Документации одним из критериев оценки заявок является «Опыт Участника по поставкам/выполнению работ/оказанию услуг» (Критерий №2) вес которого составляет 25 баллов.

Данное требование является дискриминационным поскольку при всех остальных равных предложенных условиях (подтвержденное аттестацией заказчика качество и сроки поставки продукции, условия и продолжительность предоставляемой гарантии) участник обладающий меньшим опытом для того, чтобы его предложение было конкурентным должен предложить оборудования по значительно меньшей стоимости (на 20-30%), чем участник, обладающий большим опытом.

5. В соответствии с п. 5.1.3 и п. 7.2.5 проекта Договора Документации о закупке Поставщик при поставке Товара должен предоставить Документ подтверждающий страну происхождения поставленного Товара.

Отсылка в проекте договора на документ, подтверждающий страну происхождения Товара, отвечающий требованиям Закона РФ от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и/или Таможенного кодекса Евразийского экономического союза документ, не применима, так как действие упомянутого закона распространяется на внешнеэкономическую деятельность, а документ подтверждающий страну происхождения товара выдается при наличии внешнеэкономического контракта.

6. Проектом договора предусмотрен раздел 8 «Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) Товара (оборудования)».

Учитывая:

- что предметом договора является поставка аттестованного (допущенного к применению на объектах ПАО «Россети») Товара (п. 8.2.3 Документации), т.е. Товара технические и функциональные характеристики которого полностью соответствуют техническим требованиям (стандартам) ПАО «Россети» и его ДЗО (Покупателя);
- сжатые сроки поставки Товара (в течение 30 дней со дня заключения Договора);
- что качество, технические и функциональные характеристики поставляемого Товара подтверждаются Декларацией о соответствии Товара требованиям действующих нормативных актов (ГОСТ) и заключением аттестационной комиссии ПАО «Россети»,

Данный раздел носит необоснованный и избыточный характер.

На основании изложенного, прошу признать в действиях ПАО «Россети Центр» нарушение требований части 1 статьи 1, пунктов 1, 2 части 1 статьи 3, п.10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и выдать предписание в ПАО «Россети Центр» об устранении нарушений.

Приложение:

- 1) Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Астер Электро».
- 2) Копия устава ООО «Астер Электро».
- 3) Копии протоколов и приказа (о полномочиях руководителя ООО «Астер Электро»).
- 4) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Астер Электро».
- 5) Копия извещения о закупке.
- 6) Копия документации о закупке.
- 7) Копия технического задания на 12 реклоузеров.
- 8) Копия технического задания на 5 реклоузеров.
- 9) Копия СТО 34.01-3.2-004-2016 «Реклоузеры 6-35кВ. Общие технические требования»,
- 10) Копия заключения аттестационной комиссии №ІЗ-219/22 от 26.10.2022 г.
- 11) Доверенность представителя.